

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 44705                                                                                                  |
| <b>Descrição Básica:</b>   | REGISTRO DE ESFERA, EM LATAO NIQUELADO, ROSCA EXTERNA E INTERNA, 3/4", PN 25 - LIGACAO PREDIAL DE AGUA |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                                                     |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 14121:1998, NBR 14123:1998, NBR 14124:1998, NBR 14146:1998                                         |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                        |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Válvula do tipo registro de esfera com corpo em latão niquelado e alavanca borboleta de alumínio. Esfera de latão cromado. Rosca externa e interna de 3/4". Classe de Pressão máxima, PN 25. Utilizado em rede de saneamento. Mais especificamente, este registro é utilizado na ligação predial e conectado diretamente a um colar de tomada de ferro fundido com rosca 3/4". |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 78 00 00 00 00 00: Produtos para instalações hidrossanitárias;<br>- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2021-11-30 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |