

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44720
Descrição Básica:	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 10899:2020, NBR 16690:2019, NBR 16150:2013, NBR 16149:2013, NBR 16274:2014, NBR 10495:2010, NBR 11300:1990, NBR 11633:1990, NBR 5471:1986, NBR 6813:1981, NBR 6814:1986 Versão Corrigida:2001, NBR 6881:2010, NBR 7312:2020; NBR 16612:2020
Imagem:	



Informações Gerais:	Cabo de cobre estanhado, fotovoltaico, flexível, não halogenado, seção nominal 6 mm ² , tensões nominais de 0,6/1 kV (CA) ou 1,8 kV (CC), resistente à radiação UV e antichamas. Além disso, possui grande resistência a intempéries, variações de temperatura e abrasão. São aplicados no sistema fotovoltaico com os objetivos de interligar peças da rede e transmitir energia.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre.
Atualizado em:	2021-11-11 00:00:00