

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44726
Descrição Básica:	BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA QUENTE, 93 ATE 150 W, VAZAO 40 A 50 L/MIN, ALTURA MANOMETRICA 6 MCA, FREQUENCIA 60 HZ
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 10131:2015, NBR 15569:2020, NBR 15747-1:2009, NBR 15747-2:2009
Imagem:	



Informações Gerais:	Bomba de circulação de água quente 93 W, vazão 40 l/min, altura manométrica 6 mca, frequência 60 hz. Bombas hidráulicas são equipamentos que transformam energia mecânica em energia hidráulica. Ao passar por uma bomba, a energia potencial do fluido aumenta. No sistema de aquecimento solar a bomba é controlada pelo diferencial de temperatura para realizar a circulação da água quente entre os coletores e o reservatório térmico. Utilizada para recirculação de sistema fechado. Aplicação em sistema solar e calefação. Possui 3 variações de velocidade.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 80 86 06 00 00 00: Componentes para coletores de aquecimento solar da água; - 2C 14 14 00 00 00 00: Bombas.
Atualizado em:	2021-11-11 00:00:00