

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 44830                                                                                |
| <b>Descrição Básica:</b>   | CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E)        |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                                   |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 16655-1:2018; NBR 15848:2010; NBR 16401-1:2008; NBR 16401-3:2008; NBR 14679:2012 |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                      |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | As caixas de passagem em plástico com local para entrada da tubulação de dreno de água condensada, com saída de rosca do dreno para esquerda ou direita. São utilizadas nas obras de ar condicionado para armazenar fios e tubulações dentro das paredes. As caixas de passagem tem o objetivo de proteger o sistema elétrico, as tubulações de fluido refrigerante, além de atuar como dreno de água condensada. Podem ser utilizadas tanto para "espera" de acesso futuro, como para instalações a pronto uso, devido a funcionalidade do dreno incorporado. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | Classificação a definir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2022-05-26 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Obs: as dimensões entre asteriscos (\*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.