

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44927
Descrição Básica:	ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,5 X 1,5 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 15396:2018 "Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré moldadas - Requisitos e métodos de ensaios", NBR 15645:2020 "Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto", NBR 6118:2014 "Projeto de estruturas de concreto - Procedimento"
Imagem:	



Informações Gerais:	Aduela/ Galeria pré-moldada de concreto armado, seção retangular, aberta, com encaixe do tipo macho e fêmea. Dimensões internas de 2,50 m de largura e 1,50 m de altura, comprimento de 1 m, espessura de parede mínima de 15 cm, para ser assentada em linha simples. A altura de aterro a ser considerada é de 0,50 - 5,00 m, carga acidental considerando TB-45 e Fck do concreto de 30 MPa. O cobrimento da armadura deve ser de 4 cm. Para aplicação como galeria de drenagem de água pluvial, reservatório ou ponte, a junta pode ser do tipo rígida. Para aplicação em condução de esgoto, galeria técnica ou qualquer tipo de rede estanque, deve ser utilizada junta elástica ou qualquer outro material que garanta a estanqueidade do sistema. Para utilização em redes que contenham esgoto sanitário, utilizar cimento do tipo RS.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 02 22 18 02 00 00: Galeria; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
Atualizado em:	2022-07-04 00:00:00