INSPEÇÃO DE SEGURANÇA CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

PORTARIA - 295/2023/SES/GASEC, DE 14 DE MARÇO DE 2023.

NR 13

Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações E Tanques Metálicos de Armazenamento.

Responsável Técnico:		
Data da Inspeção:	Início:	Término:
Prestação de Serviço: ( ) Própria ( )Terceirizada	Fiscal de Contrato:	
Operador Responsável:	Quantitativo de trabalhadores por turno:	

DOCUMENTAÇÕES

Prontuário da Caldeira

( ) Prontuário da Caldeira
( ) Especificações técnicas do fabricante
( ) Profissionais habilitados
( ) Registro de Segurança
( ) Sinalização de Segurança

LOCALIZAÇÃO

Área de Caldeiras

( ) Ambiente Aberto;
( ) Afastada de no mínimo 03 (três) metros de outras instalações do estabelecimento;
( ) Afastada de no mínimo 03 (três) metros do limite com as vias públicas;
( ) Dispõe de pelo menos 2 saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções distintas.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAL PADRÃO

Manual de Operação

( ) Manual de operações;
( ) Procedimento de partidas e paradas;
( ) Procedimentos e parâmetros operacionais de rotina;
( ) Procedimento para situação de emergência;
( ) Procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.

HABILITAÇÃO OPERACIONAL

( ) Operação e controle pelo profissional Operador de Caldeira;
( ) Certificado de Curso de Operador de Caldeira;
( ) Treinamento de Segurança na Operação de Caldeira (80 horas);
( ) reciclagem permanente (a cada 6 meses).

Observação: *Manter cópia do Certificado de Curso de Operador de Caldeira nos registros na empresa e no NASST.*

Legenda: C – Conforme NC – Não Conforme NA – Não Se Aplica

ASSUNTOS	C	NC	NA
Caldeira com válvula de segurança.			
A caldeira com instrumento de pressão do vapor acumulado.			
Sistema de indicação para controle do nível de água ou outro sistema que evite o superaquecimento por alimentação deficiente.			
A documentação está sempre à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção do NASST e para os membros da COLSAT.			
A caldeira possui afixada em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação indelével com o nome do fabricante, do número de ordem dado pelo fabricante, a indicação do ano de fabricação, a indicação da pressão máxima de trabalho admissível, a indicação da pressão de teste hidrostático, a indicação			

da capacidade de produção de vapor, a indicação da área de superfície de aquecimento e a indicação da capacidade de produção de vapor código de projeto e ano de adição?			
Possui, em local visível, a categoria da caldeira e seu número ou código de identificação?			
Sistemas de captação e lançamento dos gases e material particulado provenientes da combustão, para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes.			
Dispõe de iluminação conforme normas oficiais vigentes.			
Possui sistema de iluminação de emergência para operar à noite.			
Possuem painel de instrumentos instalados em sala de controle.			
A caldeira é operada de acordo com a Pressão Máxima de Trabalho Permitida - PMTP ou Pressão Máxima de Trabalho Admissível - PMTA ?			
Os instrumentos e controles de caldeira são mantidos calibrados e em boas condições operacionais, constituindo condição de risco grave e iminente o emprego de artifícios que neutralizem sistemas de controle e segurança de caldeira?			
A qualidade da água é controlada.			
Tratamentos de água compatibilizam suas propriedades físico-químicas com os parâmetros de operação da caldeira.			
Profissional Habilitado para supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão.			
Os sistemas de controle e segurança da caldeira são submetidos a manutenção preditiva.			
As inspeções de segurança são divididas em inicial, periódica e extraordinária.			
A inspeção de segurança periódica, constituída por exame interno e externo, é executada no prazo máximo de 12 meses.			
Relatório de Inspeção – RI.			

Observação:

_____,TO,_____/_____/_____.

_____ _____ _____

Operador da Caldeira Técnico Responsável Fiscal de Contrato