Totally Integrated Automation Portal		


## **Escalados** [OB1]

Escalados Pr	opiedades				
General					
Nombre	Escalados	Número	1	Tipo	OB
Idioma	KOP	Numeración	Automático		
Información					
Título	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Comentario	
Familia		Versión	0.1	ID personali- zado	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
<b>▼</b> Input		
Initial_Call	Bool	
Remanence	Bool	
Temp		
Constant		


## Segmento 1: Escalado acondicionador Pt100

Entrada 0-10V del acondicionador de la Pt100 para un rango de 0-100°C



## Segmento 2: Escalado resistencia calefactora

Salida 4-20mA para calentar la resistencia calefactora.



## Segmento 3: Mejorar visualización

Escalar la salida PWM del PID al rango [0..100] para poder visualizarla en la gráfica de SCADA.

Totally Integrated Automation Portal 0001 IF "Variables".Salida\_PWM\_PID THEN "Variables".Salida\_PWM\_SCADA := 100.0; 0002 0003 ELSE "Variables".Salida\_PWM\_SCADA := 0.0; 0005 END IF;

Salidas Propi	edades						
General Nombre	Salidas		Número	123	Tipo		ОВ
Idioma	КОР		Numeración	Automático			
Información	u		-		11-		
Título	"Main Prog (Cycle)"	ram Sweep	Autor		Come	ntario	
Familia	(cycle)		Versión	0.1	ID per zado	sonali-	
Nombre				Tipo de datos	Valor pr	edet.	
✓ Input							
 Initial_0	Call			Bool			
Reman				Bool			
Temp							
Constant							
Segmento	2: Selecció	ón Tipo de S	Salida				
		"Variables". Activar_PWM_ SCADA			"S	%Q0.1 lelector_ lida_PID"	
"Variables". "Variables".  Salida_PWM_ Activar_PWM_ %Q0.2  PID SCADA "Salida_PWM_PID"							

Totally Integrated Automation Portal		


# **PID [OB30]**

PID Propiedades					
General					
Nombre	PID	Número	30	Tipo	OB
Idioma	KOP	Numeración	Automático		
Información					
Título		Autor		Comentario	
Familia		Versión	0.1	ID personali- zado	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
<b>▼</b> Input		
Initial_Call	Bool	
Event_Count	Int	
Temp		
Constant		

## Segmento 1: PID

PID para el control de la resistencia calefactora en función de la temperatura del recinto.



## Segmento 2: On-Off PID

Señales de activación y desactivación del PID

# Totally Integrated Automation Portal %10.0 "Pulsador Marcha" "Variables". Mode\_Activate "Variables". Flanco\_Activate %10.1 "Pulsador Paro" **-1/**|-"Variables". Reset\_PID $\dashv \vdash$ "Variables". Mode\_Activate\_ SCADA $\dashv$ $\vdash$ **%I0.1**"Pulsador Paro" MOVE **-1/**|-- EN -- ENO "Variables". — Modo\_PID 0 — IN "Variables". Reset\_PID