Umweltinstitut Vorarlberg

Vorarlberg unser Land

Wassergen. Sulzberg-Kirchdorf
zH Herrn Obmann Theo Moosbrugger
Widum 284
A-6934 Sulzberg

Bregenz, am 11.02.2026

Prüfbericht

Prüfgegenstand: Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' (ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Auftragsnummer: 1788-0/2025-UI **Probennummer:** 1
Auftraggeber: Wassergen. Sulzberg-Kirchdorf
Probenstelle: Leitungsüberprüfung Käserebellen
A-6934 Sulzberg
Probenehmer: Mathias Pirschner, BSc; Umweltinstitut
Probenahmedatum: 01.12.2025 08:40 Uhr
Probenüberbringer: Mathias Pirschner, BSc; Umweltinstitut
Probeneingang: 01.12.2025
Analysendatum: 01.12.2025 bis 11.02.2026

Prüfergebnis

Parameter	Ergebnis	Einheit	Norm/Sondertext
Probenahme für mikrobiologische Untersuchung	Zweck A		gemäß OENORM EN ISO 19458
Aussehen, Farbe vor Ort	o.B.		OENORM M 6620
Wassertemperatur vor Ort	6.3	°C	OENORM M 6616
Leitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)	556	µS/cm	OENORM EN 27888
Leitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet	498	µS/cm	OENORM EN 27888
KBE bei 22°C (72h)	42	KBE/ml	OENORM EN ISO 6222
KBE bei 37°C (48h)	2	KBE/ml	OENORM EN ISO 6222
Coliforme Bakterien	0	KBE/100ml	OENORM EN ISO 9308-1
Escherichia coli (E. coli)	0	KBE/100ml	OENORM EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokken	0	KBE/100ml	OENORM EN ISO 7899-2

Peter Mattle e.h.
Prüfverantwortlicher
Abt. Trinkwasser

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

Akkreditierung Austria 0180 ISO/IEC 17025

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T +43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707