

L10 冷卻模組液體管路封裝作業指導書

文件資訊

文件編號：MPI-103

版本：Rev. B

站別：L10 Liquid Cooling

作業人員：流體組

作業步驟

1. 確認管路完整無裂痕
2. 安裝密封圈並檢查定位
3. 充壓測試無洩漏

品質要點

請依照上述步驟完成，並確認相關測試結果記錄於 MES 系統中。