Liite 5, Kaivokortit

24.10.2025

KAIVO N:O	H3	SIJAINTI	PI 375.97 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485536.97 Y= 6903240.15
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.25		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	106.15		
−vesijuoks. korkeus	106.15		
−koko	800/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	310		
−vesijuoksuun	310		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.3
T1	560 PE	0	138	0.1

LISÄTIETOJA

Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita

KAIVO N:O	H4	SIJAINTI	PI 395.63 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485521.99 Y= 6903253.85
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.40		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	106.16		
−vesijuoks. korkeus	106.16		
−koko	800/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	324		
−vesijuoksuun	324		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.1
T1	560 PE	0	210	0.1

LISÄTIETOJA

Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita

KAIVO N:O	H6	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485516.21	Y= 6903272.22
KANSI	Umpi			
−korkeus	110.11			
−koko				
−kuormituskestävyys	40 t			
POHJA				
−korkeus	106.17			
−vesijuoks. korkeus	106.17			
−koko	800/500			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	394			
−vesijuoksuun	394			
−sakkapesä	0			
MUUT OSAT				



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.1
T1	560 PE	0	242	0.1

LISÄTIETOJA

Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita

KAIVO N:O	H7	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485540.00	Y= 6903296.74
KANSI	Umpi			
−korkeus	110.02			
−koko				
−kuormituskestävyys	40 t			
POHJA				
−korkeus	105.70			
−vesijuoks. korkeus	106.20			
−koko	1000/500			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	432			
−vesijuoksuun	382			
−sakkapesä	50 cm			
MUUT OSAT				



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.1
L2	500 PE	0	90	−0.0
T1	315 M	70	119	2.9
T2	560 PE	0	179	0.6

LISÄTIETOJA

Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita

KAIVO N:O	H8	SIJAINTI	PI Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485559.86 Y= 6903317.81
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.99		
−koko			
−kuormituskestävyys			
POHJA			
−korkeus	106.38		
−vesijuoks. korkeus	106.38		
−koko	800/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	362		
−vesijuoksuun	362		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.6
T1	560 PE	0	179	0.6

LISÄTIETOJA

Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita

KAIVO N:O	H9	SIJAINTI	PI 506.66 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485579.82 Y= 6903339.99
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.90		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	106.56		
−vesijuoks. korkeus	106.56		
−koko	800/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	334		
−vesijuoksuun	334		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.6
T1	560 PE	0	113	0.6

LISÄTIETOJA

Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita

KAIVO N:O	H10	SIJAINTI	PI 521.74 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485573.36 Y= 6903353.96
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.79		
−koko			
−kuormituskestävyys			
POHJA			
−korkeus	106.65		
−vesijuoks. korkeus	106.65		
−koko	800/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	313		
−vesijuoksuun	313		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.6
T1	560 PE	0	158	0.6

KAIVO N:O	H11	SIJAINTI	PI 542.63 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485558.09 Y= 6903368.21
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.90		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	106.78		
−vesijuoks. korkeus	106.78		
−koko	800/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	312		
−vesijuoksuun	312		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.6
T1	560 PE	0	180	0.6
T2	250 Muo	117	260	6.5

KAIVO N:O	H12	SIJAINTI	PI 578.11 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 485532.36 Y= 6903392.64
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.90		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	107.00		
−vesijuoks. korkeus	107.00		
−koko	800/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	290		
−vesijuoksuun	290		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi, h min = 1,2m Huom! Tulo- ja lähtöputkien materiaaliporrastuksia ei sallita



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	560 PE	0	0	−0.6
T1	560 PE	0	200	1.0

KAIVO N:O	J9	SIJAINTI	PI 369.02 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485547.59 Y= 6903241.49
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.32		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	107.12		
−vesijuoks. korkeus	107.12		
−koko	400/315		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	220		
−vesijuoksuun	220		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Tonttitarkastuskaivo: Pro-kaivo Muovinen teleskooppi.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	160 Muo	0	0	−1.0
T1	160 Muo	0	180	1.0

KAIVO N:O	J10	SIJAINTI	PI 255.56 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485626.90 Y= 6903160.07
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.35		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	106.35		
−vesijuoks. korkeus	106.35		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	300		
−vesijuoksuun	300		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	250 Muo	0	0	−0.6
T1	250 Muo	0	224	0.6

KAIVO N:O	J11	SIJAINTI	PI 318.81 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485580.02 Y= 6903202.53
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.40		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	106.75		
−vesijuoks. korkeus	106.75		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	265		
−vesijuoksuun	265		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	250 Muo	0	0	−0.6
T1	250 Muo	0	180	0.6

KAIVO N:O	J12	SIJAINTI	PI 362.70 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485547.48 Y= 6903231.99
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.17		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	107.02		
−vesijuoks. korkeus	107.02		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	215		
−vesijuoksuun	215		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	250 Muo	0	0	−0.6
T1	250 Muo	0	180	0.6
T2	160 Muo	0	229	1.0

KAIVO N:O	J13	SIJAINTI	PI 395.23 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485523.45 Y= 6903253.91
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.34		
−koko			
−kuormituskestävyys			
POHJA			
−korkeus	107.23		
−vesijuoks. korkeus	107.23		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	211		
−vesijuoksuun	211		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi. h=1,2m



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	250 Muo	0	0	−0.6
T1	160 Muo	15	94	0.9
T2	250 Muo	0	209	0.6

KAIVO N:O	J131	SIJAINTI	PI 177.08 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485519.40 Y= 6903250.07
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.29		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	107.43		
−vesijuoks. korkeus	107.43		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	186		
−vesijuoksuun	186		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	160 Muo	0	0	−1.0
T1	90 PE	14	187	0

LISÄTIETOJA Pjv-purkukaivo. Tulopaineviemärin korkeus = putken laki
Muovinen teleskooppi. h = 1 m

KAIVO N:O	J15	SIJAINTI	PI 414.16 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485517.56 Y= 6903271.90
KANSI	Umpi		
−korkeus	110.01		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	107.35		
−vesijuoks. korkeus	107.35		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	266		
−vesijuoksuun	266		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	250 Muo	0	0	−0.6
T1	200 Muo	0	154	10.2
T2	250 Muo	0	242	0.7

LISÄTIETOJA Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi.

KAIVO N:O	J16	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485539.40	Y= 6903294.47
KANSI	Umpi			
−korkeus	110.02			
−koko				
−kuormituskestävyys	40 t			
POHJA				
−korkeus	107.57			
−vesijuoks. korkeus	107.57			
−koko	560/500			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	245			
−vesijuoksuun	245			
−sakkapesä	0			
MUUT OSAT				



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	250 Muo	0	0	−0.7
T1	250 Muo	0	179	0.7

LISÄTIETOJA: Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi. h=1,2m

KAIVO N:O	J17	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485561.30	Y= 6903317.72
KANSI	Umpi			
−korkeus	110.00			
−koko				
−kuormituskestävyys	40 t			
POHJA				
−korkeus	107.79			
−vesijuoks. korkeus	107.79			
−koko	560/500			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	220			
−vesijuoksuun	220			
−sakkapesä	0			
MUUT OSAT				



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	250 Muo	0	0	−0.7
T1	160 Muo	15	103	2.0
T2	250 Muo	0	178	0.8

LISÄTIETOJA: Suunnanmuutokset kaivon sisällä.
Muovinen teleskooppi. h = 1,2m

KAIVO N:O	J18	SIJAINTI	PI Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485579.81 Y= 6903338.57
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.90		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.02		
−vesijuoks. korkeus	108.02		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	188		
−vesijuoksuun	188		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi. h = 1 m



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	250 Muo	0	0	−0.8
T1	200 Muo	0	113	0.8
T2	200 Muo	10	233	1.0

KAIVO N:O	J19	SIJAINTI	PI 512.91 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485576.59 Y= 6903345.37
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.91		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.08		
−vesijuoks. korkeus	108.08		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	183		
−vesijuoksuun	183		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−0.8
T1	200 Muo	0	180	0.8
T2	200 Muo	0	250	3.3

KAIVO N:O	J20	SIJAINTI	PI 521.43 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485572.95 Y= 6903353.07
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.77		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.15		
−vesijuoks. korkeus	108.15		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	162		
−vesijuoksuun	162		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi. Jäätymissuoja.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−0.8
T1	200 Muo	0	159	0.8

KAIVO N:O	J21	SIJAINTI	PI 539.32 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485560.01 Y= 6903365.43
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.87		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.29		
−vesijuoks. korkeus	108.29		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	158		
−vesijuoksuun	158		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi. Jäätymissuoja.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−0.8
T1	200 Muo	0	180	0.8
T2	200 Muo	0	263	1.0

KAIVO N:O	J22	SIJAINTI	PI 546.79 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485554.61 Y= 6903370.59
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.82		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.35		
−vesijuoks. korkeus	108.35		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	147		
−vesijuoksuun	147		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Pjv-purkukaivo. Tulopaineviemärin korkeus = putken laki. Muovinen teleskooppi. Jäätymissuoja.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−0.8
T1	90 PE	14	180	−5

KAIVO N:O	J25	SIJAINTI	PI Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485514.38 Y= 6903275.14
KANSI	Umpi		
−korkeus	110.08		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	107.81		
−vesijuoks. korkeus	107.81		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	227		
−vesijuoksuun	227		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi. h = 1,2m



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−10.2
T1	200 Muo	0	121	3.0

KAIVO N:O	J26	SIJAINTI	PI 478.96 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485558.12 Y= 6903322.50
KANSI	Umpi		
−korkeus	110.05		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.05		
−vesijuoks. korkeus	108.05		
−koko	400/315		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	200		
−vesijuoksuun	200		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Tonttitarkastuskaivo: Pro-kaivo Muovinen teleskooppi. h = 1m



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	160 Muo	0	0	−2.0
T1	160 Muo	0	180	1.0

KAIVO N:O	J251	SIJAINTI	PI 164.76 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485499.28 Y= 6903271.59
KANSI	Umpi		
−korkeus	110.24		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.28		
−vesijuoks. korkeus	108.28		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	196		
−vesijuoksuun	196		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−3.0
L2	200 Muo	0	146	−0.0
L3	200 Muo	0	228	−0.0

KAIVO N:O	J27	SIJAINTI	PI 144.32 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485583.51 Y= 6903338.28
KANSI	Umpi		
−korkeus	110.17		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.16		
−vesijuoks. korkeus	108.16		
−koko	400/315		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	201		
−vesijuoksuun	201		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Tonttitarkastuskaivo: Pro-kaivo Muovinen teleskooppi.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−7.3
T1	200 Muo	0	180	1.0

KAIVO N:O	J28	SIJAINTI	PI Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485581.02 Y= 6903349.79
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.96		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.29		
−vesijuoks. korkeus	108.29		
−koko	560/500		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	167		
−vesijuoksuun	167		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Suunnanmuutokset kaivon sisällä. Muovinen teleskooppi. Jäätymissuoja.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−1.3
T1	110 Muo	0	114	5.8
T2	90 PE	43	180	0.5
		Putken laki		

KAIVO N:O	J29	SIJAINTI	PI 518.66 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485579.70 Y= 6903353.21
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.94		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.50		
−vesijuoks. korkeus	108.50		
−koko	400/315		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	144		
−vesijuoksuun	144		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Tonttitarkastuskaivo: Pro-kaivo Muovinen teleskooppi. Jäätymissuoja



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	110 Muo	0	0	−5.8
L2	110 Muo	0	157	−0.0

KAIVO N:O	J30	SIJAINTI	PI 539.75 Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi, Jv		X= 485561.98 Y= 6903368.11
KANSI	Umpi		
−korkeus	109.93		
−koko			
−kuormituskestävyys	40 t		
POHJA			
−korkeus	108.32		
−vesijuoks. korkeus	108.32		
−koko	400/315		
−pohjakourut			
KOK. KORKEUS CM	161		
−vesijuoksuun	161		
−sakkapesä	0		
MUUT OSAT			
		LISÄTIETOJA	Tonttitarkastuskaivo: Pro-kaivo Muovinen teleskooppi. Jäätymissuoja.



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 Muo	0	0	−1.0
T1	200 Muo	0	180	1.0