

Treball de recerca

*Construcció d'un sistema domòtic de control per
a un habitatge unifamiliar*



Josep Mencion Seguranyes

2n de Batxillerat 2019-20
Departament de Tecnologia
Institut de Vilafant

Tutoria
Mireia Dosil Bonmatí

Construcció d'un sistema domòtic de control per a un habitatge unifamiliar

Logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere.
Albert Einstein

The greatest glory lies not in never falling, but in rising every time we fall.
Nelson Mandela

Agraïments

En primer lloc, agrair a la meva família tot el suport moral i econòmic que m'han donat durant la realització d'aquest projecte.

Especialment al meu avi, en **Xavier Seguranyes Guillot**, per haver-me proporcionat l'espaï i infraestructures per desenvolupar la part pràctica d'aquest projecte d'investigació.

Agrair tota la paciència i implicació infinita que ha tingut i té amb mi i el meu projecte la **Mireia Dosil Bonmatí**, la persona que tutoritza el meu treball de recerca, i al mateix temps, la meva professora de matemàtiques a batxillerat, a l'Institut de Vilafant.

Altrament, aquest treball tampoc hagués estat possible sense l'ajuda obtinguda en el **Jove Campus de Recerca** de la **Universitat de Girona**, on el senyor **Antonio Bueno Delgado** em va guiar en la part més tècnica del treball.

Agrair també a la **Cinta Prats Lloveras** l'ajuda que em va proporcionar amb el meu treball, parlant-me de l'existència de diferents sistemes per portar-lo a terme. Per ajudarme també en les possibles aplicacions i els enfocaments del meu treball.

Trobo també indispensable agrair a l'**Esther Pagès Comelles**, la meva tutora de grup de primer de batxillerat per preocupar-se del progrés personal en l'àmbit de treball de recerca.

Dono també les gràcies a en **Jordi Montero Garcia**, director de l'Institut de Vilafant, per la seva diligència i per facilitar un espai al centre per instal·lar la maqueta del sistema i per interessar-se en el meu treball.

Agraeixo també al meu company i amic **Joan Quirante Juncosa** l'explicació que m'ha donat del seu treball de recerca, relacionat amb l'aplicació d'una metodologia basada en projectes a les aules, en el qual tracta amb plaques electròniques. Això em va donar una visió més pedagògica del meu projecte.

Finalment, agrair a en **David Maruny Vilalta**, un enginyer que coordina i desenvolupa iniciatives relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica en una cooperativa anomenada Tarpuna.

Construcció d'un sistema domòtic de control d'un habitatge

Resum

En aquest projecte es realitza el disseny i la construcció d'un sistema domòtic per un habitatge.

Això és possible gràcies a la connexió en xarxa d'una placa electrònica *Arduino* que té connectats uns sensors tals com el de temperatura, humitat i lluminositat, i uns actuadors, tals com làmpades, un ventilador i un simulador de calefacció. Una altra placa, l'ordinador *Raspberry Pi* es connecta a la placa *Arduino* i actua com a central de processament de totes les dades. Aquesta permet a l'usuari del sistema interactuar amb aquest gràcies a la plataforma de codi lliure *openHAB*.

Aquesta plataforma emmagatzema contínuament les dades en una base de dades i les representa en gràfics.

Així mateix, aquest sistema també avisa a l'usuari amb notificacions al telèfon mòbil de possibles catàstrofes, gràcies als seus sensors d'incendi i d'inundació.

A més, aquest equip inclou un sistema de seguretat antirrobatori, controlat per una central processadora d'alarmes *BOSCH*, també connectada a la placa *Raspberry Pi*.

Aquest treball de recerca també contempla l'anàlisi de les dades provinents dels sensors i recollides en gràfics per extreure conclusions i normes per tal que el sistema construït sigui intel·ligent i actuï de manera autònoma.

Construcción de un sistema domótico para el control de una vivienda

Resumen

En este proyecto se realiza el diseño y la construcción de un sistema domótico para una vivienda.

Esto es posible gracias a la conexión en red de una placa electrónica *Arduino* que tiene conectados unos sensores tales como el de temperatura, humedad y luminosidad, y unos actuadores, tales como lámparas, un ventilador y un simulador de calefacción. Otra placa, el ordenador *Raspberry Pi* se conecta a la placa *Arduino* y actúa como central de procesamiento de todos los datos. Esta permite al usuario del sistema interactuar con este gracias a la plataforma de código libre *openHAB*.

Esta plataforma almacena continuamente los datos en una base de datos y las representa en gráficos.

Asimismo, este sistema también avisa al usuario con notificaciones en el teléfono móvil de posibles catástrofes, gracias a sus sensores de incendio y de inundación. Además, este equipo incluye un sistema de seguridad antirrobo, controlado por *BOSCH AMAX 3000*, una central procesadora de alarmas, también conectada a la placa *Raspberry Pi*.

Este trabajo de investigación también contempla el análisis de los datos provenientes de los sensores y recogidas en gráficos para extraer conclusiones y normas para que el sistema construido sea inteligente y actúe de manera autónoma.

Construction of a home automation system

Abstract

This project describes the design and construction of a home domotic system. The system consists of an Arduino board that collects data from sensors (as for example temperature, humidity and luminosity sensors), processes it and triggers some control actuators. The board is connected to a *Raspberry Pi* device that interacts with the system and at the same time sends the data to the open source *openHAB* platform allowing real time data visualization. Besides, this equipment also includes an anti-theft security system, controlled by *BOSH AMAX 3000*, a central alarm processor, also connected to the *Raspberry Pi* board.

Moreover, the system is able to send alarms to a mobile phone to warn the user of possible fire or flooding catastrophes.

Finally, this research work also explores the analysis of the collected data in order to extract conclusions and rules that will allow the system to perform some autonomous decisions and to act in an intelligent way.

Índex

1	Introducció	1
1.1	Motivació	2
1.2	Objectius	3
2	Marc teòric	4
2.1	Internet de les coses	4
2.2	La domòtica	6
2.2.1	Confort	7
2.2.2	Accessibilitat	7
2.2.3	Seguretat	7
2.2.4	Estalvi energètic	8
2.2.5	Comunicacions	8
2.3	Elements d'un sistema domòtic	8
2.3.1	Els controladors	8
2.3.2	Els sensors	9
2.3.3	Els actuadors	9
3	Marc pràctic i procés tecnològic	10
3.1	Sorgiment d'un problema	10
3.2	Alternatives i solucions	11
3.3	Tria de la solució	12
3.4	Disseny del producte	13
3.4.1	Tria de la base de la maqueta	13
3.4.2	Arquitectura del sistema	14
3.4.3	Planificació dels dispositius necessaris	15
3.4.4	Representació dels circuits elèctrics i electrònics	23
3.4.5	Creació del codi pel microcontrolador	27
3.5	Implementació	27
3.5.1	Preparació de la base	27
3.5.2	Unió dels elements al panell	29
3.5.3	Connexió dels elements	33
3.5.4	Posada en marxa del sistema	33
3.5.5	Configuració de l'ordinador <i>Raspberry Pi</i>	34
3.5.6	Configuració de la plataforma <i>openHAB</i>	35
3.5.7	Instal·lació del codi al microcontrolador	37
3.6	Resultats	38

3.7 Desenvolupament sostenible	41
3.8 Problemes sorgits i solucions	42
3.9 Cost econòmic del sistema	44
4 Anàlisi de dades	45
4.1 Gràfics de temperatura, humitat i lluminositat	45
4.2 Adaptació del sistema a l'entorn	47
5 Conclusions	50
5.1 Missions futures	51
5.2 Valoració personal	52
A Aplicacions del sistema domòtic portades a terme	
A.1 Control de l'obertura de la porta de garatge	
A.2 Control del termòstat per activar la calefacció	
A.3 Control del sistema d'alarma	III
B Factura d'un sistema d'alarma per part d'una empresa homologada	VI
C Codi Arduino	VII

Índex de figures

1.1	El sensor Sense HAT	2
2.1	Esquema visual del concepte de domòtica	6
2.2	Composició d'un sistema d'alarma d'intrusió	7
2.3	Sensors de seguretat	8
2.4	Exemple de motor de persiana metàl·lica	9
3.1	Logotip del projecte <i>piDOMOhome</i>	10
3.2	Arquitectura de funcionament del sistema domòtic	14
3.3	Placa controladora <i>Raspberry Pi 4</i>	16
3.4	El microcontrolador <i>Arduino MEGA 2560</i>	17
3.5	Sistema d'alarma BOSCH AMAX 3000	18
3.6	Encaminador <i>ZyXEL P8701T</i>	19
3.7	Detector infraroig de moviment BOSCH ISC-PPR1-W16	20
3.8	Contacte magnètic MC-SMMC	20
3.9	El sensor de temperatura i humitat DHT-22	21
3.10	Sensor de lluminositat LDR	22
3.11	Mòduls de relé compatibles amb microcontroladors	22
3.12	Un díode <i>LED</i> blanc	22
3.13	Brunzidor	23
3.14	Sirena <i>Pyronix Deltabell-E</i>	23
3.15	Esquema de connexió del sistema d'alarma antirobatori BOSCH AMAX 3000	25
3.16	Esquema de connexió dels relés entre la central d'alarma i el microcontrolador	26
3.17	Esquema de connexió d'un relé alimentat per un transformador per donar un senyal al microcontrolador	26
3.18	Estructura del codi que executarà el microcontrolador <i>Arduino MEGA 2560</i>	27
3.19	Base de parquet amb alguns elements domòtics provisionals	28
3.20	Peus metàl·lics i femelles i cargols <i>M5x20</i> per inserir-los	28
3.21	Panell de parquet amb peus metàl·lics collats	28
3.22	Elements elèctrics del sistema	29
3.23	Composició de la caixa metàl·lica de protecció del sistema	29
3.24	Fixació i connexió del teclat del sistema d'alarma	30
3.25	Fixació i connexió dels sensors del sistema d'alarma	30
3.26	Fixació i connexió de la sirena del sistema d'alarma	31
3.27	Instal·lació de la càmera de seguretat	31
3.28	Creació d'un mòdul per unificar els sensors	32

3.29 Connexions del mòdul unificador de sensors	32
3.30 Posada en marxa del sistema	33
3.31 L'escriptori del sistema operatiu Raspbian	34
3.32 L'entorn de configuració principal de l'ordinador <i>Raspberry Pi</i>	35
3.33 Els elements de la plataforma <i>openHAB</i>	36
3.34 Gràfics generats amb el complement <i>RR4DJ</i> de la plataforma <i>openHAB</i>	37
3.35 Programa <i>MQTT Explorer</i> en execució	38
3.36 Mostra del resultat del sistema domòtic construït.	39
3.37 Estat 1 dels elements de la plataforma <i>openHAB</i>	39
3.38 Estat 2 dels elements de la plataforma <i>openHAB</i>	40
3.39 Recepció de notificacions per part de la plataforma <i>openHAB</i>	40
3.40 Gràfics generats per la plataforma <i>Grafana</i>	41
3.41 Dispositiu SAI (sistema d'alimentació ininterrompuda)	43
4.1 Gràfic de temperatura que comprèn els mesos d'octubre i novembre de 2019	45
4.2 El gràfic d'humitat que comprèn els mesos d'octubre i novembre de 2019 . .	47
4.3 El gràfic de lluminositat que comprèn els mesos d'octubre i novembre de 2019	48
A.1 El motor <i>Motorline ROSSO EVO 100</i>	I
A.2 Esquema de connexions del motor <i>Motorline ROSSO EVO 100</i>	I
A.3 Esquema de connexió del relé al motor	II
A.4 Connexió d'un relé a l'esquema del motor	II
A.5 Esquema de connexió del relé termòstat al microcontrolador	II
A.6 Teclat d'usuari del sistema d'alarma <i>C&K 236</i>	III
A.7 Placa central del sistema d'alarma <i>C&K 236</i>	III
A.8 Canvi de resistències dels sensors per adaptar el sistema a la central <i>BOSCH</i>	IV
A.9 Resultat final de la caixa de la central <i>BOSCH AMAX 3000</i>	IV
A.10 Resultat final del teclat del sistema d'alarma <i>BOSCH AMAX 3000</i>	V
B.1 Factura presentada per la instal·lació d'un sistema de seguretat	VI

Índex de taules

3.1	Característiques de l'ordinador <i>Raspberry Pi 3 B+</i>	16
3.2	Característiques del microcontrolador <i>Arduino MEGA 2560</i>	17
3.3	Esquemes de connexió dels sensors i actuadors a <i>Arduino MEGA 2560</i>	24
3.4	Pressupost dels materials de construcció del sistema domòtic	44
4.1	Condicions interiors de disseny d'estances	48

Capítol 1

Introducció

Aquest treball de recerca tracta sobre el disseny, construcció, instal·lació i posada en marxa d'un sistema domòtic complet per un habitatge en forma de maqueta.

La primera part de la memòria està centrada en l'explicació dels diferents dispositius utilitzats per la construcció del sistema, així com en l'explicació dels conceptes tecnològics relacionats amb la domòtica.

La domòtica és la disciplina que s'ocupa de l'aplicació d'automatismes en les instal·lacions dels habitatges. Aquest treball, per tant, pretén acostar aquesta ciència a tot aquell que hi estigui interessat i relacionar una sèrie de coneixements adquirits en un període de recerca.

La segona part de la memòria parla de la construcció del sistema domòtic, que relaciona un sistema de seguretat antirobatoris amb avís d'alarma acústic compost per sensors¹ de moviment i contactes magnètics de porta, entre d'altres detectors. A més, també inclou sensors de qualitat de l'aire per detectar possibles incendis i d'inundació per prevenir catàstrofes.

També integra un sistema de control de variables ambientals de l'habitatge, concretament de temperatura, d'humitat i de lluminositat.

Totes les dades són gestionades per una placa *Arduino MEGA 2560*, un microprocessador, i processades per *openHAB*, una plataforma de codi lliure especialitzada en el desenvolupament de la domòtica, instal·lada en un dispositiu anomenat *Raspberry Pi 3 B+*, un petit ordinador de placa única de baix cost amb connexió a Internet. La comunicació entre les dues plaques esmentades es realitza mitjançant *MQTT*, un protocol de comunicació per xarxes que transporta missatges entre aquests dos dispositius.

L'equip també emmagatzema contínuament les variables numèriques que controla i està configurat per elaborar uns gràfics flexibles i visuals en diferents intervals de temps a partir d'aquestes dades.

¹Un sensor és un dispositiu que capta i manifesta variacions de magnituds físiques tals com variacions de lluminositat, temperatura, humitat, entre d'altres.




Figura 1.1: El sensor **Sense HAT**

Font: [Raspberry Pi Foundation - The Sense HAT](#)

Aborda també el control d'il·luminació i de sortides elèctriques per modificar l'estat de receptors com poden ser ventiladors o sistemes de calefacció.

Finalment s'aconsegueix un sistema intel·ligent, que, a partir de normes configurables, i, en funció de les dades que rep, pot actuar de manera autònoma.

1.1 Motivació

Des de ben petit que he estat motivat per la informàtica, les matemàtiques i la tecnologia, en general.

Els sistemes de seguretat tals com els d'alarma antirobatori o de videovigilància han estat els que m'han cridat sempre l'atenció. De fet, no vaig tardar gaire en posar fil a l'agulla per entendre com funcionaven quan el meu avi em va explicar que en tenia un de muntat a la botiga on treballa.

De seguida vaig interpretar com funcionava un sistema de videovigilància tancat de televisió. Poc més tard vaig començar a intentar entendre com funcionava un sistema d'alarma.

Des d'aleshores vaig plantejar-me l'objectiu d'aprendre profundament com funcionava i s'instal·lava un sistema de seguretat per posar-ho en pràctica després. Va ser aleshores quan vaig estudiar com funcionaven les plaques centrals d'alarma de la marca *BOSCH*, encara que conscient del poc material que se'n trobava a la xarxa. Són coneixements que només solen tenir els instal·ladors d'aquests sistemes.

Quan vaig arribar a primer de batxillerat i se'm va plantejar el treball de recerca tenia claríssim que volia escollir un tema relacionat amb la tecnologia. Acotant, vaig decidir que la seva part pràctica tindria relació amb la domòtica.

També tenia clar que volia crear un dispositiu per controlar un habitatge des del seu exterior. Jo ja havia treballat en cursos anteriors amb plaques microcontroladores *Arduino* i feia poc que m'havien parlat d'un petit ordinador de baix cost que s'anomena *Raspberry Pi*, així que en vaig adquirir un.

Vaig comprar també un *Sense HAT* com el que es mostra a la figura 1.1, un dispositiu especial per aquest ordinador que té diversos sensors, entre els quals un de temperatura, d'humitat i de pressió. Aleshores, gràcies a una guia en anglès que vaig trobar fent recerca per Internet, vaig descobrir com es programava aquest ordinador i hi vaig implementar un sistema que guardava cada cinc minuts les dades instantànies de temperatura, pressió i humitat en un full de càlcul que estava emmagatzemat al *Google Drive*.

De seguida vaig veure que allò s'havia quedat curt i vaig explorar les diferents opcions de l'ordinador *Raspberry Pi*. Vaig fer un esquema dels diferents processos que volia automatitzar i paràmetres que volia controlar, i després de fer recerca per la xarxa, vaig descobrir la plataforma *openHAB*, la qual he programat i configurat per construir el meu sistema domòtic, *piDOMOhome*.

1.2 Objectius

Els objectius d'aquest treball de recerca són:

1. **Construir una instal·lació per controlar variables de l'entorn d'un habitatge** compromesa amb el **medi ambient i sostenible**.
2. **Aprendre el funcionament d'*openHAB***, una plataforma de control de dades i enviament d'informació amb interfície multidispositiu.
3. **Poder controlar remotament la il·luminació, ventilació, el sistema d'alarma, entre altres paràmetres amb l'aplicació mòbil i el lloc web.**
4. **Configurar la placa per autoguardar i unificar totes les dades.**
5. **Instal·lar el sistema domòtic de manera parcial en un habitatge.**
6. **Crear una pàgina web per mostrar les dades amb la seva base de dades.**
7. **Programar un ordinador *Raspberry Pi 3 B+* per recollir dades dels paràmetres de temperatura, humitat, estat de certes obertures, lluminositat i moviment d'un habitatge.**
8. **Explorar diferents maneres de visualitzar les dades recollides per extreure'n conclusions.**

Capítol 2

Marc teòric

2.1 Internet de les coses

La Internet de les coses (de l'anglès *Internet of Things* o *IoT*) [1] és un concepte que fa referència a la connexió d'un gran nombre de dispositius mitjançant Internet perquè puguin compartir dades amb altres mecanismes, com poden ser dispositius mòbils, cotxes intel·ligents, màquines industrials, entre d'altres instruments.

Els dispositius connectats a Internet utilitzen sensors per recopilar dades i, en alguns casos, actuar-hi. L'objectiu de la connexió de dispositius i màquines per mitjà de la tecnologia *IoT* és millorar el funcionament de processos i la vida de les persones.

Els exemples de *IoT* van des d'una casa intel·ligent que ajusta automàticament la calefacció i il·luminació fins a una fàbrica intel·ligent que supervisa les màquines industrials per buscar problemes i s'ajusta automàticament per prevenir avaries.

Actualment podem observar aplicacions d'aquest concepte en diversos àmbits, que es detallen a continuació.

Àmbit comercial

Una de les principals utilitats dels dispositius i sensors *IoT* és la recopilació de grans quantitats de dades de forma automàtica associades a ubicacions. Els comerços les poden captar i relacionar amb els seus canals digitals, per exemple amb una botiga en línia. D'aquesta manera es poden portar a terme analítiques mitjançant la intel·ligència artificial².

Per exemple, gràcies a l'aparició de prestatgeries intel·ligents, el control de l'inventari és exhaustiu i automàtic.

²La intel·ligència artificial és una àrea de les ciències de la computació que desenvolupa sistemes intel·ligents, màquines capaces de comportar-se i de prendre decisions amb qualitats com el llenguatge natural humà, la capacitat de reconèixer a una persona per la seva cara o veu. També pot posar en context dades i prendre decisions intel·ligents a partir de noves variables.

Són les pròpies prestatgeries que controlen l'estoc dels productes i avisen als responsables quan les quantitats baixen d'un mínim establert, a través de la tecnologia RFID³.

A més, l'ús d'aquests sistemes augmenta la seguretat del comerç davant de possibles furts ja que és complicat manipular les dades d'aquesta tecnologia.

En alguns d'aquests, hi és present la robòtica amb sistemes que permeten sol·licitar des d'un dispositiu connectat a Internet un producte i donar una ordre a un robot per tal que el faci arribar a un emplaçament, per exemple, mitjançant uns conductes.

Això permet una reducció del nombre de botiguers i que no faci falta que aquests es moguin de la zona d'atenció al públic per cercar un producte per així fer més fàcil la tasca de control de la situació.

Àmbit industrial

La tecnologia *IoT* pot connectar totes les fases d'un procés industrial. En fàbriques, ho fa des de la cadena de subministrament fins al subministrament per així obtenir una visió cohesionada de les dades de producció, procés i producte. Les màquines de fàbrica o prestatgeries de magatzem contenen sensors que generen dades que analitzen sistemes per poder prevenir defectes en el procés i així maximitzar el rendiment dels equips i de la producció i millorar l'experiència del client.

Àmbit sanitari

La tecnologia *IoT*, mitjançant sensors i els dispositius mòbils que tenim els humans, permet detectar de manera anticipada possibles problemes de salut. [2]

La connexió de dispositius mèdics convencionals que s'utilitzen per la intervenció de pacients a sistemes informàtics que poden recopilar grans fluxos de dades i en realitzen anàlisis per generar-ne una avançada visualització i així extreure'n conclusions és una metodologia de treball que incorpora la Internet de les coses.

Un altre exemple d'aplicació d'aquest sistema en l'àmbit sanitari és l'ús de dispositius mèdics portàtils per monitoritzar en temps real el pacient per així millorar l'assistència sanitària. D'aquesta manera, es poden registrar les dades dels hàbits del pacient, el seu estat després d'una operació, el compliment dels tractaments en temps real, entre d'altres paràmetres.

Àmbit automobilístic

Els cotxes cada vegada incorporen més sistemes intel·ligents [3] que, per exemple, analitzen les condicions exteriors i canvién el mode de conducció entre, per exemple, l'ecològic i l'esportiu.

A més, analitzen els senyals que troben durant la ruta per mostrar en una pantalla, per exemple, quina és la velocitat màxima.

³RFID significa identificació per radiofreqüència i és un sistema d'emmagatzematge i recuperació de dades remot que utilitza dispositius en forma de targeta per transmetre la identitat d'un objecte mitjançant ones de ràdio.

Trobem la tecnologia IoT en els cotxes, per exemples, en sistemes de connexió a Internet per registrar en temps real la localització del vehicle.

Àmbit domèstic

Els inicis de l'automatització en l'àmbit domèstic van presentar-se amb la introducció de robots a les llars que facilitaven les tasques diàries. Actualment s'ha fet un pas més en aquest aspecte amb la introducció del concepte *IoT* en l'àmbit domèstic. [4]

La instal·lació de sensors a l'habitatge i d'actuadors⁴ per poder controlar les variables presents en l'entorn i la connexió de sistemes amb altres dispositius permet millorar el confort a la residència i va suposar l'arribada de la domòtica.

A més, l'ús de sistemes domòtics que poden prendre decisions i executar processos per si mateixos després de ser configurats pot aportar intel·ligència a un habitatge per així millorar-ne les condicions de vida.

La domòtica és el concepte que més importància té en aquest treball de recerca i que més es desenvoluparà.

2.2 La domòtica

La domòtica és un conjunt de tecnologies aplicades al control i automatització intel·ligent dels sistemes d'un habitatge, tal i com es mostra en l'esquema de la figura 2.1.




Figura 2.1: Esquema visual del concepte de **domòtica**

Font: Creació pròpia

⁴Un actuador és un dispositiu que respon a senyals i que, per tant, realitza l'acció sol·licitada des del controlador domòtic, sobre un element específic de l'habitatge, ja siguin portes, llàmpades, calefacció, aire condicionat, persianes, sistemes de reg, entre d'altres.

2.2.1 Confort

L'ús d'un sistema domòtic en un habitatge pot millorar considerablement el seu **grau de confort**. De manera que el fet que un sistema prengui decisions de manera intel·ligent evita possibles errors humans. Per exemple, marxar de casa i deixar punts de llum encèsos, de manera que podem estar més tranquil·ls.

A més, té la possibilitat de controlar els accessoris d'una residència de forma remota, per exemple, les persianes.

2.2.2 Accessibilitat

Un sistema domòtic **facilita l'ús dels dispositius** d'un habitatge. A més, pot millorar la qualitat de vida de persones **d'edat avançada o amb discapacitats de diferents tipologies**.

Per exemple, hi ha sistemes domòtics que automatitzen l'elevació de persianes, per així facilitar aquest procés i així reduir els esforços a realitzar.


2.2.3 Seguretat

Gràcies a la **implementació de contactes magnètics, sensors** de moviment, d'inundació, d'incendi, entre altres dispositius en un sistema domòtic, com els que podem veure en les figures 2.2 i 2.3, és més fàcil **prevenir catàstrofes o intrusions en un habitatge**, ja que un sistema domòtic pot indicar aquestes anomalies.



Figura 2.2: Composició d'un sistema d'alarma d'intrusió

Font: Creació pròpia



(a) El sensor de gas (b) El sensor d'inundació

Figura 2.3: Sensors de seguretat

Font: [Amazon](#)

2.2.4 Estalvi energètic

Mitjançant la **gestió intel·ligent** dels elements d'una casa, com poden ser la il·luminació, el reg o els electrodomèstics **es redueix el consum elèctric**. Per exemple, el fet de no permetre il·luminar una zona si la lluminositat no és baixa assegurarà que no malgastem electricitat en aquest aspecte. D'aquesta manera **contribuïm a reduir la despesa energètica**.

2.2.5 Comunicacions

Els elements d'un sistema domòtic estan **permanentment comunicats** a la **xarxa**, ja sigui de manera interna a casa, o via Internet.

El més habitual és que hi hagi una placa central que rebi tota la informació dels sensors i envii les ordres als actuadors. A més, aquesta també o bé una altra comunicada amb la principal haurà de dinamitzar la comunicació amb els dispositius dels usuaris del sistema, a través d'una plataforma informàtica, i, potser, connectada a Internet per poder interactuar amb el sistema des de l'exterior de l'habitatge.

2.3 Elements d'un sistema domòtic

2.3.1 Els controladors

Un controlador domòtic és una central que capta tota la informació provenint dels diferents sensors que hi hagi distribuïts per diferents punts de l'habitacle. Tota la informació rebuda és processada per aquest centre de control i, posteriorment, pot generar diferents ordres als actuadors, que són els encarregats d'executar-les.

Els controladors domòtics se solen trobar en forma de plaques, ordinadors o microcontroladors al mercat.

Amb aquests, l'usuari del sistema pot interactuar amb el sistema domòtic, segurament des de l'interior i l'exterior de la residència, gràcies a la connexió a Internet.

Així mateix, aquest pot programar els sensors, així com controlar-los.



Figura 2.4: Exemple de motor de persiana metàl·lica

Font: [FG Matic Automatismos](#)

2.3.2 Els sensors

Els sensors, que són dispositius electrònics que tenen una **propietat sensible a una magnitud del medi** on es troben, tenen el rol principal en un sistema domòtic i es divideixen en dos grans grups.

En primer lloc, trobem els detectors d'anomalies, que envien un senyal quan es donen unes determinades condicions preestablertes al seu sistema, com poden ser els **sensors de moviment** com el que es mostra en la figura 2.2a, **d'obertura de portes per contacte magnètic, d'inundació o d'incendi**.

En segon lloc, trobem els dispositius sensibles a una magnitud física que es pot mesurar numèricament. El senyal que envien aquests sol ser numèric, com és el cas dels **sensors de temperatura, d'humitat, de lluminositat**, entre d'altres.

2.3.3 Els actuadors

En un sistema domòtic, els actuadors serveixen per portar a terme una acció que ordena un controlador. Tant poden ser ordres donades per l'usuari final d'un sistema domòtic en un determinat moment com ordres executades pel sistema domòtic, configurat prèviament i responent a unes condicions determinades.

L'exemple més habitual d'actuador és el **relé**, que és un dispositiu que en ser alimentat per corrent elèctric, encara que potser feble, connecta o disconnecta un circuit.

Altres exemples d'actuadors poden ser **els motors**, com el que es mostra en la figura 2.4, **els avisadors acústics** com brunzidors o sirenes, o bé els **lluminosos**, com poden ser làmpades.

Capítol 3

Marc pràctic i procés tecnològic

El projecte realitzat porta el nom de **piDOMOhome** i consisteix en la **construcció, unificació i posada en funcionament** d'un sistema domòtic, per tant, **integrat**.



Figura 3.1: Logotip del projecte *piDOMOhome*
Font: Creació pròpia

Per tant, s'ha dissenyat un sistema en el qual es fusionen els conceptes de **comoditat i seguretat**. De manera que amb una sola aplicació es pot controlar la **il·luminació** domèstica, involucrant la **lluminositat i color** d'aquesta, també la **climatització**, mitjançant l'**accionament de relés** que donen lloc a l'encessa d'un **ventilador** en cas d'una tempesta elevada durant el període d'estiu, o bé a l'accionament d'un **simulador de calefacció**, en cas d'una temperatura baixa durant l'hivern.

La pàgina web on es mostra el **projecte**, el seu **procés de construcció**, les seves **funcions**, la **demonstració del funcionament** i l'explicació dels **problemes sorgits** durant el treball d'**investigació** és accessible a través de l'adreça <http://pidomohome.org/>.

A continuació s'explica el **procés tecnològic** seguit durant la realització d'aquest projecte.

3.1 Sorgiment d'un problema

La necessitat de tenir un control integrat d'un habitatge ve donada per diverses situacions en les quals s'evidencien mancances en un habitatge convencional que si fossin potenciades gràcies als avenços que ha tingut la tecnologia fins avui en dia podrien millorar el nivell de confort a la residència.

Primer de tot, perquè, personalment m'he trobat en problemes a l'hora d'avaluar l'estat d'un espai llunyà. Un exemple clar, a casa meva, mentre era fora de viatge, un electrodomèstic que tenia una avaria va fer que l'interruptor diferencial⁵ disconnectés l'entrada de corrent a la casa, de manera que al tornar, al cap d'una setmana, tots els aliments de la nevera i el congelador s'havien fet malbé.

Es van haver de llençar tots els aliments i netejar els electrodomèstics, amb els costos econòmics i temporals que això va comportar.

Però si hagués existit un sistema a l'habitatge que hagués enviat un avís de la desconexió, hi hagués hagut la possibilitat de desplaçamen-se a la residència en conèixer una anomalia per verificar l'estat de la instal·lació i reconnectar l'interruptor diferencial.

Per altra banda, també m'he trobat amb la situació que es va activar el sistema d'alarma d'una segona residència, sense possibilitat de verificar la certesa de l'avís, o bé veure quines zones s'havien activat, controlar l'àrea, etc.

Això va comportar haver de desplaçar-se fins el lloc en qüestió, amb l'inconvenient que aquesta és una situació imprevisible.

La il·luminació interior i exterior també és un factor important a poder controlar pel que fa al confort i la seguretat. Per això seria interessant tenir un sistema per assegurar que l'exterior d'un habitatge mai romandrà fosc.

També seria interessant disposar d'un sistema que permetés el canvi de la tonalitat de la llum en funció del moment del dia, ja que hi ha làmpades que emeten una tonalitat de llum molt violenta. D'aquesta manera s'aconseguiria fomentar el benestar personal en diferents situacions quotidianes.

Aleshores, a partir d'aquests casos, s'evidencia la necessitat de buscar una solució a tots aquests problemes.

3.2 Alternatives i solucions

Avui en dia existeixen sistemes al mercat que permeten controlar diferents aspectes d'un habitatge, però en la majoria de casos el producte és car a nivell econòmic si ha de tenir moltes funcions. A més, existeixen també productes independents que serveixen per controlar un paràmetre determinat. Per exemple, certes empreses de seguretat implementen el seu sistema d'alarma, que funciona separatament del que pot utilitzar, per exemple, un sistema de control d'un tendal, o bé del que ofereix una empresa que es dedica al sector de la il·luminació per controlar unes determinades làmpades.

És per això que és millor construir un sistema unificat i propi.

⁵Un interruptor diferencial és un dispositiu electromecànic que s'instal·la a les instal·lacions elèctriques de corrent altern per tal de protegir les persones d'accidents provocats pel contacte amb parts actives de la instal·lació.

3.3 Tria de la solució

Després de consultar anàlisis que tracten sobre les diferents opcions del mercat [5] [6] [7], es tria construir un sistema domòtic propi, de manera que així es podran unificar tots els elements d'aquest, controlar-ne el procés de creació i fer-hi ampliacions si és necessari.

Un dels motius per construir un sistema propi és que aquest pugui ser ampliable en un futur. Un objectiu és també que es pugui controlar des de l'exterior, a través d'Internet.

Per fer això, s'utilitza una placa **Raspberry Pi 3 B+**, ja que aquest petit ordinador pot connectar-se a Internet i funciona amb una distribució del sistema operatiu *Linux*, el qual està molt explorat i ofereix moltes solucions. Aleshores, això permet buscar una solució mitjançant aquesta placa per tal que un usuari final pugui interactuar amb aquest sistema des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

A més, només fa falta, en estat normal de treball, que aquesta placa estigui connectada a Internet i a la corrent, de manera que no ha de ser visible dins l'habitatge. De fet, no cal ni fer arribar al seu emplaçament un cable de xarxa, ja que aquesta placa té connexió *Wi-Fi* integrada.

S'hi pot accedir remotament per configurar-la a través d'altres dispositius pertanyents a la mateixa xarxa.

Donada la limitació de ports de connexió de la placa *Raspberry Pi 3 B+*, es connectaran els sensors i actuadors a una placa **Arduino MEGA 2560** [8], que és un microcontrolador amb múltiples pins d'entrada i sortida de dades programables a partir de la redacció d'un codi.

Aquest microcontrolador es connectarà a la xarxa a través del dispositiu *Ethernet Shield* [9], un complement que serveix per enviar dades de la placa a un altre servidor a través de la xarxa.

Per tant, aquesta sí que haurà d'estar connectada a la xarxa per cable, a part de rebre alimentació.

S'utilitzarà ***openHAB*** [10] com a plataforma per gestionar el sistema domòtic, ja que ofereix diversos avantatges. En primer lloc, és un programari de codi lliure i d'ús gratuït que s'instal·la com a servei a la placa *Raspberry Pi*. A més, té una interície multidispositiu molt intuitiva, controlable a través d'un lloc web, o bé amb una aplicació disponible tant per *Android* [11] com per *iOS* [12]. Fins i tot té un sistema propi de notificacions gràcies a aquesta aplicació pròpia.

Així mateix, disposa d'un ampli ventall d'extensions i complements per controlar i connectar el sistema amb altres mecanismes.

Entre aquests, s'utilitzarà el complement *MQTT*, o bé **protocol *Mosquitto***, el qual s'installarà a la placa *Raspberry Pi*, que obre un port en aquesta, per defecte el número 1883. Aleshores caldrà escriure un codi pel microcontrolador *Arduino* per tal que es connecti a aquest port i l'utilitzi com a pont de comunicació per enviar i rebre les dades.

Aquest sistema de comunicació es basa en la **subscripció i publicació a tòpics**. Els tòpics són una base virtual sobre la qual s’hi emmagatzemen valors per ser interpretats per un ordinador o microcontrolador.

Aleshores, el microcontrolador *Arduino MEGA 2560* crea un tòpic per cada dada que ha d’enviar i hi publica el valor numèric que marca el sensor. La placa *Raspberry Pi*, a través de la plataforma *openHAB*, es configurarà perquè es subscrigui a cada tòpic i en reculli les dades.

L’enviament d’ordres als actuadors des de l’*openHAB* funciona precisament al revés.

Aleshores és la plataforma *openHAB* qui crea el tòpic i hi publica informació que rep el microcontrolador *Arduino*, ja programat en el seu codi per estar subscript al tòpic i reaccionar a l’entrada de dades.

L’exemple més clar és l’encesa d’una llàmpada a través d’un relé. Per exemple, amb el tòpic *pidomohome/light*, quan *Arduino*, quan interpreti un *ON* en aquesta base, farà actuar el relé, i a la inversa, quan rebi un *OFF*. El terme *pidomohome* en la ruta representa el camí principal sobre el qual es creen els tòpics, n’és l’ítem superior.

Per tal de controlar la lluminositat i el seu color s’utilitzarà el dispositiu ***Philips Hue*** [13]. Aquest té un complement per fer compatible el control amb la plataforma *openHAB*.

També s’utilitzaran extensions com ***RRD4J*** per emmagatzemar contínuament les dades provinents dels sensors i automatitzar la creació gràfics i així visualitzar-los en temps real des de l’aplicació de la plataforma *openHAB*.

Una altra extensió que s’utilitzarà és ***InfluxDB*** i la plataforma ***Grafana***. La fusió d’aquestes dues eines permetrà crear gràfics més flexibles que els anteriors, per així obtenir una multitud de perspectives a l’hora d’analitzar les dades.

InfluxDB crea una base de dades dins la placa *Raspberry Pi*, on la plataforma *openHAB* hi penjarà les dades. Aleshores, la plataforma *Grafana* es connectarà en temps real a aquesta base de dades per generar els gràfics ja configurats.

3.4 Disseny del producte

3.4.1 Tria de la base de la maqueta

Es decideix aprofitar una mostra de parquet de llargada 1 m i alçària 0,6 m, per fixar-hi els dispositius del projecte: sensors, avisadors acústics o llàmpades.

3.4.2 Arquitectura del sistema

La figura 3.2 mostra gràficament i esquemàticament l'estructura de l'equip i les connexions entre els seus diferents elements.




Figura 3.2: Arquitectura de funcionament del sistema domòtic

Font: Creació pròpria

El sistema que funciona principalment amb dues plaques, un microcontrolador i un petit ordinador de placa única:

- *Arduino MEGA 2560*: És un microcontrolador on hi ha connectats tots els sensors i actuadors. Té una multiplicitat de ports per connectar-hi dispositius, és per això que s'ha utilitzat aquesta placa per portar a terme aquest projecte.
- *Raspberry Pi 3 B+*: És un ordinador de baix cost de placa única amb connexió a Internet que actua com a central de processament de les dades, ja que rep tota la informació del microcontrolador i també n'hi envia. *openHAB* és la plataforma que s'hi instal·larà per gestionar el sistema domòtic.

La comunicació entre aquests dos dispositius es fa mitjançant la xarxa. Això no significa que necessiti explícitament Internet per funcionar, sinó que les dades poden circular pel sistema sense necessitat de connexió a Internet, a través d'una xarxa local.

- *MQTT*, de l'anglès *Message Queue Telemetry Transport* és el protocol de comunicació que utilitzarem del qual l'ordinador *Raspberry Pi* és el servidor.

És la base sobre la qual les plaques hi publicaran les dades pertinents temporalment.

El sistema *MQTT* obre un port⁶ a la placa *Raspberry Pi* sobre el qual pot donar-se aquesta comunicació.

Funciona amb el sistema de subscripció i publicació de dades en tòpics. Un **tòpic** representa un espai on s'hi pot publicar una dada numèrica o textual única. La **publicació** és l'enviament de dades a aquest tòpics per part de les plaques. Mentre que la **subscripció** es refereix a la lectura de les dades en aquests tòpics per part de les plaques.

Com que les dues plaques envien i reben informació, la comunicació és bilateral.

- *openHAB* s'instal·la en forma de servei⁷ a l'ordinador *Raspberry Pi* i és la plataforma que permet unificar totes les dades, les que s'envien i les que es reben.

Aquesta plataforma és multidispositiu i permet veure des de telèfons mòbils, tauletes o ordinadors les dades del sistema en temps real.

A més, permet guardar en una base de dades les dades en un interval de temps determinat.

- *InfluxDB* és un servei que permet crear bases de dades amb un sistema que treballa a una alta velocitat de processament. S'utilitzarà per emmagatzemar les dades de les variables de temperatura, humitat i lluminositat.

La plataforma ***openHAB*** serà programada per emmagatzemar cada vegada que hi hagi un canvi en aquestes variables el seu valor a la base de dades les dades.

- *Grafana* és un altre servei que s'instal·la a l'ordinador *Raspberry Pi* que genera un lloc web on s'hi poden mostrar gràfics flexibles de dades mètriques a partir de bases de dades, en aquest cas, de la base de dades *InfluxDB*.

3.4.3 Planificació dels dispositius necessaris

La planificació dels dispositius necessaris per portar a terme el projecte és bàsica per poder-ne analitzar la viabilitat i entendre el seu principi de funcionament.

Els dispositius controladors

- L'ordinador *Raspberry Pi 3 B+*

El dispositiu *Raspberry Pi* és un ordinador de placa única que va ser desenvolupat al Regne Unit pel grup *Raspberry Pi Foundation* i que té la mida d'una targeta de crèdit. A la figura 3.3 es mostra l'aparença de l'últim model d'aquest ordinador, denominat ***Raspberry Pi 4***. És una placa de baix cost (té un cost aproximat de 35 euros). A més, permet a persones de totes les edats explorar la informàtica i aprendre a programar en llenguatges com *Scratch* [14] i *Python* [15].

⁶Un port és una interfície o *porta virtual* que utilitza un dispositiu d'una xarxa com a entrada i sortida de dades.

⁷Un servei, en el context de la placa *Raspberry Pi*, és un programa que s'instal·la i funciona permanentment en segon pla sobre el seu sistema operatiu.



Figura 3.3: Placa controladora **Raspberry Pi 4**

Font: [Entrada Raspberry Pi 4 a Viquipèdia](#)

El seu sistema operatiu oficial és una versió adaptada de *Debian* [16], anomenada ***Raspbian***, que és de codi obert, encara que permet usar altres sistemes operatius, inclosa una versió de *Windows 10* [17].

Aquesta placa es pot programar amb diferents sistemes, però la fundació promou principalment l'aprenentatge de programació amb *Python*.

Serà aquest l'ordinador que s'utilitzarà com a central de processament de dades, d'ordres i com a base pel sistema domòtic gràcies a una plataforma de codi obert anomenada *openHAB*.

A la taula 3.1 es mostren les característiques més bàsiques d'aquest microordinador.

Especificacions	Raspberry Pi 3 B+
Sistema de xip	<i>Broadcom BCM2837</i>
CPU	<i>1.4GHz 64-bit quad-core ARMv8</i>
GPU	<i>Broadcom VideoCore IV 1080p30</i>
Memòria RAM	1 GB (compartit amb la GPU)
Ports USB	4 ports USB 2.0
Entrades de vídeo	Càmera MIPI CSI de <i>Raspberry Pi Foundation</i>
Sortides de vídeo	RCA i HDMI
Sortides d'àudio	Jack de 3.5 mm i HDMI
Emmagatzematge	SD, MMC, SDIO
Connexió a la xarxa i a Internet	RJ-45 Ethernet, Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.2 BLE
Perifèrics	17 x GPIO i un bus HAT ID
Consum energètic	800 mA (4.0 W)
Alimentació	5 V per connector Micro USB o port GPIO
Dimensions	85 mm x 53 mm
Sistemes operatius compatibles	GNU/Linux (preferiblement <i>Raspbian</i>)

Taula 3.1: Característiques de l'ordinador *Raspberry Pi 3 B+*

○ El microcontrolador *Arduino MEGA 2560*

Arduino és una companyia de programari de codi obert que dissenya i fabrica microcontroladors per a la construcció de dispositius digitals.

Arduino té una gran família de microcontroladors, entre els quals hi trobem el dispositiu *Arduino MEGA 2560*. Aquest, que es mostra a la figura 3.4, és el que utilitzarem per portar a terme aquest projecte.

Es programa en un entorn de desenvolupament amb llenguatge de processament i s'envia el programa compilat a través del port serial de la placa i mitjançant un port USB de l'ordinador utilitzat. És gràcies al programa *Arduino IDE* que desarem el codi al microcontrolador.




Figura 3.4: El microcontrolador *Arduino MEGA 2560*

Font: [Arduino - MEGA 2560 Rev3 microcontroller](#)

Aquest microcontrolador serà utilitzat en el sistema domòtic per rebre i enviar les dades obtingudes dels sensors que tindrà connectats. També tindrà connectats els actuadors.

A la taula 3.2 es mostren les característiques d'aquest microcontrolador.

Especificacions	<i>Arduino MEGA 2560</i>
Microcontrolador	ATmega2560
Voltatge d'operació	5 V
Voltatge d'entrada	5-12 V
Pins digitals I/O	54
Pins d'entrada analògica	16
Intensitat per pin d'entrada o sortida	40 mA
Intensitat de circulació per pin a 3.3 V	50 mA
Ús de memòria del <i>bootloader</i>	8 kB
Freqüència de processament	16 MHz

Taula 3.2: Característiques del microcontrolador *Arduino MEGA 2560*



Figura 3.5: Sistema d'alarma ***BOSCH AMAX 3000***

Font: [*BOSCH Security Systems - AMAX panel 3000*](#)

○ La central processadora d'alarmes

Una central processadora d'alarmes consta d'unes entrades i unes sortides d'informació. A través de l'entrada s'hi connecten els sensors de detecció d'anomalies, habitualment d'intrusió. Les sortides d'aquesta solen ser avisadors lumítics i acústics.

En aquest projecte s'utilitzarà la central processadora d'alarmes *BOSCH AMAX 3000*, tal i com es mostra en la figura 3.5. Les raons per les quals s'ha triat aquest dispositiu és que disposa d'una alta certificació de grau de seguretat i té un intuitiu panell de control. És per això que la feina a realitzar serà fer passar l'estat dels sensors per l'ordinador *Raspberry Pi* abans que arribin a la central d'alarmes, per així poder-ne controlar l'estat des d'un dispositiu mòbil.

Tot i que existeix un sistema de la marca *BOSCH* per dur a terme aquesta tasca, no l'utilitzarem perquè requereix l'instal·lació d'un mòdul força car que funciona amb una targeta de telefonia mòbil. D'aquesta manera es minimitzaran els costos en aquest àmbit.

Els dispositius de connexió en xarxa

○ El commutador de xarxa o *switch*

Un commutador de xarxa és un dispositiu que permet connectar en paral·lel i a una xarxa diversos dispositius electrònics.

En aquest projecte s'utilitzarà el *switch TP-Link TL-SG105* per connectar els dispositius del sistema a la xarxa, per així facilitar l'arribada dels cables a la maqueta i obtenir una multitud de ports de xarxa.

○ L'encaminador

L'encaminador, anomenat *router* de l'anglès, és un dispositiu que permet la interconnexió de xarxes d'ordinadors. Cadascun dels dispositius que es connecten a aquest passen a formar part de la seva xarxa i s'identifiquen amb una composició de nombres formada per quatre parts. Per exemple, *192.168.1.35*.

Figura 3.6: Encaminador *ZyXEL P8701T*

Font: Creació pròpia

En aquest projecte s'utilitzarà un encaminador model *ZyXEL P8701T* i amb nom comercial adjudicat per la companyia de telefonia *Movistar Home Station VDSL2*, tal i com es mostra en la figura 3.6. Servirà per generar una xarxa local a la qual s'hi connectarà el *switch* i, en conseqüència, tots els elements del sistema domòtic. D'aquesta manera existirà un entorn en el qual es podran donar les comunicacions entre els dispositius controladors.

Els sensors

Els sensors poden ser, en funció de l'arquitectura del sistema, inal·làmbrics o cablejats.

○ Detecció de presència humana

Els detectors de presència solen trobar-se en sistemes d'alarma per prevenir intrusions, robatoris i furtos en un habitatge. Marques com *BOSCH*, *Paradox*, *DSC*, *SIEMENS* o *Honeywell* en són fabricants.

— Detectors de presència basat en doble tecnologia

El sensor de moviment que serà utilitzat en aquest sistema domòtic es mostra a la figura 3.7, el model *ISC-PPR1-W16* de la companyia *BOSCH* [18].

Aquest es basa en una doble tecnologia per analitzar l'àrea on està instal·lat i conté cinc sensors parcials. Treballa amb aquest sistema per prevenir falses alarmes, de manera que no dona el senyal fins que les dues tecnologies amb les que treballa s'activen al mateix temps.

En primer lloc, utilitza la **tecnologia de llum infraroja**, amb la qual el sensor infraroig passiu mesura la llum infraroja radiada dels objectes situats en el seu camp de visió. Com que l'ésser humà emet calor en forma de radiació en longituds d'ona infrarroges que són invisibles per a l'ull humà i aquests dispositius sí que les poden detectar, envien un senyal quan es compleix aquesta situació.



Figura 3.7: Detector infraroig de moviment **BOSCH ISC-PPR1-W16**

Font: [BOSCH Security Systems ISC-PPR1-W16](#)



Figura 3.8: Contacte magnètic **MC-SMMC**

Font: [Calytel](#)

Per contra, amb l'ús de la **tecnologia de detecció per microones**, el sensor emet polsos basant-se en l'efecte físic Doppler⁸, fent que les ones llançades rebotin en la superfície a vigilar. Quan això no es compleix, el sensor envia un senyal.

— Detector d'obertura de porta per contacte magnètic

El detector magnètic té com a funció informar de l'obertura d'una porta. A la figura 3.8 podem observar el detector per contacte magnètic *MC-SMMC*, que és el model que utilitzarem en aquest sistema domòtic. És un sensor format per dues parts. Una s'instal·la al marc de la porta, i l'altra en aquesta mateixa. Quan la porta està tancada, l'imant manté tancats els contactes. Quan la porta s'obre, el camp magnètic de l'imant desapareix i s'obren els contactes de la sortida del sensor.

— Detector d'inundació aquàtica

El detector d'inundació aquàtica està format per unes bandes de material conductor que quan un material líquid s'hi decanta entren en contacte. Aleshores el sensor produeix una interrupció en el codi del microcontrolador i aquest rep l'estat d'alarma.

S'utilitzarà aquest sensor en el sistema per rebre notificacions de possibles inundacions en l'entorn de la instal·lació.

⁸L'efecte Doppler és el canvi de freqüència aparent d'una ona produït pel moviment de la font respecte al seu observador.



Figura 3.9: El sensor de temperatura i humitat **DHT-22**

Font: [Indiamart - DHT-22 Digital Sensor Module](#)

— Sensor de qualitat de l'aire

El sensor de qualitat de l'aire *MQ-7* és capaç de quantificar el gas diòxid de carboni, o bé *CO₂* present en l'ambient on s'instal·la. Amb això, també és capaç de detectar indicis de producció d'un incendi.

Pot actuar com un sensor d'interrupció, o bé donar un valor numèric de la quantitat de diòxid de carboni que es troba en l'aire. En la construcció del sistema domòtic l'utilitzarem en mode d'interrupció, ja que té un sensor electroquímic que fa variar la seva resistència en entrar en contacte amb el compost gasós esmentat.

○ Sensors de condicions atmosfèriques

Els sensors de condicions atmosfèriques poden mesurar la temperatura, la humitat i la pressió atmosfèrica, principalment.

— Sensor de temperatura i humitat

El sensor de temperatura i humitat mesura aquestes magnituds i les proporcionarà numèricament al microcontrolador, en el cas d'aquest projecte, en unitats de graus centígrads i percentatge, respectivament.

El model que s'utilitzarà és el **DHT-22**, que es mostra a la figura 3.9. Aquest permet mesurar la temperatura i la humitat mitjançant un processador intern que genera un senyal digital. És l'exemple del sensor.

○ Sensors de condicions ambientals

— Sensor de lluminositat

El sensor de lluminositat es basa en una fotoresistència que varia la seva resistència en variar la lluminositat captada. El model general imposa menys resistència com més llum capta i es mostra a la figura 3.10.



Figura 3.10: Sensor de lluminositat LDR

Font: [Electrónica embajadores - Resistencia LDR 3,4 mm](#)

S'utilitzarà en aquest sistema domòtic i es connectarà a una entrada analògiques del microcontrolador utilitzant una resistència de $10k\Omega$. L'entrada de dades es convertirà a una estimació en percentatge de la lluminositat captada.

● Els actuadors

○ Els relés

El relé és un dispositiu elèctric que quan és alimentat o estimulat per un corrent elèctric molt feble, connecta o disconnecta un circuit en el qual es dissipa una potència major que la del circuit d'alimentació de l'actuador.

Els mòduls de relé compatibles amb el microcontrolador permetran controlar l'estat de receptors. Utilitzarem tres mòduls independents i un de quatre canals, tal i com es mostra a la figura 3.11.




Figura 3.11: Mòduls de relé compatibles amb microcontroladors

Font: [My Tech Tools](#)

○ El díode LED

Un LED és un diode emissor de llum compost per un material semiconducto amb dos terminals. Aquest genera llum consumint una intensitat elèctrica molt petita. Se n'utilitzaran dos de blancs de 10 mm de diàmetre com a indicadors del sistema. A la figura 3.12 observem un diode LED.



Figura 3.12: Un díode LED blanc

Font: [Electrónica Embajadores](#)



Figura 3.13: Brunzidor

Font: [Kanbkam](#)

○ El brunzidor

És un actuador que serveix per emetre senyals acústiques, habitualment sorolls no gaire forts. Solen anar instal·lats, per exemple, en teclats de dispositius elèctronics, per funcionar com a verificadors del funcionament d'aquests. Un exemple de brunzidor és el que es mostra a la figura 3.13, que s'utilitzarà en aquest equip per permetre avisos per part del microcontrolador.

○ La sirena

És un element de seguretat que pot funcionar com a sortida d'un sistema de seguretat per avisar, per exemple, d'una intrusió, o d'un incendi, i així fer actuar a les persones del voltant seguint un protocol per evitar situacions incòmodes o perilloses. A la figura 3.14, podem apreciar el model de sirena exterior d'intrusió *Deltabell-E* de *Pyronix*, que s'instal·larà en el sistema domòtic.

Figura 3.14: Sirena *Pyronix Deltabell-E*Font: [Pyronix Deltabell-E outdoor bell](#)

3.4.4 Representació dels circuits elèctrics i electrònics








En primer lloc, es connectaran els sensors a la placa *Arduino MEGA 2560*

Cada sensor necessita alimentació a 5 V i a corrent continu a partir d'un pol positiu i un de negatiu, i, a més, una connexió pel senyal, cadascuna a un pin⁹ diferent del microcontrolador. El cas dels actuadors és semblant, s'alimenten com en el cas dels sensors i el pin de senyal actua com una sortida de dades en comptes d'una entrada.

A la taula 3.3 es mostren els circuits parcials per connectar completament els sensors i els actuadors al microcontrolador *Arduino MEGA 2560*.

Les connexions marcades en vermell representen el pol positiu de l'alimentació a 5 V, i les marcades en negre el negatiu (*GND*).

⁹Un pin és cadascuna de les patilles metàl·liques d'un connector multipolar, en aquest cas, les múltiples entrades i sortides de la placa *Arduino*.

Identificació	Esquema de connexió
Sensor de temperatura i humitat (<i>DHT-22</i>)	
Sensor de moviment (<i>HC-SR501</i>)	
Contacte magnètic (<i>MC-SMMC</i>)	
Relés	
Sensor de lluminositat (<i>LDR55</i>) i brunzidor	
Sensor de qualitat de l'aire (<i>MQ-7</i>)	
Sensor d'inundació aquàtica	

Taula 3.3: Esquemes de connexió dels sensors i actuadors a *Arduino MEGA 2560*Font: Creació pròpria amb el programa **Fritzing**

El sistema d'alarma, que representa un circuit a part, es connectarà segons l'esquema de la figura 3.15.




Figura 3.15: Esquema de connexió del sistema d'alarma antirobatoris *BOSCH AMAX 3000*

Font: Modificació de *BOSCH AMAX 3000 installation guide wiring diagram*

Els sensors d'interrupció funcionen amb el principi de connexió i desconnexió dels terminals pol negatiu i una entrada del microcontrolador *Arduino*.

Quan l'estat del sensor és normal, els seus terminals romanen tancats. Però quan aquest estat canvia a una situació d'alarma, els contactes s'obren i interrumpeixen el codi.

No tots els pins del microcontrolador poden ser utilitzats en mode d'interrupció. Només els pins 2, 3, 18, 19, 20 i 21 de la placa *Arduino MEGA 2560* ho poden fer. Per això que s'han connectat a aquests pins els sensors d'interrupció en la taula 3.3 i les figures 3.16 i 3.17.




Figura 3.16: Esquema de connexió dels relés entre la central d'alarma i el microcontrolador

Font: Creació pròpria




Figura 3.17: Esquema de connexió d'un relé alimentat per un transformador per donar un senyal al microcontrolador

Font: Creació pròpria

Per tal de poder tenir coneixement de l'estat del sistema d'alarma a distància i de les sirenes, es connectaran uns relés en paral·lel a les dues sortides programades de la central d'alarma. Tal i com es pot observar en l'esquema de connexió de la figura 3.16, aquests actuaran com un sensor del microcontrolador ja que accionen un contacte entre el pol negatiu i el pin d'entrada de dades a la placa.

Aleshores, per tal de tenir un sensor d'entrada de corrent per poder rebre avisos en cas que l'habitatge i, en conseqüència, el sistema quedessin sense alimentació, es connectarà un relé alimentat per un transformador a 12 V directament, que en estat normal tancarà els seus contactes entre el pin de la placa *Arduino* i el negatiu, o bé *GND*. El principi de funcionament és el mateix que en el cas anterior. L'esquema de connexió es mostra a la figura 3.17.

3.4.5 Creació del codi pel microcontrolador

El microcontrolador *Arduino MEGA 2560* funciona a partir de l'execució d'un codi en llençatge *C++*. En un programa d'*Arduino* es **defineixen unes variables**, **un programa d'arrencada** i una seqüència d'instruccions executada repetitivament.

Aleshores, per adaptar aquest sistema al projecte, s'ha redactat un codi seguint l'esquema de la figura 3.18.




Figura 3.18: Estructura del codi que executarà el microcontrolador *Arduino MEGA 2560*

Font: Creació pròpria

3.5 Implementació

Es va decidir crear una maqueta i muntar tots els elements sobre aquestes base. A continuació es detallen els passos del seu muntatge.

3.5.1 Preparació de la base

Es va buscar un panell de parquet de fusta base de mides 1 m d'amplada i 0,6 m d'altura amb prou espai per fixar-hi tots els elements que tenia previst, tal i com es mostra a la figura 3.19.

Es van fixar al panell uns peus metàl·lics amb sis cargols de mètrica 5 i amb les seves femelles corresponents per poder-la subjectar sobre una taula, tal i com es mostra a la figura 3.20. Amb un trepat, es van fer els forats al taulell de parquet i també es van ampliar els forats dels peus metàl·lics per tal que coincidissin els forats, tal com es mostra en la figura 3.21.



Figura 3.19: Base de parquet amb alguns elements domòtics provisionals

Font: Creació pròpria




Figura 3.20: Peus metàl·lics i femelles i cargols $M5 \times 20$ per insirer-los

Font: Creació pròpria



Figura 3.21: Panell de parquet amb peus metàl·lics collats

Font: Creació pròpria



(a) Base d'endoll i interruptor (b) Multiplicador elèctric (c) Caixa de connexions

Figura 3.22: Elements elèctrics del sistema

Font: Creació pròpria



(a) Placa AMAX 3000

(b) Pany de seguretat per la caixa

Figura 3.23: Composició de la caixa metàl·lica de protecció del sistema

Font: Creació pròpria

3.5.2 Unió dels elements al panell

Mitjançant cargols de cabota aixamfranada amb la cabota allotjada perquè no sobresurti en superfície i per a unions desmuntables, es van unir cadascun dels elements al panell.

Elements elèctrics

Es va unir al panell una base d'endoll, juntament amb un interruptor per disconnectar l'entrada de corrent al sistema. També un multiplicador de bases d'endoll i amb diverses caixes per incloure-hi connexions elèctriques a l'interior. Tot aquest procés es mostra a la figura 3.22.

Sistema d'alarma antirobatori

La placa central del sistema d'alarma amb model *BOSCH AMAX 3000* es va protegir amb una caixa metàl·lica de dimensions $26x28x8,35\text{ cm}$ que es va collar a la part de darrere del panell, tal com es mostra a la figura 3.23. A més, com es mostra a la figura 3.23b, es va instal·lar un pany a la caixa per protegir-la de possibles manipulacions.



Figura 3.24: Fixació i connexió del teclat del sistema d'alarma

Font: Creació pròpria



Figura 3.25: Fixació i connexió dels sensors del sistema d'alarma

Font: Creació pròpria

A continuació, es va fixar al panell el teclat d'usuari del sistema d'alarma, tal i com es mostra a la figura 3.24.

Aleshores es van fixar els sensors de moviment i magnètic de detecció d'obertura de portes a la part de davant del panell, tal i com es mostra a la figura 3.25.

Tal i com es pot observar a la figura 3.25b, es va fixar també un diòde emissor de llum o *LED* a la part esquerra del sensor de moviment per tal d'indicar l'estat del sistema.



(a) Coberta de la sirena

(b) Sirena Pyronix Deltabell-E

Figura 3.26: Fixació i connexió de la sirena del sistema d'alarma

Font: Creació pròpia



Figura 3.27: Instal·lació de la càmera de seguretat

Font: Creació pròpia

Més tard, es va fixar al panell la sirena acústica per donar els avisos d'alarma.

Però abans de fer-ho, es va fer un forat a la coberta d'aquesta i s'hi va unir un diòde emissor de llum de color blanc per generar un efecte dissuasiu i evidenciar el funcionament del sistema.

Càmera de seguretat

Es va instal·lar i fixar al panell una càmera de videovigilància de marca *Hikvision*, tal i com es mostra a la figura 3.27.

Per fer-ho, es va obrir un forat amb el treplant al panell per poder-hi passar els connectors d'alimentació i de xarxa de la càmera a la part de darrere.

Mòdul de sensors domòtics

Es va comprar una caixa de connexions i se'n va extreure la tapa protectora. Aleshores, es van fer els forats corresponents per protegir i fixar-hi els sensors de temperatura i humitat *DHT-22*, el de **qualitat de l'aire per detectar incendis** *MQ-7*, el de **lluminositat** *LDR GL55*, el de **moviment** *PIR HC-SR501* i el de **distància** *HC-SR04*, tal i com es mostra a les figures 3.28 i 3.29.



Figura 3.28: Creació d'un mòdul per unificar els sensors

Font: Creació pròpria



Figura 3.29: Connexions del mòdul unificador de sensors

Font: Creació pròpria

Portalàmpades

Es va instal·lar i fixar al panell dos portalàmpades *E-27* per poder-hi connectar bombetes. També un portalàmpades *GU-10*, per connectar-hi una bombeta de color vermell que simuli l'activació d'un sistema de calefacció.

Endoll de superfície

Es va fixar al panell un endoll de superfície estàndard, per connectar-hi receptors a través de la xarxa elèctrica, a 230 V i amb una intensitat màxima de circulació de 16 A .

Switch multiplicador de connexions de xarxa

Es va adquirir un *switch TP-Link* de 5 ports de xarxa, el model *TL-SG105*, per tal d'interconnectar a través de xarxa tots els dispositius.

Ordinador *Raspberry Pi 3 B+*

Es va fixar amb cargols aixamfranats i contra la caixa metàl·lica del sistema d'alarma i a la part de darrere del panell l'ordinador *Raspberry Pi 3 B+*. S'hi va connectar un cable de xarxa fins al *switch* per tal de connectar aquesta placa a la xarxa i un alimentador de corrent continu a 5 V .



Figura 3.30: Posada en marxa del sistema

Font: Creació pròpria

Microcontrolador *Arduino MEGA 2560*

Es va adquirir una carcassa pel microcontrolador *Arduino MEGA 2560* i es va unir a la placa. Posteriorment, es va fixar a la porta de la caixa metàl·lica el microcontrolador, per així aconseguir un lloc accessible per poder connectar els cables posteriorment.

Connector de xarxa *Arduino Ethernet Shield*

Es va connectar al microcontrolador *Arduino MEGA 2560* un dispositiu secundari anomenat *Arduino Ethernet Shield* que actuarà com a pont de connexió entre el microcontrolador i la xarxa local. Com que és un suplement creat especialment per acoplar-se en forma de capçat a la placa, només va fer falta fer pressió sobre aquest una vegada va estar situat en la posició correcta per tal que els seus connectors entressin als pins del microcontrolador.

3.5.3 Connexió dels elements

Es van connectar els sensors i actuadors a la placa *Arduino MEGA 2560* i el sistema d'alarma mitjançant diverses mànegues apantallades¹⁰ de cable de vuit fils cadascuna passades per la part de darrere de la maqueta i seguint els esquemes elèctrics i electrònics referenciats en la secció 3.4.4.

3.5.4 Posada en marxa del sistema

Una vegada es va haver connectat tot segons els esquemes previstos, es van alimentar tots els transformadors del sistema. A continuació, es va comprovar la correcta connexió del sistema amb els indicadors lumínics de cadascun dels dispositius, tal i com es mostra en la figura 3.30

¹⁰Una mànegua apantallada de cable és un conjunt de cables protegits per una malla metàl·lica i per un plàstic que els recobreix. Solen utilitzar-se en sistemes electrònics on és necessària la connexió de diversos fils per executar diverses funcions.




Figura 3.31: L'escriptori del sistema operatiu **Raspbian**

Font: [Entrada Raspbian a Viquipèdia](#)

3.5.5 Configuració de l'ordinador *Raspberry Pi*

El primer que es va fer va ser instal·lar el sistema operatiu *Raspbian* [19] a l'ordinador *Raspberry Pi*. Es va descarregar de la pàgina web oficial [20]. ***Raspbian*** és un sistema operatiu amb una dinàmica semblant a la de **Linux**, ja que la majoria de processos se solen dur a terme a través de la **Terminal**. No obstant, també té un entorn gràfic en el qual s'hi poden instal·lar programes, tal i com es mostra a la figura 3.31.

A continuació, es va configurar l'accés remot a l'ordinador *Raspberry Pi* per mitjà de dos tipus de connexions:

- En primer lloc, el sistema de connexió **SSH**¹¹, que és un sistema que permet actuar a l'ordinador com si es tractés de la pròpia Terminal.
- En segon lloc, la connexió **VNC**, que permet la connexió remota a l'entorn gràfic de l'ordinador.

Tots aquests sistemes funcionen a través d'un port de xarxa. De manera que si volem tenir-hi accés estant dins la mateixa xarxa (bé sigui mitjançant *Wi-Fi* o cable de xarxa), ho podem fer directament, definint el port al servidor¹² i introduint-lo al client¹³.

El port que ve configurat per defecte per utilitzar la connexió *SSH* és el *22*. Per a la connexió *VNC*, en canvi, és el *5900*. Evidentment, aquests són modificables, sobretot és necessari si coexisteix més d'un ordinador amb el mateix tipus de connexió dins la mateixa xarxa.

¹¹Si l'utilitzem amb Linux no és necessari utilitzar cap programa extern, ja que aquest sistema operatiu té una interície de **terminal**, però si volem utilitzar aquesta connexió des de Windows, haurem d'instal·lar un programari extern, com per exemple el **Putty**, per tal que faci de pont entre l'ordinador i la placa.

¹²El servidor representa l'objecte de connexió, en aquest cas la placa *Raspberry Pi*

¹³El client representa l'ordinador des del qual establism la connexió.




Figura 3.32: L'entorn de configuració principal de l'ordinador *Raspberry Pi*

Font: Creació pròpia

Es va configurar l'ordinador per actuar amb una IP estàtica *192.168.1.220* per així no haver de reconfigurar-la cada vegada que reiniciéssim el sistema. Des d'un terminal que executa el sistema operatiu *Windows 7* [21] de la companyia *Microsoft*, es va establir una connexió mitjançant el sistema *VNC*, prèviament configurat. Més tard, es va instal·lar el servei *Mosquitto*, o bé *MQTT* a l'ordinador i configurar per funcionar com a servidor. Aleshores es va instal·lar la plataforma *openHAB* a l'ordinador *Raspberry Pi*.


3.5.6 Configuració de la plataforma *openHAB*

Una vegada el protocol *Mosquitto* funcionava a l'ordinador com a servidor i la plataforma *openHAB* també estava funcionant en segon pla, vaig procedir a configurar-la.

Aquesta plataforma es pot configurar des del seu entorn *web* i també a partir de fitxers de configuració locals que es troben a la *Raspberry*. Té uns paràmetres que es defineixen a continuació per separar els àmbits de configuració.

- **Bindings o extensions:** Són programes que poden haver estat desenvolupats per qualsevol persona amb coneixements suficients que serveixen per complementar la plataforma i connectar-la amb altres mecanismes.

- En primer lloc, es va descarregar l'extensió *Network Binding*, que serveix per examinar els dispositius de la xarxa i comunicar-s'hi.
- A continuació, es va instal·lar l'extensió *MQTT Binding*, que serveix per relacionar els elements que controlarem amb la informació del microcontrolador *Arduino*. Es va configurar aquest complement per connectar-se al port del protocol *Mosquitto* i així poder rebre i enviar dades.
- També es va integrar l'extensió *hue Binding*, encarregada de relacionar les bombetes *Philips* amb el sistema, per així poder-les controlar en un futur. Es va configurar aquest complement per connectar-se a la central *Philips* de connexió de les bombetes.
- Finalment, es va instal·lar el complement *openHAB Cloud Binding*, encarregat de connectar la plataforma a Internet per poder-hi accedir des de l'exterior sense necessitat d'obrir ports a l'encaminador. Es va configurar per relacionar-se amb un compte personal de la plataforma en línia *openHAB Cloud*.

Figura 3.33: Els elements de la plataforma *openHAB*

Font: Creació pròpia

- **Items o elements**: Els elements representen cadascun dels mecanismes a controlar. Es van crear tots els elements necessaris pel sistema. Concretament, un per cada sensor i cada actuador, tal i com es mostra en la figura 3.33.
- **Things o coses**: Cada *cosa* o *thing* representa un tipus de connexió es divideix en canals. Cadascun dels canals va relacionat a un element del sistema i s'hi connecta a partir d'un dels complements instal·lats en l'apartat anterior. En aquest cas, es va definir la *cosa* o *thing Arduino*, que és el microcontrolador. Cadascun dels canals que es van crear dins aquest grup es corresponen a cadascun dels sensors o actuadors i es relacionen a cadascun dels elements o *items*. També es va definir una *cosa* o *thing* per cada bombeta i configurar per relacionar-se amb la làmpada corresponent. També se'n va definir una anomenada *Arduino MQTT local broker*, que serveix per tal que l'ordinador *Raspberry Pi* es connecti al port i registri les accions que es porten a terme.
- **Persistence add-ons o complements de recollida de dades**: Són extencions que permeten l'emmagatzematge de dades provinents de sensors.
 - Es va instal·lar el complement de persistència *RRD4J* i configurar en el fitxer correponent per tal d'emmagatzemar el valor de les variables corresponents a cadascun dels sensors cada vegada que aquests variessin. A més, també es va programar la creació de gràfics. El resultat es mostra a la figura 3.34.
 - Es va instal·lar el complement de persistència *InfluxDB* després d'instal·lar també aquest servei a l'ordinador *Raspberry Pi* per tal d'emmagatzemar les dades també a la base de dades d'aquest servei i així crear uns altres gràfics més flexibles amb la plataforma *Grafana*.

Es va instal·lar aquesta plataforma *Grafana* a l'ordinador *Raspberry Pi* i configurar per accedir a la base de dades *InfluxDB* on *openHAB* hi publica les dades.





Figura 3.34: Gràfics generats amb el complement *RR4DJ* de la plataforma *openHAB*
Font: Creació pròpia

- **Sitemap o mapa del sistema:** És la part de la configuració que permet desenvolupar un esquema dels elements que es mostraran quan accedim al sistema a través de l'aplicació mòbil o lloc web.
Es va definir un mapa anomenat *piDOMOhome* amb una relació a cadascun dels elements a través del fitxer de configuració corresponent.
- **Rules o normes:** Es defineixen en un fitxer i es refereix a l'actuació autònoma del sistema davant unes circumstàncies determinades. Es definirian més endavant, després d'analitzar les dades recollides en un període de temps.

3.5.7 Instal·lació del codi al microcontrolador

Es va connectar el microcontrolador al terminal on s'havia redactat el codi en el llenguatge de programació *C++* i es va compilar i pujar al microcontrolador *Arduino MEGA 2560*.

Una vegada fet aquest pas, les dades ja van començar a circular pel protocol *MQTT* mitjançant el port 1883 obert a l'ordinador *Raspberry Pi* i la connexió entre les dues plaques es va donar correctament. A la figura 3.35 es mostra una captura de pantalla del programa *MQTT Explorer*, en execució en un terminal de la xarxa del sistema i analitzant les dades que passaven pel port. Aquesta figura evidencia, doncs, el correcte funcionament de la connectivitat de l'equip.

Figura 3.35: Programa *MQTT Explorer* en execució

Font: Creació pròpria

3.6 Resultats

Després del desenvolupament del procés d'implementació del sistema, es van obtenir uns resultats satisfactoris de funcionament encara vigents.

- S'ha aconseguit un sistema domòtic intuïtiu sobre un panell que respon a ordres, com parteix dades, envia avisos i actua de manera autònoma.
- És possible veure el mapa del sistema compost i interactuar a través d'aquest amb el sistema, visualitzant la informació dels sensors de temperatura, humitat i lluminositat interiors i exteriors, activant o desactivant els actuadors a través un dispositiu mòbil, canviant la tonalitat del color o la lluminositat de la llum de les làmpades *Philips*, entre altres opcions.
- Els elements del mapa canvien de vista o de posició en funció de l'estat dels sensors i de l'entorn d'instal·lació del sistema, tal i com es mostra a les figures ?? i ??.
- És possible rebre notificacions a través de l'aplicació de la plataforma *openHAB* al telèfon mòbil, tal i com es mostra a la figura. El sistema avisa quan hi ha una desconexió elèctrica, quan es reconnecta el fluid elèctric, quan s'obre una porta, entre altres situacions, tal i com es mostra en la figura 3.39.
- La plataforma *openHAB* genera uns gràfics que estan inserits en el mapa del sistema domòtic i que, per tant, es mostren tant a l'aplicació com al lloc web, tal i com es mostra a la figura 3.34.
- Es poden veure uns gràfics més flexibles i intuïtius que en el cas anterior a la plataforma *Grafana* i mitjançant la base de dades *InfluxDB*, tal i com es mostra en la figura 3.40.



Figura 3.36: Mostra del resultat del sistema domòtic construït.

Font: Creació pròpria

Casa domòtica

	Activació alarma	OFF	<input type="checkbox"/>	SISTEMA DESARMAT		
	Entrada de corrent	230V				
	Moviment	CLOSED				
	Il·luminació exterior	OFF	<input type="checkbox"/>			
	Temperatura	18,2 °C				
	Termostat	21,0 °C	<input type="button" value="^"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lluminositat	1 %				
	Sensor d'inundació	CLOSED				
	Activació sirena	OFF	<input type="checkbox"/>			
	Humitat exterior	82,4 %				
	Focus llum LED exterior		<input type="button" value="^"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Estat del sistema d'alarme						
Porta CLOSED						
Llum OFF <input type="checkbox"/>						
Endoll OFF <input type="checkbox"/>						
Humitat 58,6 %						
Calefacció ON <input type="checkbox"/>						
Sensor d'incendi CLOSED						
Estat d'alarma NORMAL						
Temperatura exterior 9,2 °C						
Bombeta LED interior <input type="button" value="^"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="▼"/>						

Figura 3.37: Estat 1 dels elements de la plataforma *openHAB*

Font: Captura de pantalla

Casa domòtica			
	Activació alarma	ON <input checked="" type="button"/>	Estat del sistema d'alarme
	BATERIA		SISTEMA ARMAT
	Moviment	OPEN	Porta
	Il·luminació exterior	ON <input checked="" type="button"/>	Llum
	Temperatura	23,8 °C	Endoll
	Termostat	21,0 °C	Humitat
	Lluminositat	1 %	Calefacció
	Sensor d'inundació	OPEN	Sensor d'incendi
	Activació sirena	ON <input checked="" type="button"/>	Estat d'alarma
	Humitat exterior	82,3 %	Temperatura exterior
	Focus llum LED exterior	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	Bombeta LED interior
			<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>

Figura 3.38: Estat 2 dels elements de la plataforma *openHAB*

Font: Captura de pantalla

Figura 3.39: Recepció de notificacions per part de la plataforma *openHAB*

Font: Captura de pantalla




Figura 3.40: Gràfics generats per la plataforma *Grafana*

Font: Captura de pantalla

3.7 Desenvolupament sostenible

Aquest treball de recerca ha consistit en la construcció d'un sistema domòtic per controlar un habitatge des de qualsevol part del món i dotar-lo d'intel·ligència i autonomia per fer-lo més eficient energèticament. És un projecte que està compromès amb el desenvolupament sostenible i amb els 17 objectius de les Nacions Unides pel 2030. És interessant començar des de cadascun dels habitatges privats per millorar el nostre planeta, ja que la suma dels seus consums té un impacte catalític en el futur del nostre planeta.

Per tant, s'ha intentat vetllar al màxim per aconseguir un impacte social i contribuir a canvis positius i sostenibles en benefici de la societat en la construcció d'aquest equip regulador i de control dels recursos energètics consumits en un habitatge. S'han utilitzat les tecnologies considerades més eficients i més adequades després de l'anàlisi de les diferents ofertes del mercat per construir un producte a partir de la unificació de diferents solucions. Les últimes tecnologies en petits ordinadors i microcontroladors de placa única han estat adaptades a diferents sistemes per arribar al producte final.

El fet que aquest sistema inclogui una multitud de sensors que puguin informar de possibles catàstrofes a l'usuari comporta una millora d'aquestes condicions de vida dels habitants. En són un exemple els detectors d'inundació aquàtica, de gas i d'incendi, entre d'altres. De la mateixa manera, la incorporació del sistema de seguretat d'alarma de grau 2 ampliable amb polsadors de pànic és útil per dotar a persones de la tercera edat de la capacitat d'avivar davant de situacions de risc a l'habitatge, i així preservar la seva salut. Existeix la possibilitat també de connectar aquest sistema a una central receptora d'alarms i aprofitar al màxim el potencial de l'eficiència de les comunicacions de l'equip, aconseguint així un habitatge més protegit. Tot això recolza un objectiu, **la salut i el benestar** de les persones.

Un altre centre d'atenció en el desenvolupament sostenible és **la indústria, innovació i infraestructura**, i és que aquest equip està construït seguint una arquitectura inèdita que permet, sense una inversió molt elevada, fusionar, utilitzant una plataforma de codi lliure, diferents sistemes existents. És per això que és un sistema inclusiu, ja que aquesta plataforma és multidispositiu i és accessible a través de qualsevol navegador que pugui connectar-se a una pàgina web, encara que també té una aplicació mòbil, també compatible amb diversos sistemes operatius.

A més, la dotació d'intel·ligència en aquest sistema a partir de la redacció de normes permet aconseguir un consum intel·ligent dels recursos elèctrics a l'habitatge. Amb això ens situem en l'objectiu dotze del mil·lenni, **producció i consum responsable**. La incorporació de sensors de lluminositat i de moviment permeten al sistema rebre aquestes dades i només activar la il·luminació en cas que les circumstàncies ho requereixin. Per exemple, en el cas d'un nivell d'il·luminació baix i a la vegada durant l'activació d'un sensor de moviment en la zona de l'habitatge on hi ha els sensors. Un altre punt que motiva aquest objectiu és la visualització en gràfics de les dades provinents dels sensors i el seu anàlisi per així observar quins són els progressos i quins són els punts febles a potenciar per tal de millorar l'eficiència energètica a l'habitatge. Alguns dels paràmetres que s'emmagatzemen cada vegada que presenten un canvi són la temperatura, la humitat i la lluminositat instantània.

3.8 Problemes sorgits i solucions

El principal problema que ha sorgit en aquest projecte és una fallada en l'execució del programa *Arduino*.

La placa *Arduino MEGA* és la que envia les dades al port de la *Raspberry Pi*. Al principi, tot funcionava, però ràpidament es va observar que al cap d'un dia d'estar activat el sistema, aproximadament, aquest es parava.

1. Primera hipòtesi: Interferències elèctriques

El primer que es va pensar és que potser algun aparell elèctric de la instal·lació elèctrica on estava connectat el sistema causava una interferència, i això feia que deixés de funcionar. Per tant, es va afegir un SAI, que significa sistema d'alimentació ininterrompuda. Això es mostra a la figura 3.41. És un aparell que filtra la corrent i la corregeix per tal d'evitar l'influència de pujades inesperades de voltatge.

Però de seguida es va evidenciar que aquest no era el problema, ja que el sistema seguia sense funcionar amb continuïtat.

2. Segona hipòtesi: Error en el codi *Arduino* programat

Es va decidir afegir al codi de l'*Arduino* unes ordres per tal que quedessin registrades totes les accions que portava a terme la placa *Arduino*, mitjançant un *Serial print*, una ordre que registra al monitor de l'ordinador les dades programades.

Aleshores, connectant la placa mitjançant un port USB a l'ordinador i gràcies al programa *Arduino IDE*, es va poder veure en temps real com funcionava el programa.



Figura 3.41: Dispositiu SAI (sistema d'alimentació ininterrompuda)

Font: Creació pròpria

3. Anàlisi dels resultats de l'experiment

Es va observar que sempre que es quedava aturat el codi, l'última línia de registre era que havia processat la temperatura.

Anant al registre de dades que enviaven els sensors, es va observar com l'última dada numèrica enviada, a diferència de les anteriors, sempre tenia dos decimals.

Teòricament, només n'havia de tenir un. Per tant, això volia dir que hi havia algun problema amb l'enviament de dades.

4. Resolució del problema

En una part del codi es defineixen totes les variables i els decimals que s'hi reserven. A la part del codi on es defineixen les variables de temperatura, humitat i lluminositat, només s'hi havien reservat dues xifres significatives per variable. Aleshores, el que passava, era que, si un sensor enviava una dada amb més decimals dels que podia reservar el programa, aquest quedava aturat.

La solució va ser augmentar el nombre de decimals reservats per cada variable.

3.9 Cost econòmic del sistema

Per construir el sistema domòtic s'ha intentat respectar dos punts. En primer lloc, fer-ho amb materials i dispositius fiables i de qualitat. Però en segon lloc, intentar adquirir productes de segona mà per no encarir gaire el procés.

Els articles de major cost en condició de nous són precisament els que s'han cercat de segona mà, com és l'exemple de la placa d'alarma d'intrusió *BOSCH AMAX 3000* amb els seus components, o bé de la càmera de videovigilància.

A la taula 3.4 s'hi detallen els costos parcials de cada producte i el cost total final del sistema. Estan marcats amb un asterisc els productes adquirits de segona mà.

Recurs	Unitats	Cost
Central d'alarma <i>BOSCH AMAX 3000</i> *	1	100 €
Sensor de moviment <i>BOSCH ISC-PDL1-WC30G</i> *	1	20 €
Sirena exterior <i>Pyronix Deltabell-E</i>	1	61.71 €
<i>Raspberry Pi 3 B+</i> i components	1	70 €
<i>Arduino MEGA 2560 R3</i>	1	35.95 €
<i>Arduino Ethernet Shield W5100</i>	1	13 €
Bateria 12 V / 7 Ah <i>SALICRU</i>	1	15 €
<i>Switch TP-LINK TL-SG105</i>	1	16 €
Sensor de temperatura i humitat <i>DHT-22</i>	1	3 €
Sensor de nivell d'aigua	1	4.90 €
Cables de connexió de pins	1	5 €
Fotorresistència <i>LDR GL5539</i>	1	3.15 €
SAI <i>SALICRU</i>	1	40 €
Caixa de connexions elèctriques	6	21.80 €
Endoll de superfície 230 V / 16 A	1	4.85 €
Portalàmpades <i>E-27 230 V</i>	2	4.24 €
Portalàmpades <i>GU-10 230 V</i>	1	2 €
Ventilador 230 V / 23 W	1	18.25 €
Expansor de bases d'endoll <i>SOLERA 230 V / 16 A</i>	1	8 €
Relé 5 V connexió 230 V / 10 A	7	9.70 €
Mànegues apantallades de cable	4	6.45 €
Fitxes de connexió 2 mm ² (10)	3	7.30 €
Fitxes de connexió 6 mm ² (10)	1	2.40 €
Caixa de superfície d'endoll i interruptor	1	6.05 €
Cable <i>Ethernet 2 m</i> de categoria 5E	4	10 €
Connector mascle <i>SCHUKO 230 V / 16 A</i>	1	1.20 €
Càmera de seguretat IP <i>HIKVISION</i> *	1	40 €
Díodes emissors LED de 10 mm de diàmetre	1	1.05 €
Bombetes <i>PHILIPS HUE</i> i <i>HUB</i>	1	50 €
Bombeta GU-10 230 V de llum de color vermell	1	4 €
Total		585 €

Taula 3.4: Pressupost dels materials de construcció del sistema domòtic

Capítol 4

Anàlisi de dades

4.1 Gràfics de temperatura, humitat i lluminositat

Gràcies a la instal·lació domòtica realitzada en aquest projecte s'han pogut recollir dades de temperatura contínues des del dia 1 d'octubre fins al dia 2 de desembre del 2019. La plataforma *Grafana* ha generat uns gràfics intuïtius a partir de les dades recollides per l'aplicatiu *openHAB*.




Figura 4.1: Gràfic de temperatura que comprèn els mesos d'octubre i novembre de 2019

Font: Plataforma *Grafana*

Les dades de temperatura recollides corresponen a l'interior d'un edifici situat a Figueres.

Tal i com podem observar a la figura 4.1, corresponent al gràfic de temperatura, hi ha hagut una evolució en el període. Existeix una periodicitat en la funció, ja que cada dia té els seus moments de temperatura mínima, com poden ser la nit i l'inici del matí, i també els moments de temperatura màxima, com pot ser el migdia. Per tant, es va repetint un cicle. Però és evident que aquesta periodicitat no és completa, ja que la temperatura ha anat disminuint. El màxim de temperatura del dia tres d'octubre va arribar als 33 graus centígrads, mentre que el dia tres de novembre es va quedar a 27 graus centígrads. Aquesta disminució de temperatura que serà analitzada per la disminució del seu màxim és progressiva, per això si dibuixéssim una línia de tendència sobre el gràfic tindria un pendent negatiu en el període. Això es deu al final de l'estiu i la transició cap a l'estació de la tardor amb l'arribada del mes d'octubre.

Però una vegada arribar al novembre, aquesta disminució segueix, ja que el temps avança i s'aproxima cada vegada més l'hivern, fins a tal punt que el màxim de temperatura del dia vint-i-tres de novembre és de 22 graus centígrads.

Si s'analitza també amb la figura 4.2, és evident que a mida que disminueix la temperatura, gairebé sempre augmenta la humitat. Per tant, són dues variables ambientals que van directament relacionades sense la influència d'altres factors.

La justificació a aquesta relació és que com més disminueix la temperatura, més possibilitats hi ha de que es formi humitat a l'ambient. Passa el contrari quan puja la temperatura, ja que l'ambient se seca i és més improbable experimentar augmentos d'humitat a l'ambient.

Per tant, és aquesta l'evolució del gràfic de la humitat, el seu màxim augmenta amb la baixada de la temperatura.

Podem observar també una irregularitat notable en el gràfic el dia 25 de novembre. Aquesta irregularitat es deu a que la instal·lació va ser traslladada justament aquell dia des de l'edifici on es trobava a Figueres fins a l'Institut de Vilafant, el centre educatiu on es presentarà aquest treball. La pèrdua de dades en el període de transport i la diferència de condicions entre els dos entorns són dos dels factors que han provocat aquesta diferència.

L'Institut de Vilafant està provisionalment en mòduls prefabricats. El fet que no tingui edifici i es trobi en aquestes condicions fa que la humitat entri més fàcilment per una falta d'aïllament en els mòduls. Amb això, observem una disminució de la temperatura en el gràfic.

Per altra banda, també podem observar fragments en el gràfic en els quals és constant. Això es deu a que aquest sistema ha estat sotmès a una fase de proves abans d'arribar al correcte funcionament. Ha estat, però, un procés d'aprenentatge. Els factors que han pogut influir en aquesta anomalia s'expliquen a la secció 3.8 d'aquesta memòria. Apreciant la figura 4.3, corresponent a la representació gràfica de la lluminositat en el període, s'hi observa una uniformitat que evoca una funció periòdica. La il·luminació de l'estança on estava instal·lat el sistema era nul·la durant la nit, per tant, aquesta depenia directament del sol.

S'observa una periodicitat en aquesta gràfica. Si es volgués aproximar a una funció matemàtica, hauria de ser una funció esglaó amb el màxim en l'eix de les ordenades de 60, que és la mitjana aproximada del percentatge de lluminositat en el període.



Figura 4.2: El gràfic d'humitat que comprèn els mesos d'octubre i novembre de 2019

Font: Plataforma *Grafana*

També s'observen en aquest gràfic de la lluminositat períodes en els quals la gràfica queda constant. Per exemple, hi ha un dia on no es mostra la sortida ni la posta del sol. Això es deu, un cop més, a la fase de proves a la que es va sotmetre el sistema en la qual hi va haver avaries que van impedir el correcte desenvolupament complet de la seva activitat de manera temporal.

4.2 Adaptació del sistema a l'entorn

Un sistema domòtic té l'objectiu de millorar el confort dels éssers humans en un habitatge. S'ha observat, però, en els gràfics, com la temperatura disminueix i la humitat augmenta en el període comprès entre octubre i novembre de 2019 i que durant la nit la lluminositat és nul·la en cadascun dels dies.

Seria interessant, per tant, no permetre que la temperatura baixés o pugés massa en l'habitatge on existeixi un sistema domòtic per tal de garantir el confort. Tampoc s'hauria de permetre que la lluminositat en l'exterior de la residència quedés nul·la per la seguretat dels habitants de la residència. Això es deu a que és necessari poder veure en tot moment què passa a l'exterior de la residència per tal de detectar possibles intrusions o catàstrofes domèstiques.

És per això que la redacció de normes que pugui interpretar la plataforma *openHAB* per tal que actiï si es troba en unes condicions determinades pot fer del sistema domòtic un equip autònom que ajudi a l'usuari final a millorar en els cinc eixos principals de la domòtica, confort, accessibilitat, seguretat, estalvi energètic i comunicacions.




Figura 4.3: El gràfic de lluminositat que comprèn els mesos d'octubre i novembre de 2019
Font: Plataforma *Grafana*

Estació	Temperatura operativa (ºC)	Humitat relativa (%)
Estiu	entre 23 i 25	entre 45 i 60
Hivern	entre 21 i 23	entre 40 i 50

Taula 4.1: Condicions interiors de disseny d'estances
Font: *Real Decret 1027/2007. Butlletí Oficial de l'Estat.*

A continuació es detallen un seguit de normes pensades a partir de les mancances detectades a l'entorn d'instal·lació del sistema.

- Segons el *Real Decret 1027/2007*, de 20 de juliol, pel qual es va aprovar el *Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis*, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 29-08-2007, es van definir els valors de temperatura i humitat estables referents a les condicions de disseny d'estances presents en la taula 4.1.
 - A partir d'aquestes dades, s'inclou un termòstat al sistema el qual podrà oscil·lar durant l'estiu en temperatures d'entre 23 i 25 graus centígrads, i durant l'hivern d'entre 21 i 23 graus centígrads.
 - Si durant l'hivern la temperatura interior és inferior a la del termòstat, la calefacció s'encendrà. En el sistema construït en aquest projecte, la calefacció està simulada per una làmpada de color vermell.
 - Si durant l'estiu la temperatura interior és superior a la del termòstat, s'activarà l'aparell d'aire condicionat, simulat en aquest sistema domòtic per un ventilador.
- És coherent que en les zones de pas de l'habitatge s'instal·li un sistema per tal que romanguin il·luminades durant uns minuts quan una persona hi circuli.

A partir d'aquesta informació, es redacten unes normes relacionades amb el sensor de moviment.

- Si un sensor de moviment situat en una zona de pas s'activa i la lluminositat és inferior a un 20 per cent, la làmpada 1 corresponent a aquesta zona s'encendrà durant 2 minuts i només s'apagarà si no hi ha hagut moviment en aquesta mateixa zona durant els últims 30 segons. Si n'hi ha hagut, el compte enrere del temps d'apagada tornarà a començar.
- Si s'obre la porta d'entrada i la lluminositat interior és inferior a un 20 per cent, la làmpada corresponent a la zona d'entrada s'encendrà i seguirà el mateix patró que l'anterior per l'apagada.
- Si la lluminositat exterior és inferior a un 20 per cent, la làmpada 2 corresponent a la il·luminació exterior romanerà encesa fins que es millori aquest percentatge d'il·luminació.

Capítol 5

Conclusions

En acabar aquest treball de recerca s'ha arribat a les conclusions següents:

- L'àmbit de la domòtica és molt extens i cal investigar per obtenir resultats bons, ja que, potser sí que hi ha bones opcions al mercat, però unificar-ho tot i obtenir un producte fet a mida permet aconseguir millors resultats i requereix atenció individualitzada, concentració i implicació.
- S'han aconseguit tots els objectius proposats en el plantejament d'aquest treball de recerca gairebé de manera completa en cada cas. S'ha construït un sistema domòtic per un habitatge unifamiliar que unifica tots els mecanismes que s'han volgut controlar i que és segur davant el món de la Internet gràcies a la plataforma que s'ha utilitzat per desenvolupar la part virtual del muntatge.
- Els resultats han estat satisfactoris i això ha estat precisament així ja que l'equip ha estat realitzat amb materials de qualitat notable. A més, les connexions s'han realitzat amb la màxima cura per tal d'evitar contactes débils o curtcircuits.
- Tot i això, el cost final del sistema no és molt elevat. Aquesta conclusió s'estreu després de comprovar que el preu d'una instal·lació d'un sistema d'alarma antirobatori fix per part d'empreses del sector sol ser superior al pressupost d'aquest projecte. Habitualment ronda entre els 900 i 1000 euros, i pot variar en funció del nombre d'estances que tingui l'habitatge i, amb això, el nombre de sensors que s'hagin d'instal·lar. És interessant veure la figura B.1 a l'apèndix B per analitzar un exemple de factura presentada per la instal·lació i posada en marxa d'un sistema de seguretat per part d'una empresa del sector i semblant al que s'implementa en aquest projecte.¹⁴ Si bé hi ha altres opcions més econòmiques que instal·len sistemes de seguretat, soLEN cobrar en quotes mensuals.

Aquest sistema no comporta cap quota extra.

A més, alguns materials s'han adquirit de segona mà, encara que sempre amb bon estat.

Un altre factor que ha influït positivament en el cost ha estat l'ús de programari *open-source* o de codi obert que no ha representat cap despesa econòmica, com pot ser el sistema operatiu *Raspbian* o la plataforma *openHAB*.

¹⁴S'han eliminat les dades de l'empresa instal·ladora i del client d'aquesta per qüestions de privacitat.

La planificació de les fases del treball i, concretament, dels dispositius necessaris analitzant la completa compatibilitat d'aquests ha estat un altre paràmetre que ha contribuït a ajustar el pressupost del projecte.

- L'ordinador *Raspberry Pi* té moltes aplicacions en diferents camps i tot i ser de placa única, té una gran capacitat de processament que ha resultat correcte per portar a terme aquest projecte. A més, té un consum molt baix i s'alimenta a un voltatge molt baix.
- *openHAB* és un programari de codi lliure que ha complert amb totes les expectatives d'aquest treball. Té possibilitats gairebé infinites per donar vida a projectes relacionats amb el concepte de la *Internet de les coses*. Permet crear sistemes integrables amb altres elements o solucions domòtiques desenvolupades per altres empreses. A més, pot operar tant en sistemes mòbils que funcionen amb *Android* com amb *iOS*, o bé a través d'un navegador web.
- L'emmagatzematge de dades en aquest projecte ha estat totalment eficient en el període. Aquest procediment ha generat unes gràfiques gràcies a les quals s'han obtingut conclusions a nivell ambiental, com la relació de variables com la temperatura i la humitat, o bé l'observació de diferències entre diferents entorns. Aquests gràfics també han servit per detectar possibles problemes en el sistema.
- El resultat final evidencia l'increment del nivell de confort, seguretat, accessibilitat i comunicacions en un habitatge gràcies a la instal·lació d'un sistema domòtic que pot interconnectar un gran nombre de dispositius.
- La realització d'un projecte que tracta tants àmbits de coneixement com aquest requereix una extensa planificació prèvia a l'execució de la construcció del projecte. Això es deu a que l'electrònica és un camp de treball complex el qual pot presentar un gran nombre d'imprevistos a l'hora de treballar-hi. És per això que és interessant saber com reaccionar davant de cada situació.

5.1 Missions futures

Aquest projecte té punts que es poden millorar. A continuació es descriu un pla estratègic de futur per aquesta construcció:

- La implementació de sensors que permetessin millorar l'eficiència energètica de l'habitatge tals com de consum elèctric seria interessant per poder visualitzar en temps real aquest valor i predir el cost de la factura mensual de la companyia elèctrica.
- Seria pertinent buscar una placa electrònica equivalent al model que s'ha utilitzat com a microcontrolador en aquest projecte que tingués els terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable per impedir contactes dèbils al circuit electrònic.
- Es podria utilitzar un model de microcontrolador més petit i que es connectés de manera inal·làmbrica a la xarxa per així poder-ne instal·lar múltiples i obtenir gràfics de la temperatura, humitat i pressió de diverses habitacions de la residència per així

poder profunditzar en l'anàlisi de dades. El fet que la connexió sigui inal·làmbrica ajudaria a reduir la quantitat de cables que s'haurien de fer arribar a cada terminal o microcontrolador. El model de microcontrolador *Wemos D1* seria un exemple de placa amb connectivitat inal·làmbrica.

- L'ampliació de l'autonomia del sistema a partir de la redacció de noves normes gràcies a un nou anàlisi de dades més extens. Aquest augment d'autonomia seria també possible gràcies a la possibilitat de controlar més actuadors repartits en diferentes estances de l'habitatge.
- A més, l'aprenentatge dels coneixements necessaris per crear una plataforma pròpia també segura que pogués substituir a *openHAB* seria interessant per poder configurar més profundament el sistema. Però aquesta és, al mateix temps, una tasca d'una dificultat molt elevada.
- Finalment, l'ús de la intel·ligència artificial i la implementació de la tecnologia *Machine Learning*¹⁵ al sistema podria ajudar-lo a analitzar patrons i així aprendre de manera autònoma com actuar en cada moment.

5.2 Valoració personal

Aquest treball de recerca és producte d'un llarg i ric procés personal d'aprenentatge portat a terme gràcies al seguiment del procés tecnològic. La seva realització m'ha causat sensacions molt satisfactòries. He pogut observar com no hi ha res impossible, inclòs allò que més difícil sembla d'aconseguir. A més, he pogut corroborar com la planificació i l'ordre són la clau de l'èxit a l'hora de gestionar projectes.

He normalitzat el fet de trobar imprevistos i problemes durant un procés de contrucció d'un producte.

Em produeix un sentiment de satisfacció plena que tot funcioni correctament. Però també he de dir que la recerca d'informació no ha estat fàcil, i que potser hi hauria d'haver més informació pública sobre el funcionament de certs sistemes. És per això que he decidit explicar detalladament el funcionament d'aquesta idea en aquest projecte.

Aquesta memòria ha estat redactada amb *L^AT_EX*, un sistema de composició de textos orientat a la creació de documents escrits que presentin una alta qualitat tipogràfica. La redacció no és directa, sinó a través d'un codi que és interpretat en la creació del document. Amb això he consolidat més com s'escriu en aquest llenguatge i progressat en la redacció de documents.

¹⁵El *Machine Learning* fa referència a la capacitat d'una màquina o programari per a aprendre mitjançant l'adaptació de certs algoritmes a partir d'una entrada de dades.

Bibliografia

- [1] SAS Insights. *Internet of Things (IoT). What it is and why it matters.* Font actualitzada a 21 d'agost de 2019 i citada 20 d'octubre de 2019. Disponible a https://www.sas.com/es_mx/insights/big-data/internet-of-things.html.
- [2] ALE. *Internet de las Cosas en sanidad. Constituya una base segura para aprovechar las soluciones IoT y optimizar los cuidados.* Font actualitzada a 3 de maig 2018 i citada a 28 d'octubre de 2019. Disponible a <https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/iot-for-healthcare-solutionbrief-es.pdf>.
- [3] Peugeot. *Deep learning y the Internet of Things.* Font actualitzada a 22 de gener de 2015 i citada a 30 d'octubre de 2019. Disponible a <https://www.peugeot.es/universo-peugeot/concept-cars/peugeot-instinct-concept/lo-mejor-del-i.o.t.html>.
- [4] Universidad de Alcalá. *Usos domésticos de IoT.* Font actualitzada a 25 de juliol de 2019 i citada a 1 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.master-internet-of-things.com/usos-domesticos-del-iot/>.
- [5] Xataka. *Principales ecosistemas domóticos disponibles en el mercado.* Font actualitzada a 25 de maig de 2018 i citada a 21 de novembre de 2019. Disponible a <https://bit.ly/2Yfs9XH>.
- [6] Xataka. *Análisis de las opciones del mercado para tener un hogar inteligente.* Font actualitzada a 14 de gener del 2019 i citada a 21 de novembre de 2019. Disponible a <https://bit.ly/2RkHIf2>.
- [7] Habitissimo. *Domótica: Precio y presupuestos.* Font actualitzada a 14 de gener del 2019 i citada a 21 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.habitissimo.es/presupuestos/domotica>.
- [8] Arduino. Font actualitzada a 1 de novembre de 2019 i citada a 2 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.arduino.cc/>.
- [9] Arduino. *Ethernet Shield 2.* Font actualitzada a 11 de maig de 2019 i citada a 6 de novembre de 2019. Disponible a <https://store.arduino.cc/arduino-ethernet-shield-2>.

BIBLIOGRAFIA

- [10] openHAB. *Empowering the smart home.* Font actualitzada a 6 de novembre de 2019 i citada a 7 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.openhab.org/>.
- [11] Google. *Android.* Font actualitzada a 16 de maig de 2019 i citada a 7 de novembre de 2019. Disponible a https://www.android.com/intl/es_es/.
- [12] Apple. *iOS.* Font actualitzada a 19 de setembre de 2019 i citada 7 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.apple.com/es/ios/ios-13/>.
- [13] Philips. *Meet Hue.* Font actualitzada a 14 de febrer de 2019 i citada a 8 de novembre de 2019. Disponible a <https://www2.meethue.com/es-es>.
- [14] Grup Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab. Scratch - imagine, program, share. Font actualitzada a 9 de novembre i citada també a 9 de novembre de 2019. Disponible a <https://scratch.mit.edu/>.
- [15] Python Software Foundation. Python. Font actualitzada a 2 de novembre de 2019 i citada 10 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.python.org/>.
- [16] Debian project GNU/Linux. Debian. Font actualitzada a 15 de novembre de 2019 i citada a 17 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.debian.org/index.es.html>.
- [17] Microsoft. *Windows 10 IoT. El sistema operativo diseñado para el Internet de las cosas..* Font actualitzada a 25 de novembre de 2019 i citada a 1 de desembre de 2019. Disponible a <https://developer.microsoft.com/es-es/windows/iot>.
- [18] BOSCH. *ISC-PPR1-W16 Detector movimiento, 18m.* Font actualitzada a 27 de novembre de 2019 i citada a 28 de novembre de 2019. Disponible a http://resource.boschsecurity.com/documents/ISC_PPR1_W16_Data_sheet_esES_9007201854188299.pdf.
- [19] Raspberry Pi Foundation. Raspbian. Font actualitzada a 18 de maig de 2019 i citada a 20 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.raspbian.org/>.
- [20] Raspberry Pi Foundation. *Raspbian download site.* Font actualitzada a 18 de maig de 2019 i citada a 20 de novembre de 2019. Disponible a <https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/>.
- [21] Viquipèdia. *Microsoft Windows 7.* Font actualitzada a 24 de novembre de 2019 i citada a 25 de novembre de 2019. Disponible a https://ca.wikipedia.org/wiki/Windows_7.
- [22] Motorline. *ROSSO EVO.* Font actualitzada a 20 de març de 2019 i citada a 27 de novembre de 2019. Disponible a <https://motorline.pt/es/producto/rosso-evo/>.
- [23] C&K. *SYSTEM 236 Installation Manual.* Font actualitzada a 13 de juliol de 1998 i citada a 20 de novembre de 2019. Disponible a <http://library.ademconet.com/MWT/fs2/0/2226.pdf>.

Apèndix A

Aplicacions del sistema domòtic portades a terme

Es va instal·lar parcialment el sistema domòtic descrit en aquesta memòria però presentant certes modificacions. Entre aquests, es van realitzar la següent ampliació i implementació directa.

A.1 Control de l'obertura de la porta de garatge

En la residència on es va instal·lar parcialment el sistema es va contemplar la possibilitat de poder controlar l'obertura de la porta de garatge.

Es va consultar al lloc web del fabricant del motor que acciona la porta de garatge, que és el model *Motorline ROSSO EVO 100* [22], que es mostra a la figura A.1. Es va descarregar d'aquest lloc web l'esquema de connexions del motor, que es mostra a la figura A.2.

Aleshores es va observar com el pulsador de la paret estava connectat entre els terminals 2 i 4 de l'esquema i es va comprovar que aquesta connexió era correcta amb el diagrama. Per tant, sabent que la connexió entre els dos terminals acciona la porta, es va plantejar l'instal·lació d'un relé controlable pel microcontrolador *Arduino MEGA 2560* i es va realitzar la connexió segons el gràfic que mostra la figura A.4 i seguint l'esquema de connexió A.3.

Es va configurar la plataforma *openHAB* segons les indicacions del projecte en referència a la configuració d'actuadors.

Des d'aleshores va ser possible controlar l'obertura de la porta a través del telèfon mòbil i de la plataforma web del programa *openHAB*.

A.2 Control del termòstat per activar la calefacció

La possibilitat de controlar el termòstat a través de la plataforma *openHAB* pot ajudar als habitants de la residència a evitar situacions de baixes temperatures a l'habitatge. D'aquesta manera, s'afegeix la possibilitat d'activar el sistema a distància.

Es va substituir el termòstat pels dispositius que es mostren en l'esquema de connexió de la figura A.5, que contempla la implementació d'un relé.



Figura A.1: El motor *Motorline ROSSO EVO 100*

Font: Creació pròpria




Figura A.2: Esquema de connexions del motor *Motorline ROSSO EVO 100*

Font: *Motorline*

II APÈNDIX A. APLICACIONS DEL SISTEMA DOMÒTIC PORTADES A TERME




Figura A.3: Esquema de connexió del relé al motor

Font: Creació pròpria amb el programa **Fritzing**



Figura A.4: Connexió d'un relé a l'esquema del motor

Font: Creació pròpria





Figura A.5: Esquema de connexió del relé termòstat al microcontrolador

Font: Creació pròpria

Figura A.6: Teclat d'usuari del sistema d'alarma *C&K 236*

Font: Creació pròpia

Figura A.7: Placa central del sistema d'alarma *C&K 236*

Font: Creació pròpia

A.3 Control del sistema d'alarma

Es va substituir el sistema d'alarma existent a la residència, que era el model *C&K System 236* [23], que es mostra en les figures A.6 i A.7 pel model especificat en aquest treball, *BOSCH AMAX 3000*, tal com es mostra en les figures A.9 i A.10. Per complir l'esquema de connexió de l'apartat de planificació de les connexions d'aquest projecte s'han hagut de canviar les resistències dels sensors, tal i com es mostra en la figura A.8. El resultat es mostra a la figura A.9.

IV APÈNDIX A. APLICACIONS DEL SISTEMA DOMÒTIC PORTADES A TERME



Figura A.8: Canvi de resistències dels sensors per adaptar el sistema a la central *BOSCH*

Font: Creació pròpria



Figura A.9: Resultat final de la caixa de la central *BOSCH AMAX 3000*

Font: Creació pròpria



Figura A.10: Resultat final del teclat del sistema d'alarma *BOSCH AMAX 3000*
Font: Creació pròpia

Aquest nou sistema d'alarma es va connectar a un mòdul telefònic, tal i com s'explica en l'arquitectura del sistema d'aquest projecte.

Es va configurar el sistema per rebre avisos a través d'aquest mòdul que opera amb connexió telefònica. Els avisos són paral·lels als de la plataforma *openHAB*.

S'ha considerat important utilitzar també una comunicació telefònica, ja que els avisos són immediats i més eficaços amb una trucada telefònica.

Apèndix B

Factura d'un sistema d'alarma per part d'una empresa homologada

A la figura B.1 es mostra una factura presentada a un client per la instal·lació i posada en marxa d'un sistema de seguretat amb alarma per part d'una empresa instal·ladora homologada.

ALARMES D'ALTA SEGURETAT CONTRA ROBATORIS (EMPRESA HOMOLOGADA)

Fact.

Data: 22 de maig de 2017.

- Factura que se li presenta per la venda i instal·lació d'un sistema d'alarma

1 PLACA CENTRAL INTERIOR. BOSCH. AMAX	196,00 €
1 TECLAT DIGITAL. BOSCH. AMAX/3000	116,00 €
1 CENTRAL SIRENA EXTERIOR. DIVA/60E	147,00 €
1 BATERIA. De 12 V 7'5 Amp.	58,00 €
2 DETECTORS INFRARROJOS. BOSCH. W-16 (87,00 € x 2)	174,00 €
MATERIALS VARIS. Cables, etc.	43,00 €
INSTAL·LACIÓ I POSADA A PUNT		
5 H x 2 OPERARIS x 28,00 €/H	<u>280,00 €</u>
	TOTAL1.014,00 €
	21 % I.V.A. <u>212,94 €</u>
	TOTAL AMB IVA	1.226,94 €

Figura B.1: Factura presentada per la instal·lació d'un sistema de seguretat

Font: Reproducció del document

Apèndix C

Codi Arduino

```
1 #include <Ethernet.h>
2 #include <PubSubClient.h>
3 #include <DHT.h>

5 // Configuració Ethernet
7 byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBF, 0xAF, 0xFF, 0xED } ;
8 IPAddress dnServer(1, 1, 1, 1);
9 IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
10 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
11 IPAddress ip(192, 168, 1, 210);

13 //IP del servidor
15 IPAddress mqtt_server(192,168,1,220); // canviar IP segons rang dhcp si cal

17 //Definir client
18 EthernetClient ethClient;
19 PubSubClient client(ethClient);

21 //definir pins
23 #define DHTTYPE DHT22

25 const int LDRPin = A10;
26 const int DHTPin = 49;
27 const int DHT2Pin = 47;
28 const int PIRPin= 31;
29 const int BUZZPin = 39;
30 const int MQPin = 18;
31 const int POWERPin = 21;
32 const int WATERPin = 20;
33 const int DOORPin = 19;
34 const int SIRENAPin = 2;
35 const int INDICATIONPin = 3;
36 const int RELAYPin = 35;
37 const int RELAY2Pin = 41;
38 const int RELAY3Pin = 44;
39 const int RELAY4Pin = 4;
```

```

const int RELAY6Pin = 34;
41 const int RELAY5Pin = 30;
const int RELAY7Pin = 32;
43

45 DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
DHT dht2(DHT2Pin, DHTTYPE);
47 //definir variables dels sensors
49 unsigned long prevMillis1 = 0;
unsigned long prevMillis2 = 0;
51 unsigned long time_now_1 = 0;
unsigned long time_now_2 = 0;
53 float lum = 0;
char lumvalue[25];
55 char humvalue[30];
char hum2value[30];
57 char tempvalue[25];
char temp2value[25];
59 int pirState = 2;
int trigger = 0;
61 int hcsrState = 2;
volatile int mqState = 2;
63 volatile int waterState =2;
volatile int doorState =2;
65 volatile int sirenaState =2;
volatile int indicationState =2;
67 volatile int powerState =2;
int pos = 85;
69 int lightState;
int relayState;
71 int relay2State;
int relay3State;
73 int relay4State;
int relay5State;
75 int relay6State;
int relay7State;
77 char watervalue;
char doorvalue;
79 char sirenavalue;
char indicationvalue;
81 char powervalue;

83

85 //Reconnexi
void reconnect(){
87     while (!client.connected()) {
89         Serial.println("Connectant...");
90         if (client.connect("Arduino_Client")) {
91             Serial.println("Connectat");
92         } else{
93             Serial.print(F("Error de connexi , rc="));
             Serial.print(client.state());
}

```

```

95     Serial.println(F("Es provar de tornar a connectar en 3 segons"));
96     delay(3000);
97 }
98 }
99 }
100
103 unsigned long timerLlum = 0;           // timer per emagatzemar temps quan llum
104     baixa de x per cent de lluminositat
105     unsigned long delayLlum = 7200000;    // temps que el llum estara ences un cop
106     detecti que lluminositat baixa
107
108     // Lectura lluminositat LDR
109     void lightRead(){
110         Serial.println ("lightRead");
111
112         int inputLDR = analogRead(LDRPin);
113         lum = map(inputLDR, 0, 1023, 0, 100); // Definici del resultat a un
114         valor en 0 i 100
115         dtostrf(lum, 2, 1, lumvalue);
116         client.publish("pidomohome/luminosity", lumvalue);
117
118     }
119
120     // Lectura temperatura i humitat DHT
121     void dhtRead(){
122         Serial.println ("dhtRead");
123
124         dht.begin();
125         float t = dht.readTemperature();
126         dtostrf(t, 1, 1, tempvalue); //transforma float type a cadena de caracters
127             -> 1 caracters maxims total i 1 decimals
128         client.publish("pidomohome/temperature", tempvalue);
129         Serial.println ("temperature done");
130
131         float h = dht.readHumidity();
132         dtostrf(h, 1, 1, humvalue);
133         if (isnan(h) || isnan(t)) {
134             Serial.println("Error de lectura del sensor de temperatura i humitat");
135             return;
136         }
137
138         delay(300); // esperem a publicar per seguretat
139         client.publish("pidomohome/humidity", humvalue);
140         Serial.println ("humidity done");
141     }
142
143     // Lectura temperatura i humitat extiors DHT2
144     void dht2Read(){
145         Serial.println ("dht2Read");
146
147         dht2.begin();
148         float t = dht2.readTemperature();
149         dtostrf(t, 1, 1, temp2value); //transforma float type a cadena de caracters
150             -> 1 caracters maxims total i 1 decimals

```

```

145 client.publish("pidomohome/out_temperature", temp2value);
146 Serial.println("temperature2 done");
147 float h = dht2.readHumidity();
148 dtostrf(h, 1, 1, hum2value);
149 if (isnan(h) || isnan(t)) {
150     Serial.println("Error de lectura del sensor DHT-22");
151     return;
152 }
153 delay(300); // esperem a publicar per seguretat
154 client.publish("pidomohome/out_humidity", hum2value);
155 Serial.println("humidity2 done");
156 }

157 //Llegir moviment sensor PIR
158 void pirRead(){

159     if (millis() > time_now_2 + 1000){//Esperem 1 segon entre lectures
160         time_now_2 = millis();
161         int state = digitalRead(PIRPin);
162         if (state == HIGH){
163             client.publish("pidomohome/movement", "OPEN");
164             Serial.print("Sensor de moviment activat \n");
165             pirState = 1;
166         }
167         if (state == LOW){
168             pirState = 0;
169             client.publish("pidomohome/movement", "CLOSED");
170         }
171     }
172 }

173 //Llegir sensor gas MQ7
174 void mqRead(){
175     bool gas = digitalRead(MQPin);

176     if(gas and mqState != 1) {
177         client.publish("pidomohome/fire", "OPEN");
178         mqState = 1;
179         tone(BUZZPin, 500);
180         Serial.println ("Alarma gas");
181     }
182     if (!gas and mqState != 0) {
183         client.publish("pidomohome/fire", "CLOSED");
184         mqState = 0; // info published
185         noTone(BUZZPin);
186         Serial.println ("Gas OK");
187     }
188 }

189 //Llegir WaterSensor
190 void waterRead(){
191     bool inputW = digitalRead(WATERPin);
192 }
```

```

201     if (inputW and waterState != 1) {
202         client.publish("pidomohome/flood", "OPEN");
203         waterState = 1;
204         tone(BUZZPin, 500);
205         Serial.println ("Alarma inundaci ");
206     }
207
208     if (!inputW and waterState != 0) {
209         client.publish("pidomohome/flood", "CLOSED");
210         waterState = 0;
211         noTone(BUZZPin);
212         Serial.println ("Water OK");
213     }
214
215 //Llegir door
216 void doorRead(){
217     bool inputdoor = digitalRead(DOORPin);
218
219     if (inputdoor and doorState != 1) {
220         client.publish("pidomohome/door1", "OPEN");
221         doorState = 1; // info published
222         digitalWrite(RELAY5Pin, HIGH);
223         Serial.println ("open door");
224     }
225
226     if (!inputdoor and doorState != 0) {
227         client.publish("pidomohome/door1", "CLOSED");
228         doorState = 0; // info published
229         digitalWrite(RELAY5Pin, LOW);
230         Serial.println ("closed door");
231     }
232 }
233
234
235
236
237 //Llegir SIRENA
238 void sirenaRead(){
239     bool inputsirena = digitalRead(SIRENAPin);
240
241     if (inputsirena and sirenastate != 1) {
242         client.publish("pidomohome/sirena", "ACTIU");
243         client.publish("pidomohome/siren", "OPEN");
244         sirenastate = 1; // info published
245         Serial.println ("on siren");
246     }
247
248     if (!inputsirena and sirenastate != 0) {
249         client.publish("pidomohome/sirena", "NORMAL");
250         client.publish("pidomohome/siren", "CLOSED");
251         sirenastate = 0; // info published
252         Serial.println ("off siren");
253     }

```

```

255     }
257
259
261 //Llegir INDICATION
262 void indicationRead(){
263     bool inputindication = digitalRead(INDICATIONPin);
264
265     if(inputindication and indicationState != 1) {
266         client.publish("pidomohome/indication", "SISTEMA DESARMAT");
267         client.publish("pidomohome/indication1", "OPEN");
268         indicationState = 1; // info published
269         Serial.println ("system disarmed");
270     }
271
272     if (!inputindication and indicationState != 0) {
273         client.publish("pidomohome/indication", "SISTEMA ARMAT");
274         client.publish("pidomohome/indication1", "CLOSED");
275         indicationState = 0; // info published
276         Serial.println ("system armed");
277     }
278 }
279
280
281 //Llegir power
282 void powerRead(){
283     bool inputpower = digitalRead(POWERPin);
284
285     if(inputpower and powerState != 1) {
286         client.publish("pidomohome/power", "BATERIA");
287         client.publish("pidomohome/plugin", "OPEN");
288         powerState = 1; // info published
289         Serial.println ("power OFF");
290     }
291
292     if (!inputpower and powerState != 0) {
293         client.publish("pidomohome/power", "230V");
294         client.publish("pidomohome/plugin", "CLOSED");
295         powerState = 0; // info published
296         Serial.println ("power ON");
297     }
298 }
299
300
301
302 //Funci callback del protocol MQTT per subscriure's a uns determinats topics
303 void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
304
305     if (strcmp ("pidomohome/light", topic) == 0){
306         for (int i=0;i<length;i++) {
307             char receivedChar = (char)payload[i];
308             relayState = digitalRead(RELAYPin);
309

```

```

311     if (receivedChar == 'F') {
312         Serial.println ("light OFF");
313         digitalWrite(RELAYPin, LOW);
314     }
315
316     if (receivedChar == 'N') {
317         Serial.println ("light ON");
318         digitalWrite(RELAYPin, HIGH);
319     }
320 }
321 }

323

325 if (strcmp ("pidomohome/plug", topic) == 0){
326     for (int i=0; i<length; i++) {
327         char receivedChar = (char)payload [i];
328         relay2State = digitalRead(RELAY2Pin);
329
330         if (receivedChar == 'F') {
331             Serial.println ("plug OFF");
332             digitalWrite(RELAY2Pin, LOW);
333         }
334
335         if (receivedChar == 'N') {
336             Serial.println ("plug ON");
337             digitalWrite(RELAY2Pin, HIGH);
338         }
339     }
340 }

341 if (strcmp ("pidomohome/light2", topic) == 0){
342     for (int i=0; i<length; i++) {
343         char receivedChar = (char)payload [i];
344         relay3State = digitalRead(RELAY3Pin);
345
346         if (receivedChar == 'F') {
347             Serial.println ("light2 OFF");
348             digitalWrite(RELAY3Pin, LOW);
349         }
350
351         if (receivedChar == 'N') {
352             Serial.println ("light2 ON");
353             digitalWrite(RELAY3Pin, HIGH);
354         }
355     }
356 }
357 }

358 if (strcmp ("pidomohome/heat", topic) == 0){
359     for (int i=0; i<length; i++) {
360         char receivedChar = (char)payload [i];
361         relay4State = digitalRead(RELAY4Pin);
362
363         if (receivedChar == 'F') {

```

```

365         Serial.println ("heat OFF");
366         digitalWrite(RELAY4Pin, LOW);
367     }
368
369     if (receivedChar == 'N') {
370         Serial.println ("heat ON");
371         digitalWrite(RELAY4Pin, HIGH);
372     }
373 }
374
375 if (strcmp ("pidomohome/alarma", topic) == 0){
376     for (int i=0;i<length;i++) {
377         char receivedChar = (char)payload [i];
378         relay6State = digitalRead (RELAY6Pin);
379
380         if (receivedChar == 'F') {
381             Serial.println ("alarma OFF");
382             digitalWrite(RELAY6Pin, LOW);
383         }
384
385         if (receivedChar == 'N') {
386             Serial.println ("alarma ON");
387             digitalWrite(RELAY6Pin, HIGH);
388         }
389     }
390 }
391
392 if (strcmp ("pidomohome/activation", topic) == 0){
393     for (int i=0;i<length;i++) {
394         char receivedChar = (char)payload [i];
395         relay7State = digitalRead (RELAY7Pin);
396
397         if (receivedChar == 'F') {
398             Serial.println ("activation ON");
399             digitalWrite(RELAY7Pin, HIGH);
400         }
401
402         if (receivedChar == 'N') {
403             Serial.println ("activation OFF");
404             digitalWrite(RELAY7Pin, LOW);
405         }
406     }
407 }
408
409 if (strcmp ("pidomohome/doortrial", topic) == 0){
410     for (int i=0;i<length;i++) {
411         char receivedChar = (char)payload [i];
412         relay5State = digitalRead (RELAY5Pin);
413
414         if (receivedChar == 'F') {
415             Serial.println ("doortrial OFF");
416             digitalWrite(RELAY5Pin, LOW);
417         }
418
419

```

```

421     if (receivedChar == 'N') {
422         Serial.println ("doortrial ON");
423         digitalWrite(RELAY5Pin, HIGH);
424     }
425 }
426
427 }

428
429

430
431 void setup() {
432
433     Serial.begin(9600);
434     client.setServer(mqtt_server, 1883);
435     client.setCallback(callback);
436     pinMode(LDRPin, INPUT);
437     pinMode(DHTPin, INPUT);
438     pinMode(DHT2Pin, INPUT);
439     pinMode(PIRPin, INPUT);
440     pinMode(BUZZPin, OUTPUT);
441     pinMode(RELAYPin, OUTPUT);
442     pinMode(RELAY2Pin, OUTPUT);
443     pinMode(RELAY3Pin, OUTPUT);
444     pinMode(RELAY4Pin, OUTPUT);
445     pinMode(RELAY5Pin, OUTPUT);
446     pinMode(RELAY6Pin, OUTPUT);
447     pinMode(RELAY7Pin, OUTPUT);
448     pinMode(MQPin, INPUT_PULLUP);
449     pinMode(WATERPin, INPUT_PULLUP);
450     pinMode(SIRENAPin, INPUT_PULLUP);
451     pinMode(INDICATIONPin, INPUT_PULLUP);
452     pinMode(DOORPin, INPUT_PULLUP);
453     pinMode(POWERPin, INPUT_PULLUP);
454     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WATERPin), waterRead, CHANGE);
455     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SIRENAPin), sirenaRead, CHANGE);
456     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INDICATIONPin), indicationRead, CHANGE
457 );
458     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(DOORPin), doorRead, CHANGE);
459     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(MQPin), mqRead, CHANGE);
460     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(POWERPin), powerRead, CHANGE);
461
462     bool mqttConnectedFlag = false;
463
464     void loop() {
465
466         if (!client.connected()) {
467
468             if (mqttConnectedFlag) mqttConnectedFlag = false;
469             Serial.print("Connectant el microcontrolador al port ... \n");
470             delay(1000);
471
472             // Attempt to start via DHCP. If not, do it manually:
473

```

```
475 if (!Ethernet.begin(mac)) {  
476     Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);  
477 }  
478 // print IP address and start the server:  
479 Serial.print("IP: ");  
480 Serial.println(Ethernet.localIP());  
481  
482 reconnect();  
483 client.subscribe("pidomohome/#");  
484 } else {  
485     unsigned long time_now_1 = millis();  
486     if (time_now_1 - prevMillis1 >= 5000){  
487         Serial.print("Timer1\n");  
488         if (!mqttConnectedFlag) { // Envia informacio gas i aigua nomes un cop  
489             quan es conecti al broker  
490                 mqRead();  
491                 waterRead();  
492                 doorRead();  
493                 sirenaRead();  
494                 indicationRead();  
495                 powerRead();  
496                 mqttConnectedFlag = true;  
497             }  
498             lightRead();  
499             dhtRead();  
500             pirRead();  
501             light(); // on/off  
502             prevMillis1 = millis();  
503         }  
504     }  
505     client.loop();  
506 }  
507 delay(100);  
508 }
```