



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe:

Item # : 11.3

ÉQUIPEMENT: Lumière du croisillon supérieur.- Vérifier que les 7 lumières du croisillon supérieur fonctionnent adéquatement.

OK

Mesuré par:

Vérifié par:

Resp. GE:

Resp. client

Jean Leclerc (10/10/05)
Jean Leclerc (1/1/05)
Jean Leclerc (10/10/05)
Henri Lafont (10/10/05)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 1

Date: 03-07-01

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 1 - Système de chauffage Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3900-98-01
	Page 1 de 2		Item # 11.4
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	

Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR	Numéro d'identification: BJ-CHAU-CEN Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH
---	--

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: S'assurez de la présence des cavaliers entre 1-2-3-4 ; 5-6-7-8 ; 9-12-15-18 et 11-14-17-20 dans la BJ-CHAU-CEN.

Remarques:

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De B.J. Anal / Princ	A B.J. CHAU-CEN
Rouge	24Vcc (+)	ST4-1	1
Noir	24Vcc (-)	ST4-2	5
Blanc	Consigne 2-10Vcc	ST4-4	9
Vert	Lecture position	ST4-5	10
Blindage	Malt	ST4-6	11


Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	380	/	/	/
Noir		/	/	/
Blanc		/	/	/
Vert		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG = 4117409**
HP = 416669

Vérifiés par:  95109127
 Resp. A.Q.:  0509128
 Resp. client:  45109128

GE Hydro
Services
Hydroélectriques

Actuateur # 1 - Système de chauffage

Vérification de l'installation et du câblage

RAQ 3900-98-01

Page 2 de 2

Item # 11.4

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Numéro d'identification: CHAU-CEN-4

Système..... Divers
Localisation..... Enceinte stator
Marque..... Belimo
Modèle..... AF24-SR

Nom./Ligne.....
Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier:
Remarques:

S'assurez de la présence des cavaliers entre 1-2-3-4 ; 5-6-7-8 ; 9-12-15-18 et 11-14-17-20 dans la BJ-CHAU-CEN.

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De B.J. CHAU-CEN	A BJ-CHAU-4
Rouge	24Vcc (+)	1	1
Noir	24Vcc (-)	5	2
Blanc	Consigne 0-10Vcc	9	3
Vert	Lecture position	10	9
Blindage	Malt	11	5

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	381	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Vert		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques:

Non-conformité:

Instruments de mesure: MEG = 417409
HP = 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 2 - Système de chauffage Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3900-98-02
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 11.4
Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR		Numéro d'identification: BJ-CHAU-3 Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De B.J. CHAU-CEN	A BJ-CHAU-3
Rouge	24Vcc (+)	2	1
Noir	24Vcc (-)	6	2
Blanc	Consigne 2-10Vcc	12	3
Vert	NA	13	16
Blindage	Malt	14	5

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	382	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Vert		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *Meg. 417409*
HP- 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 3 - Système de chauffage Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3900-98-03
	Groupe: 22		Item # 11.4
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: BJ-CHAU-2	
Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR		Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De B.J. CHAU-CEN	A BJ-CHAU-2
Rouge	24Vcc (+)	3	1
Noir	24Vcc (-)	7	2
Blanc	Consigne 2-10Vcc	15	3
Vert	NA	16	16
Blindage	Malt	17	5

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	383	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Vert		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

4117409
416669

Vérifiés par:

Resp. A.Q.:

Resp. client:

Révision: 01
2 Août 2005

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 4 - Système de chauffage Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3900-98-04
	Groupe: 22		Item # 11.4
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: BJ-CHAU-1	
Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR		Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De B.J. CHAU-CEN	A BJ-CHAU-1
Rouge	24Vcc (+)	4	1
Noir	24Vcc (-)	8	2
Blanc	Consigne 2-10Vcc	18	3
Vert	NA	19	16
Blindage	Malt	20	5

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	384	/	/	/
Noir		/	/	/
Blanc		/	/	/
Vert		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 417409
 fip 416669

Vérifiés par:

Resp. A.Q.:

Resp. client:

[Signature] 05109 22
[Signature] 05109 22
[Signature] 05109 22

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 1-2-3 - Système de chauffage Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3900-98-06
	Page 1 de 3 Item # 11.4		Groupe:
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: BJ-CHAU-4	
Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR		Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-4	A CHAU-CEN-12
Rouge	24Vcc (+)	1	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	2	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	3	3 (Z)
Vert	NA	4	5 (G)
Blindage	Malt	5	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	387	/	/	/
Noir		/	/	/
Blanc		/	/	/
Vert		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG : 417409**
HT : 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 1-2-3 - Système de chauffage		RAQ 3900-98-06
	Vérification de l'installation et du câblage		Page 2 de 3
	Projet: Rapide 2	Groupe:	Item # 11.4

Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR	Numéro d'identification: BJ-CHAU-4 Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH
---	--

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-4	A CHAU-CEN-11
Rouge	24Vcc (+)	6	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	7	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	8	3 (Z)
Vert	Lecture Position	9	5 (G)
Blindage	Malt	10	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	388			
Noir				
Blanc				
Vert				
Blindage				

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG: 417409*
RT: 416669

Vérifiés par: 05/09/22
 Resp. A-Q: 05/09/22
 Resp. client: 05/09/22

Système..... Divers
 Localisation..... Enceinte stator
 Marque..... Belimo
 Modèle..... AF24-SR

Numéro d'identification: BJ-CHAU-4

Nom./Ligne.....
 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-4	A CHAU-CEN-10
Rouge	24Vcc (+)	11	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	12	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	13	3 (Z)
Vert	NA	14	5 (G)
Blindage	Malt	15	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	389	/	/	/
Noir		/	/	/
Blanc		/	/	/
Vert		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG: 417409*
H7: 916669

Vérifiés par: *[Signature]* *4824927*
 Resp. A-Q: *[Signature]* *10510922*
 Resp. client: *[Signature]* Révision: *0002*
 2 Août 2005

Système..... Divers
 Localisation..... Enceinte stator
 Marque..... Belimo
 Modèle..... AF24-SR

Numéro d'identification: BJ-CHAU- **3**

Nom./Ligne.....
 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU- 3	A CHAU-CEN- 9
Rouge	24Vcc (+)	1	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	2	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	3	3 (Z)
Vert	NA	4	5 (G)
Blindage	Malt	5	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	390	/	/	/
Noir		/	/	/
Blanc		/	/	/
Vert		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Met 417409
 HP 611669

Vérifiés par: (0510922)
 Resp. A.Q.: 0510922
 Resp. client: 0510922

GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 4-5-6 - Système de chauffage Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3900-98-07 Page 2 de 3 Item # 11.4
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22
Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR		Numéro d'identification: BJ-CHAU-3 Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-3	A CHAU-CEN-8
Rouge	24Vcc (+)	6	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	7	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	8	3 (Z)
Vert	NA	9	5 (G)
Blindage	Malt	10	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	391	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Vert		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Mag 417409
HP 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

Système..... Divers
 Localisation..... Enceinte stator
 Marque..... Belimo
 Modèle..... AF24-SR

Numéro d'identification: BJ-CHAU-3

Nom./Ligne.....
 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-3	A CHAU-CEN-7
Rouge	24Vcc (+)	11	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	12	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	13	3 (Z)
Vert	NA	14	5 (G)
Blindage	Malt	15	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	392	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Vert		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 2117409
 HP-416669

Vérifiés par:

Resp. A.Q.:
 Resp. client:

Révision: 06
 2 Août 2005

PS10942
 PS10942
 PS10942
 056922

Système..... Divers
 Localisation..... Enceinte stator
 Marque..... Belimo
 Modèle..... AF24-SR

Numéro d'identification: BJ-CHAU-2

Nom./Ligne..... *22*
 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-2	A CHAU-CEN-6
Rouge	24Vcc (+)	1	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	2	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	3	3 (Z)
Vert	NA	4	5 (G)
Blindage	Malt	5	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	393	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Noir		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Blanc		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Vert		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Blindage		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG: 417409*
HP: 416669

 Vérifiés par: *[Signature]* 0509103

 Resp. A-Q: *[Signature]* 0510198

 Resp. client: *[Signature]* 0509122



GE Hydro
Services
Hydroélectriques

Actuateur # 7-8-9 - Système de chauffage

Vérification de l'installation et du câblage

RAQ 3900-98-08

Page 2 de 3

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Item # 11.4

Système..... Divers
Localisation..... Enceinte stator
Marque..... Belimo
Modèle..... AF24-SR

Numéro d'identification: BJ-CHAU-2

Nom./Ligne.....
Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier:

Remarques:

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-2	A CHAU-CEN-5
Rouge	24Vcc (+)	6	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	7	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	8	3 (Z)
Vert	NA	9	5 (G)
Blindage	Malt	10	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	394	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Vert		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques:

Non-conformité:

Instruments de mesure:

MEG : 417409
HP : 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:



GE Hydro

Services

Hydroélectriques

Actuateur # 7-8-9 - Système de chauffage

Vérification de l'installation et du câblage

RAQ 3900-98-08

Page 3 de 3

Projet: Rapide 2

Groupe:

Item # 11.4

Système..... Divers
Localisation..... Enceinte stator
Marque..... Belimo
Modèle..... AF24-SR

Numéro d'identification: BJ-CHAU-2

Nom./Ligne.....
Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-2	A CHAU-CEN-4
Rouge	24Vcc (+)	11	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	12	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	13	3 (Z)
Vert	NA	14	5 (G)
Blindage	Malt	15	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	395	/	/	/
Noir		/	/	/
Blanc		/	/	/
Vert		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG : 417409
HP : 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

Révision:

2 Août 2005

GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 10-11-12 - Système de chauffage		RAQ 3900-98-09
	Vérification de l'installation et du câblage		Page 1 de 3
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 11.4
Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR		Numéro d'identification: BJ-CHAU-1 Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-1	A CHAU-CEN-3
Rouge	24Vcc (+)	1	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	2	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	3	3 (Z)
Vert	NA	4	5 (G)
Blindage	Malt	5	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	396	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Vert		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG : 417409
HP : 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

Jean-Luc G... *PS 09/27*
Jean-Baptiste *PS 09/27*
W. S. *PS 09/27*