Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC)

Référence	2025-CAMAC-0147
Commune	Fontanivent
Parcelle	n° 1847
Date de synthèse	30 juin 2025

Service du développement territorial (SDT)

Le projet est conforme à l'affectation de la zone. Favorable sans réserve.

Direction générale de l'environnement (DGE) – division bruit

Les pompes à chaleur air-eau extérieures devront respecter les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (degré de sensibilité II) au droit des locaux à usage sensible au bruit les plus proches. Une attestation de conformité acoustique, établie par un bureau spécialisé, devra être produite avant la mise en service des installations. Favorable sous cette condition.

Conclusion

Sous réserve des conditions ci-dessus, le projet peut être autorisé.