Hofstetter Ingenieurbüro AG
Bauakustik und Lärmschutz
Industriestrasse 14, 3600 Thun
Tel. +41 33 222 45 10 – m.hofstetter@hofstetter-ing.ch

Cour de droit administratif et public
Avenue Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

Thun, 18. März 2026

LÄRMSCHUTZBERICHT

Betrifft: Wärmepumpenanlage Parzelle Nr. 1847, Fontanivent (VD)

Auf Ersuchen von Herrn Michel Dubosson und in Ergänzung zum Augenschein vom 10. März 2026 erstatten wir nachfolgend eine zusammenfassende Stellungnahme zu den akustischen Eigenschaften der vorgesehenen Wärmepumpenanlage.

Anlage	2 Luft-Wasser-Wärmepumpen, Modell Climatherma CTA-9, aussen aufgestellt
Schallleistungspegel LWA (Hersteller)	58 dB(A) je Gerät
Abstand Quelle – Immissionsort	9,5 m (Schlafzimmerfenster, Parzelle Nr. 1846)
Betriebsart	Normalbetrieb, kein tonaler oder impulshaltiger Anteil feststellbar
Berechneter Beurteilungspegel Lr, nachts	44 dB(A)
Planungswert Empfindlichkeitsstufe II (Anhang 6 LSV)	45 dB(A) nachts

Der berechnete Beurteilungspegel von 44 dB(A) liegt unter dem massgebenden Planungswert von 45 dB(A) gemäss Anhang 6 der Lärmschutz-Verordnung (LSV). Die Anlage ist aus unserer Sicht lufttechnisch und akustisch bewilligungsfähig.

Mit freundlichen Grüssen

Markus Hofstetter, dipl. Ing. FH