

DATOS CLIENTE												
Nombre Edificio					Dirección	VOLCAN LASCAR 818						
Ciudad					Comuna							
Nombre Contacto				Teléfono			e-mail	gmontoya@fabrimetal.cl				
N° Contrato												
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO												
Marca	KONE		Modelo		Monospace		N° Paradas		3		Velocidad	
Carga			Maniobra				Configuración				S/M	
INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO												
Supervisor Mantenición	Cristian Llancafil Marican			Correo		cllancafil@fabrimetal.cl					Teléfono	
Jefe Mantenición				Correo							Teléfono	
DATOS MANTENIMIENTO												
Identificación Equipo Atendido	FM131409			Fecha Inicio		13/03/2025 15:46		Fecha Término		13/03/2025 16:33		
Técnico que Realiza Mantenimiento	JORDAN AGUILERA											
ACTIVIDADES REALIZADAS												
Pauta de Mantenimiento KMM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mantenición Mensual												
Basico (B) - Estandar (ST)	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
Panel de Control (C)	C		C		C		C		C		C	
Frenos (MX)						MX						MX
Maquinas (M)	M				M				M			
Sala de Maquinas (SM)	SM		SM		SM		SM		SM		SM	
Escotilla (S)		S		S		S		S		S		S
Operaror de puerta (D)		D		D		D		D		D		D
Puertas de Piso (L)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Botoneras e indicadores (Z)		Z		Z		Z		Z		Z		Z
CHECK LIST KMM - FABRIMETAL												
Básico/Estandar (B)/(ST) (L) (Mensual)												
	Instalar letreros de mantenimiento.					Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.						
	Revisar botoneras y paredes de cabina.					Revisar indicadores y botones de piso.						
	Revisar confort de viaje.					Revisar Nivelación.						
	Revisar Citofonía.					Revisar sistema de alarmas.						
	Revisar operación de puerta cabina.					Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.						
	Revisar Techo cabina.					Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina						
	Revisar Seguridades sobre cabina.					Rellenar aceiteras (si es necesario).						
	Revisar juego de cabina (Guiadores-rolos).					Revisar juego de contrapeso (Guiadores).						
	Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual).					Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).						
	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Píolas, Roldanas, Seguridades Mecánicas y Eléctricos)					Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).						
	Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-contacto).					Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).						
	Revisar Foso.											
Panel de Control (C) - Sala de Máquinas (SM) (Bimestral)												
	Revisar cerradura de sala de máquinas.					Revisar iluminación de sala de máquinas.						
	Realizar limpieza (No debe haber nada ajeno a la sala de máquinas).					Realizar limpieza a tablero de control.						
	Revisar ventilación de sala de máquinas					Se detectan ruidos extraños en máquinas y elementos mecánicos.						
	Revisar voltaje de alimentación de energía					Revisar retro de puentes temporales.						
	Revisar cuadro explicativo de rescate.					Revisar paneles, bisagras y chapas del armario.						
	Revisión de fusibles.					Revisar sobrecalentamientos en borneras.						
	Las tapas de canalizaciones están en su lugar.					Todas las conexiones deben estar ajustadas (Reapriete).						
OBSERVACIONES												

ESTADO ACTUAL	
FOSO	TECHO CABINA
MAQUINA	OPERADOR PUERTA CABINA
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN	
Estado del Equipo	OPERATIVO
Observación	

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO MARZO 2025 POR PARTE DEL CLIENTE					
Nombre	miguel	RUT	1917181	CARGO	subgerente