

 FABRIMETAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	F-PREV-31
Elaborado por: Departamento de prevención de riesgos	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS N° 115	Fecha Revision: 26-12-2024 Revisión N° 04 N° Pagina 1/1
Revisado por Eduardo Gallardo Jefe DPR	Aprobado por Nibaldo Lopez Gerente RRHH	Periodo 2025

INFORMACIÓN GENERAL					
Inspeccionador		JUAN FARIAS		Fecha	
				2025-11-04 12:57:50	
N°	Criterio de Inspección	Taladro	Esmeril Angular	RotoMartillo	Maquian de Soldar
89	¿El enchufe se encuentra en buenas condiciones de uso?	Si	N/A	Si	Si
90	¿Los interruptores se encuentran en buenas condiciones?	No	Si	Si	N/A
91	¿Los diferenciales y automáticos se encuentran en buenas condiciones de uso?	Si	Si	Si	Si
92	¿Los cables se encuentran en buenas condiciones?	Si	No	No	No
93	¿Las conexiones se encuentran bien hechas?	N/A	N/A	N/A	No
94	¿Los conductores poseen cable de tierra protección?	No	Si	Si	Si
95	¿La carcaza de la herramienta se encuentra en buenas condiciones de uso?	Si	Si	Si	Si
96	¿La herramienta cuenta con mango de sujeción?	Si	Si	No	Si
97	¿Se descartan las herramientas en mal estado?	Si	Si	Si	Si
98	¿Se ha realizado mantención a la herramienta?	Si	Si	No	No
99	¿La herramienta cuenta con doble aislación?	N/A	No	Si	Si

REGISTRO DE FIRMAS	
Inspeccionador	Trabajador
Nombre: JUAN FARIAS - Rut: 13.051.850-8	Nombre: jordan - Rut: 194191618
	