

# FICHE DE CONTRÔLE ALTAIX DES PORTES COUPE-FEU COULISSANTES :

PSA

Nbre	Emplacement	MODELE	Etat Général	Etat Porte	Etat Fixation	Fixation Rail	Rail	Chariot	Etat Mécanisme Electrique	Fusible	Observations
1	LOCAL DE CHARGÉ	COULISSANTE + DAS	OK	210x380 VENTAIL RÉFLEXÉ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	DÉTECTEUR D'OUVERTURE COTE STOCKAGE
								POUR VOIR + PARE-CHOC (100x50x14)			BATTENTE DAS A REMPLACER. 12/13/2025
2	SÉPARATION STOCKAGE GURÉAN	2. VENTAIL	OK	OK	OK	/	/	/	/	/	(Ref. Y3.2-ALFA) voir photo. Nouveau DÉTECTEUR BASSE ANTIPANORAMA
3	SÉPARATION BUENOS AIRE ENTRAÎNÉ	2 VENTAIL	OK	OK	OK	/	/	/	/	/	DAS

Contrôles effectués le

25/03/2021

Signature du Technicien



Signature du Client

