

**Rapport d'intervention**

N° d'intervention : S337168

Adresse du site	Détail de l'intervention
<b>ALLIOS MARIGNANE (78632)</b> PLATEFORME LOGISTIQUE ZI DE LA PALUN 1 AV DE LA PALUN 13700 - MARIGNANE	Date appel : 08/04/2020 à 07:00 Appelant : PREPARATION VISITE ENTRETIEN
Intervention concernant	Horaires d'intervention
Contrat n° : 29384 Nature : SIMPLE(MAT FACT Type : E Installation : EX - EXTINCTEUR - 029384 Code visite : VE - VISITE ENTRETIEN CI 460827	Le 30/07/2020 de 08:00 à 16:00 ( pause de 12:00 à 13:00 ) par FREDERIC PARENT

**Nature de l'intervention**

**Motif :** VISITE ENTRETIEN Nb.Tech.:01 Heures prévues:86,00

**Travaux réalisés :** VERIFICATION DES EXTINCTEURS.  
VERIFICATION DES RIA

☒ Terminée
 ☐ A Suivre
 ☒ Facturable
 ☐ Sous contrat
 ☐ Sous garantie

Code	Désignation	Quantité
AS0075	VERIFICATION EXT. P6 KG GS	1
AS0055	VERIF RIA CODE DU TRAVAIL	7
AS0065	VERIFICATION EXT. EP 9 L GS	42
AS0038	REPRISE EXT.POUR DENATURATION	23
AS0060	VERIFICATION EXT. CO2 2 KG	4
AS0076	VERIFICATION EXT. P9 KG GS	8
AS0069	VERIFICATION EXT. BRULURE 9 L	2
SAV1	HEURE SAV	7
AS0134	REVISION QUINQUENNALE EP 6 L	3
AS0062	VERIFICATION EXT. CO2 5 KG	6
AS0100	VERIFICATION EXT. P50 KG	2
AS0267	VERIFICATION EXT. EP 6 L GS	4
AS0117	VERIFICATION EXT. P 50 KG P.P	1
AS0011	RECHARGEMENT EP6 L A/ADDITIF	1
AS0135	REVISION QUINQUENNALE EP 9 L	3
DEP	DEPLACEMENT	1

**Nomenclature du parc**

Nb	Code	Désignation	Vérifié	REFORM	REVQ	RECH					
6	F00493	EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER	6 ✓	1							
2	F00632	RIA CODE DU TRAVAIL	2 ✓								
43	F00505	EXTINCTEUR EP 9L P.A. GS	42 ✓	20	3						
2	F02040	EXTINCTEUR 50KG POUDRE ABC NF	2 ✓								
8	F00543	EXTINCTEUR P9 KG P.A GS	8 ✓	2							



**SCUTUM  
INCENDIE**

**SCUTUM INCENDIE**

5, avenue Joseph Cugnot  
ZA Clara - CS 50004  
94420 Le-Plessis-Trévise

STANDARD : 01 49 62 09 29  
www.scutum.fr

**Rapport d'intervention**

N° d'intervention : S337168

5	F02156	RIA EUR5 PO DN 33/30M - PONS	5								
5	F00497	EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS	4		3	1					
5	F06811	EXTINCTEUR 50KG POUDRE ABC SPHERIQUE NF	5								
4	F00488	EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A	4								
2	F00513	APPAREIL POUR BRULURES 9 L	2								
1	F00533	EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS	1								
1	F06150	EXTINCTEUR P50 KG P.P ABC PERFEX	1								



**PRESTATIONS ET EQUIPEMENTS VENDUS**

Nb	Code	Désignation
4	AS0060	VERIFICATION EXT. CO2 2 KG
23	AS0038	REPRISE EXT.POUR DENATURATION
6	AS0062	VERIFICATION EXT. CO2 5 KG
1	AS0011	RECHARGEMENT EP6 L A/ADDITIF
3	AS0134	REVISION QUINQUENNALE EP 6 L
4	AS0267	VERIFICATION EXT. EP 6 L GS
3	AS0135	REVISION QUINQUENNALE EP 9 L
42	AS0065	VERIFICATION EXT. EP 9 L GS
2	AS0069	VERIFICATION EXT. BRULURE 9 L
1	AS0075	VERIFICATION EXT. P6 KG GS
8	AS0076	VERIFICATION EXT. P9 KG GS
7	AS0055	VERIF RIA CODE DU TRAVAIL
2	AS0100	VERIFICATION EXT. P50 KG
1	AS0117	VERIFICATION EXT. P 50 KG P.P

La facturation minimum est d'une heure. Au-delà, la facturation se fait par tranche de 1/2 heure

**Observations du client**

Indice de satisfaction : 5 / 5

Signature du client	Signature du technicien
Nom : MME AMBROSI Fonction : RESPONSABLE SECURITE <b>Bon SAV n° 337168 30/07/2020-15:34</b> 	Nom : FREDERIC PARENT 

SAS France Incendie  
au capital de 721815 €  
331 700 436 00025 RCS Créteil  
N° TVA FR 00 331 700 436  
APE 4669 B

\*Protégeons l'avenir ensemble

Retrouvez toutes nos certifications et qualifications sur notre site internet  
www.scutum.fr.

80