Date: 12/04/2021

Nom Intervenant: Mr TRIMAILLE

Contrat demandé par : MAZZETTI



lionel.trimaille@spkservices.fr

RAPPORT DE VISITE ANNUEL DU GROUPE MOTO POMPE

RENSEIGNEMENT SUR LE SITE

<u>CLIENT</u> :			
	MARIGNANE 1		
<u>Adresse</u>	1 ALLEE DU PALUN		
<i>:</i>	(13) MARIGNANE		
Norme :	APSAD B2		
INSTALLATEUR			
AAI			
CONTRUCTEUR DU GROUPE :			
-		,	
	CFI		



RENSEIGNEMENT SUR LE GROUPE

Marque de pompe :	KSB	Vitesse de la pompe :	2300
Type de pompe :	150-315/334		
N° Pompe :		Débit et Hmt :	440/92
Fabricant armoire :	CFI	Réf. Filtre à eau :	RBM 1"1/2
Type armoire :	LITTLE HORSE	Type de vanne hydrauliqu	PRESOSTATIQUE 1"
Type d'instrumentation :	VDO 12V	Type et Réf. Échangeur :	EAU PERDUE
Réf. Chargeur :	AEES CB 12V 08A	Type jauge gasoil :	VDO 5 TROUS 2 FILS
Type de batteries :	180 AH X 2	Type préchauffage :	EXTERNE
Compteur Horaire AV :	145H00	Compteur Horaire AP :	165H45

RENSEIGNEMENT SUR LE MOTEUR

Marque :	IVECO	Type de pompe d'injectior	BOSCH
Type:	8061 SRI 41.00	Marque turbo:	HOLSET
N° Moteur :	56 064	Type turbo :	
Type de filtre à air :	IVECO	Type démarreur :	BOSCH 12 V
Réf.Filtre à huile :	FH 242 X 2	Réf. Filtre à gasoil :	FG 220 X 2
	·		
Réf Filtre refroidissement:	SANS	Etat et type accouplement	BON / TRANSFLUIDE

CONTRÔLE DU GROUPE A L'ARRET

	DOIL	iviauvais		DOIL	iviauvais
Niveau d'huile :	Х		Niv.liquide antigel :	Χ	
Préchauffage moteur :	Х		Etat circuit antigel :	Х	
Etat des courroies :	Х		Etat circuit gasoil :	Х	
Etat des durites :	X		Etat filtre à air :	Х	I
Etat circuit d'huile :	Х		Température local :	Х	
Sonde et contacts :	X		Etat protection :	Х	
Etat de l'échappement :	Х		Contrôle alignement :	X	



ENTRETIEN DU GROUPE Vidange moteur, capacité en litres : 12 Remplacement des filtres à huile : OUI SANS Remplacement des filtres à gasoil : OUI Remplacement filtre circuit refroidissement **VERIFICATION DES BATTERIES** Bon **Mauvais** Bon Mauvais Niveau électrolyte : Etat des cosses : Χ Etat général batterie 2 : Etat général batterie 1 : Χ Χ 2017 Mise en service: <u>VERIFICATION DE L'ARMOIRE</u> Batterie 2 Tension de décharge Batterie 1 Tension de décharge 9,8 10,2 Charge après séquences : Charge ur 1 Charge après séquences 4,4 4,1 Mauvais Mauvais Bon Bon Connection bornier: Lampes: Fusibles: Contrôle instrument: CONTRÔLE DEMARRAGE EN AUTO ET DEFAUTS SIMULES Nbre de séquences de démarrage : Durée des séquences en secondes : 10 Temps de repos en secondes : 4 Défaut de démarrage : OK Manque secteur: OK Défaut température d'eau : OK OK Défaut chargeur 1 et 2 : OK Défaut pression d'huile : Défaut batterie 1 : OK Défaut batterie 2 : OK Arrêt klaxon: OK Défaut ligne présostatique OK

SANS

Défaut ligne démarreur :

OK

Défaut survitesse (FM-NFPA) :



CONTRÔLE MOTEUR TOURNANT EN MANUEL ET AUTOMATIQUE

Démarrage manuel batterie 1 : OK Démarrage manuel batterie 2 : OK Pression d'huile à froid en Bar/Psi : 5.5 Pression d'huile à chaud en Bar/Psi : 5 Température moteur en charge en C° : 90 Pression à l'echangeur en Bar : 2 Démarrage source B en Bar : 6							
		TABLEAU	J D'ESSAIS	S MOTEU	R /POMPE		
Point de Mesure Capteur Débit Pression Refoulement Vitesse de Rotation (%) (M3/H) (bar) (bar) (tr/mn) 0% 0 0,75 10,4 2440 100% 422 0,7 9,2 2350 Glissement el 4,27% 130% 548 0,65 8,2 2340 ✓ Charge X CONTRÔLE ET ETAT DE LA POMPE							
Bon Mauvais Palier: X Température palier: X Etat presse étoupe: X Temp, presse étoupe: X Etat du raccordement: X Etanchéité: X Réglage des presses étoupes de pompe: X							
CONTRÔLE DES ALARMES							
Marche du groupe : X				NON			



CONCLUSION ET REPARATION

REPARATIONS URGENTES			
PREVOIR LE REMPLACEMENT:			

REPARATIONS NON URGENTES
prevoir le remplacement du bouchon du vase d'expansion

POUR INFORMATION		

|--|

FILTRE A HUILE
FILTRE A GASOIL
DURITES
NEZ D'INJECTEUR
JOINT DE CULASSE
COURROIES

OUI	NON
Х	
Х	
Х	
Х	
Х	
Х	