

1, Rue SEVERINE Tel 06 16 82 31 89 lionel.trimaille@gmail.com RCS 484 373 303

GRM IMMO LA PALUN 13700 MARIGNANNE

VISITE ANNUELLE POSTES ET TRIMESTRIELLE Visite du 25 au 29 janvier 2021 ROUBA SLIMAN

	POSTE	Clapet d'alarme	cloche	Filtre	Clapet anti- retour	joint	Soupape	Enregistreur de pression	Pressostat d'alarme	ANTIGEL
1	EAU + GLYCOL DN 100	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-9
2	EAU + GLYCOL DN200	ОК	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-10

	POSTE	Clapet d'alarme	cloche	filtre	Clapet anti- retour	joint	Soupape	Enregistreur de pression	Pressostat d'alarme	ANTIGEL
3	EAU + GLYCOL DN 200	OK	ок	ОК	ок	ок	OK	OK	ОК	-10
4	EAU + GLYCOL DN 200	OK	ок	ОК	ОК	ок	OK	ОК	ОК	-10
5	EAU + GLYCOL DN 200	OK	ок	ОК	ОК	ок	OK	ОК	ОК	-10
6	EAU + GLYCOL DN 150 +AFFF	ОК	ок	ОК	ОК	ок	OK	ОК	ОК	-11
7	EAU + GLYCOL DN 150+AFFF	ОК	ок	OK	OK	ок	OK	OK	OK	-11
8	EAU + GLYCOL DN 200	OK	ок	OK	ОК	ок	ОК	OK	ОК	-11

Remarques: POUR INFOS REPARATION MOTEURS B1 ET B2 EFFECTUEES COURANT JANVIER 2021