

**Pasport rodinného domu - Donská č.p. 868,
Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou**

PASPORT STAVBY

Vyhláška č. 131/2024 Sb.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor / stavebník : Ing. Lenka Kubínková,
Donská 1261,
Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou,
46311 Liberec

Stavební úřad : Liberec

Datum : 04/2026

Hlavní inženýr, projektant : Ing. Radomír Hladký

POLE DIGITÁLNÍHO
PODPISU / AUTORIZACE

Vypracoval : Ing. Radim Hladký
Na Žižkově 154/IV
Český Dub, PSČ 463 43
Tel. 734 483 208
E-mail: radim-hladky@seznam.cz

Obsah

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.....	3
a) Popis území, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.	3
b) Popis stavby, účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba, ochrana stavby podle jiných právních předpisů.....	3
c) Parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti.....	3
d) Technický popis stavby a jejího technického zařízení, včetně zhodnocení jejího stávajícího stavebně technického stavu	4
e) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	5
f) Ochranná a bezpečnostní pásma.....	5
g) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů	5

B. Souhrnná technická zpráva

a) Popis území, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

Stavba rodinného domu se nachází v zastavěné části města Liberec, konkrétně v části Vratislavice nad Nisou, na adrese Donská č. p. 868. Jedná se o budovu na p.p.č. 2174 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou [785644], situovanou v území s převládající roztroušenou zástavbou rodinných domů se zahradami, ev. řadových domů se zahradami. Pozemek je v místě stavby i v rámci širšího okolí svažitého severovýchodním směrem.

Stavba se nenachází ve zvláštním chráněném území dle KN.

Stavba se nenachází v záplavovém území (dle povodňového portálu Libereckého kraje).

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

Stavba se dále nachází v ochranném pásmu vedení:

Ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení IS

Vodovodní řád (pitná) – Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK)

Kanalizační stoka (jednotná) – Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK)

Podzemní kabelové vedení NN do 1kV – ČEZ

Podzemní síť SEK – CETIN

Vedení VO - obec

b) Popis stavby, účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba, ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Jedná se o stavbu rodinného domu.

trvalá nebo dočasná stavba

účel užívání stavby

Ochrana stavby podle jiných právní předpisů:

trvalá stavba

trvalé bydlení

Stavba se nenachází v památkově chráněné zóně dle KN.

Stavba tedy není v daném smyslu chráněna.

c) Parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti

Zastavěná plocha

98,43 m²

Obestavěný prostor

cca 720 m³

Užitná (podlahová) plocha

210,78 m²

Počet funkčních jednotek a jejich velikost

1, viz výkresová část

Počet podzemních podlaží

1

Počet nadzemních podlaží

1 + podkroví

Způsob využití

Trvalé bydlení

Druh konstrukce

Zděná konstrukce

Výtah

Ne

d) Technický popis stavby a jejího technického zařízení, včetně zhodnocení jejího stávajícího stavebně technického stavu

Předmětný objekt rodinného domu je relativně jednoduchého obdélníkového půdorysného tvaru s lokálním zářezem a s předsazeným vnějším schodištěm k hlavnímu vstupu (do úrovně 1.NP), viz výkresová část PD. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou. Objekt je částečně zapuštěn pod úroveň terénu, tedy disponuje jedním podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. V úrovni podkroví se nachází balkon.

V suterénu objektu se nachází garáž, umývárna, kotelná s uhelnou či sklep. Přízemí a podkroví jsou poté obytné.

Stavba je vybavena standardní elektroinstalací, rozvody vody a kanalizace. Vytápění a ohřev TUV je zajištěn kombinací tepelného čerpadla a kotle na tuhá paliva.

Stavba nevykazuje zjevné statické vady. Stavba je z hlediska tepelně izolačních vlastností poplatná době svého vzniku.

Základy

Stavba je pravděpodobně založena na základových pasech. Skutečné základové poměry, šíře základů apod. není známa.

Stavba nevykazuje zjevné vady, a lze tedy konstatovat, že stávající založení je vyhovující a není nutné jej nikterak upravovat.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zděné, pravděpodobně z cihelného zdiva (CP).

Vodorovné nosné konstrukce

Skladba vodorovných konstrukcí na terénu není známá, v suterénu se předpokládá podlahová krytina dle typu, betonová mazanina, podkladní beton a štěrkové lože. Strop nad 1.PP je tuhý, pravděpodobně panelový, nad 1.NP pravděpodobně dřevěný, trémový. Podlahový krytina vyplívá z tabulek místností ve výkresové části PD.

Schodiště

Venkovní schodiště jsou betonová. Vnitřní schodiště z 1.PP do 1.NP je rovněž betonové, schodiště do 2.NP je dřevěné. Počet stupňů a dispozice schodiště vyplívá z výkresové části PD.

Střecha

Zastřešení je tvořeno symetrickou sedlovou střechou o sklonu 32°. Střešní krytina je plechová na plnoplošném prkenném bednění. Krov je dřevěný, uložený na pozednicích a vaznicích.

Vnitřní příčky

Vnitřní příčky jsou zděné, cihelné.

Výplně otvorů

Okna, dveře i vjezdová vrata jsou původní, dřevěné, v úrovni 1.NP a podkroví špaletové konstrukce. Zasklení je jednoduché. Vybraná okna v 1.NP jsou stíněna, viz výkresová část. Rovněž rozměry oken a dveří vyplívají z výkresové části PD.

e) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na místní komunikaci.

Stavba má stávající elektropřípojku, přípojku SEK, vodovodní a kanalizační přípojku.

f) Ochranná a bezpečnostní pásma

Stavbou není dotčeno.

g) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Předmětná stavba nenarušuje ochranu přírody, neovlivňuje chráněné živočichy a rostliny.