



LACOCS S.A. DE C.V.

**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.**  
**LACOCS S.A DE C.V**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO  
FRESCO"**

REG. No. LCS/1001/18/39

INCERTIDUMBRE: 2

NOMBRE DE LA OBRA: LA CAPILLA SIXTINA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: ITALIA

NOMBRE DEL CLIENTE: Stark Industries

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: 44 SUR 1234 2, LA PAZ, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

LOCALIZACIÓN: BARCO




FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-10-19	34	22	21	FNJ4		10:09:00	DNCN34	CRUZ AZUL	23908098	10:00:00	10:30:00

**OBSERVACIONES:**

CHEMONSON

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-156-ONNCCE-2010  
SIMBOLOGIA CA = CON ADITIVO  
RR = RESISTENCIA RAPIDA  
CA = NORMAL

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS

 SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	 DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL	 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
---	---	---