



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

EDIFICIO ELEMENTA

Localización de la Obra:

BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC

Nombre del Cliente:

DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

Dirección del Cliente:

BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

INFORME No.

EDE/186/18/199

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm ²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
EDE-XII-7-LCC-603-847	2018-12-07	350	18	15	19	4	RR	CR-02	14:16:00	22	22	Frente: Torre Elementa, Nivel: 21 - 22, Elemento: Escaleras de Emergencia.
EDE-XII-7-LCC-268-848	2018-12-07	350	18	15	19	4	RR	CR-02	14:16:00	22	22	
EDE-XII-7-LCC-507-849	2018-12-07	350	18	15	19	4	RR	CR-02	14:16:00	22	22	
EDE-XII-7-LCC-03-850	2018-12-07	350	18	15	19	4	RR	CR-02	14:16:00	22	22	
EDE-XII-7-LCC-800-851	2018-12-07	350	18	15	19	4	RR	CR-02	14:16:00	22	22	Frente: Torre Elementa, Nivel: 22 - 23, Elemento: Escaleras de Emergencia.
EDE-XII-7-LCC-750-852	2018-12-07	350	18	15	19	4	RR	CR-02	14:16:00	22	22	
EDE-XII-7-LCC-787-853	2018-12-07	350	18	15	19	4	RR	CR-02	14:16:00	22	22	
EDE-XII-7-LCC-670-854	2018-12-07	350	18	15	19	4	RR	CR-02	14:16:00	22	22	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-08	VLCC-14	No usare flexometro	TLCC-02

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Enrique Alonso

LABORATORISTA/ASIGNATARIO