



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/16

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-16-GLCC-02-429	2018-11-16	48	10	9	40	8	N	2466	10:00:00	18	20	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO IZQUIERDO DEL KM 15+529.20 AL KM 15+516.20 Y KM 14+682 AL KM 14+604.60
PVF-XI-16-GLCC-06-430	2018-11-16	48	10	9	40	8	N	2466	10:00:00	18	20	
PVF-XI-16-GLCC-09-431	2018-11-16	48	10	9	40	8	N	2466	10:00:00	18	20	
PVF-XI-16-GLCC-10-432	2018-11-16	48	10	9	40	8	N	2457	15:10:00	22	22	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO IZQUIERDO KM 15+529.20 AL KM 15+516.20 Y KM 14+682 AL KM 14+604.60
PVF-XI-16-GLCC-11-433	2018-11-16	48	10	9	40	8	N	2457	15:10:00	22	22	
PVF-XI-16-GLCC-12-434	2018-11-16	48	10	9	40	8	N	2457	15:10:00	22	22	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO