



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

VERTICAL VALIARA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

MAZATLAN #5 PARQUE SINALOA

INFORME No.

2221/369/19/1

NOMBRE DEL CLIENTE:

CONSTRUCTORA RAMIREZ Y CISNEROS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

AV. UNIVERSO 4, VILLA SATÉLITE CALERA, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F' C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (m³)	TIPO DE CONCRETO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
2221-I-8-LCC-402-137	2019-01-08	250	18	19	10	7	N	01	10:00:00	20	23	MURO DE CONCRETO NIVEL 3 TORRE B
2221-I-8-LCC-233-138	2019-01-08	250	18	19	10	7	N	01	10:00:00	20	23	
2221-I-8-LCC-762-139	2019-01-08	250	18	19	10	7	N	01	10:00:00	20	23	
2221-I-8-LCC-85-140	2019-01-08	250	18	19	10	7	N	01	10:00:00	20	23	

OBSERVACIONES:

Ninguna


METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-03	VLCC-38	No usare flexometro	No usare termometro


CILINDROS



CUBOS



VIGAS



Demetrio Mejia

No hay firma.

LABORATORISTA/ASIGNATARIO