



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

**NOMBRE DE OBRA:**

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

**LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:**

Periférico Ecologico de la ciudad de Puebla

**INFORME No.**

PVF/339/18/39

**NOMBRE DE LA EMPRESA:**

INDHR

**DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:**

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

### CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm <sup>2</sup>	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XII-13-GLCC-02-591	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2552	11:10:00	17	19	LOSA MR CPO DER LADO DER KM 9+213 AL KM 9+265 Y CPO IZQ LADO DER KM 9+459 AL KM 9+211 Y 9+184 AL 9+104
PVF-XII-13-GLCC-06-592	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2552	11:10:00	17	19	
PVF-XII-13-GLCC-09-593	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2552	11:10:00	17	19	
PVF-XII-13-GLCC-10-594	2018-12-13	4810	10	10	40	8	RR	2462	11:45:00	18	19	LOSA MR CPO DER LADO DER KM 9+213 AL KM 9+265 Y CPO IZQ LADO DER KM 9+459 AL KM 9+211 Y 9+184 AL 9+104
PVF-XII-13-GLCC-11-595	2018-12-13	4810	10	10	40	8	RR	2462	11:45:00	18	19	
PVF-XII-13-GLCC-12-596	2018-12-13	4810	10	10	40	8	RR	2462	11:45:00	18	19	
PVF-XII-13-GLCC-16-597	2018-12-13	48	10	9	40	8	RR	2057	13:15:00	20	20	LOSA MR CPO DER LADO DER KM 9 +213 AL KM 9+265 Y CPO IZQ LADO DER KM 9+459 AL 9+211 Y 9+184 AL 9+104
PVF-XII-13-GLCC-18-598	2018-12-13	48	10	9	40	8	RR	2057	13:15:00	20	20	
PVF-XII-13-GLCC-19-599	2018-12-13	48	10	9	40	8	RR	2057	13:15:00	20	20	

**OBSERVACIONES:**

CONCRETO SUMINISTRADO SIMULTANEAMENTE EN MISMA ZONA POR CONCRETOS HOLCIM Y CONCREROS SIPVPSA

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO