

SIGNATARION E DE LABORATORIO

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.



35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXION EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"												
NOMBRE DE LA OBRA:		LA CAPILLA SIXTINA LINEA1LINEA								INFORME:	LCS/1001/18/46	
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:		BANQUETA							FECH	IA DE ENSAYE:	2018-11-15	
NOMBRE DEL CLIENTE:		Stark Industries							TIPO I	DE CONCRETO:	RR	
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:		44 SUR 1234 2, LA PAZ, PUEBLA, Puebla							MR	DE PROYECTO:	300	
ELEMENTO COLADO:		BANQUETA							ESTE INFORME	SUSTITUYE A:	N/A	
Identificación de la	Fecha d	Ensaye	Puntos de apoyo	Condiciones de curado y humedad	Ancho promedio	Peralte promedio	Distancia entre apoyos	Carga máxim	'	Modulo de Ruptura	Defectos del	
muestra		(dias)	Lijado/cuero	húmedo/seco	(cm)	(cm)	(cm)	aplicada (kg)		(kPa)	Especimen	
LCS-XI-2-VI-0853-205	2018-11-0		CUERO	Seco	17.200	2.895	15.5	234.4	25.2	2.52		
LCS-XI-2-VI-130-206	2018-11-0	1	CUERO	Humedo	15.100	15.000	45	3620	47.95	4.795		
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES												
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015										ERTIDUMBRE: 35		
ESTE DOCUMENTO SE	REFIERE	EXCLUSIVAME	ENTE A LAS PRUE	EBAS REALIZADAS Y	NO DEBE SE	R REPRODU	JCIDO DE FORM	IA PARCIAL SIN	LA AUTORIZACION DEL	LABORATORIO L	ACOCS, ASI MISMO	
ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA												

DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL

Jose VOLEDE