



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

HOSPITAL DE IMSS

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

CARRETERA ATlixco-METEPEC, KILOMETRO 4.5 COLONIA METEPEC, MUNICIPIO DE ATlixco, CP. 74360, ESTADO DE PUEBLA.
EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N-5 DE METEPEC

INFORME No.

HGM/360/2018/19/36

NOMBRE DEL CLIENTE:

UDRA MÉXICO S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

FRANCISCO PETRARCA 223 505, CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F ° C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (m³)	TIPO DE CONCRETO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
HGM-I-14-LCC-81-201	2019-01-14	250	14	17	20	7	N	3967	18:40:00	20	23	LOSA DE AZOTEA EJE 5 AL 8B ENTRE B-F
HGM-I-14-LCC-516-202	2019-01-14	250	14	17	20	7	N	3967	18:40:00	20	23	
HGM-I-14-LCC-645-203	2019-01-14	250	14	17	20	7	N	3967	18:40:00	20	23	
HGM-I-14-LCC-379-204	2019-01-14	250	14	17	20	7	N	3967	18:40:00	20	23	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro	CILINDROS		CUBOS		VIGAS	
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13	No usare termometro						

Demetrio Mejia

No hay firma.

LABORATORISTA/ASIGNATARIO