

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°: PVF/339/18/20
OBRA:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto: N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla	MR de proyecto: 48
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+534 AL KM 15+357 Y CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+329.60 AL KM	
	15+237.75	

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punto		An c	cho m	Pe	ralte m	Locali	zacion d	e la falla	en mm	Distancia	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)		Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	entre apoyos (cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm2 por minuto	Realizo
PVF-XI-22-GLCC-02-456	2018-11-22	2018-11-29	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	46	40 4	49	45,00	45	15	2 522	33,6		9,21	Gabino Mena
PVF-XI-22-GLCC-10-459	2018-11-22	2018-11-29	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	59	48	43	50,00	45	15	2 512	33,5		9,80	Gabino Mena
PVF-XI-22-GLCC - 13-462	2018-11-22	2018-11-29	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	44	55	49	49,33	45	15	2 605	34,7		9,78	Gabino Mena
											17										
							4														
																1					
											<u> </u>					1					
											<u> </u>	 									
												†				1					
											l	<u> </u>									
												i e									

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2