## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL		
	BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA		
Localización de la Obra:	Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla	INFORME No.	PVF/339/-2000/29
Nombre del Cliente:	INDHR		
Dirección del Cliente:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla		

## CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL EGDECIMEN	FECHA	F`C	REVENIMENTO (cm)			VOLUMEN	TIPO DE	UNIDAD	HORA DE MUESTREO	TEMP. AMBIENTE DE	TEMP. AMBIENTE	LOCALIZACIÓN
CLAVE DEL ESPECIMEN		kg/cm²	PROYECTO	OBRA	DEL AGREGADO (mm)	(mm)	TO	UNIDAD	EN OBRA	MUESTREO (°C)	DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACION
PVF-XI-28-GLCC-02-519	2018-11-28	48	10	8	40	8	N	2410	12:00:00	19	19	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+639 AL 14+672 Y CPO IZQ LADO
PVF-XI-28-GLCC-06-520	2018-11-28	48	10	8	40	8	N	2410	12:00:00	19	19	DER KM 14+817 AL 14+712, 14+657.50 AL 14+546.80
PVF-XI-28-GLCC-09-521	2018-11-28	48	10	8	40	8	N	2410	12:00:00	19	19	
PVF-XI-28-GLCC-10-522	2018-11-28	48	10	8	40	8	N	2298	13:50:00	19	19	LOSAR MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+639 AL 14+672 Y CPO IZQ LADO
PVF-XI-28-GLCC-11-523	2018-11-28	48	10	8	40	8	N	2298	13:50:00	19	19	DER 14+817 AL 14+712 Y 14+657.50 AL 14+546.80
PVF-XI-28-GLCC-12-524	2018-11-28	48	10	8	40	8	N	2298	13:50:00	19	19	
PVF-XI-28-GLCC-16-525	2018-11-28	48	10	9	40	8	N	2410	16:10:00	19	19	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM. 14+639 AL 14+672 Y CPO IZQ LADO
PVF-XI-28-GLCC-18-526	2018-11-28	48	10	9	40	8	N	2410	16:10:00	19	19	DER KM 14+817 AL 14+712 Y KM 14+657.50 AL 14+546.80
PVF-XI-28-GLCC-19-527	2018-11-28	48	10	9	40	8	N	2410	16:10:00	19	19	

OBSERVACIONI	ES:									
NO HAY OBSER	VACIONES									
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010										
Inventario de	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro						
instrumentos	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro	CILINDROS		CUBOS		VIGAS	
Serafin GarcÃ-a										

LABORATORISTA/ASIGNATARIO

Page 1/1 FI-05-LCC-02-6.5