



LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.



"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

NOMBRE DE LA OBRA:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

INFORME: PVF/339/18/1

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 12+125 AL KM 11+906

FECHA DE ENSAYE: 2018-12-03

NOMBRE DEL CLIENTE:

INDHR

TIPO DE CONCRETO: N

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

MR DE PROYECTO: 48

ELEMENTO COLADO:

LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 12+125 AL KM...

ESTE INFORME SUSTITUYE A: N/A

Identificación de la muestra	Fecha de Colado	Edad de Ensaye (días)	Puntos de apoyo Lijado/cuero	Condiciones de curado y humedad húmedo/seco	Ancho promedio (cm)	Peralte promedio (cm)	Distancia entre apoyos (cm)	Carga máxima aplicada (kg)	Modulo de Ruptura (kg/cm²)	Modulo de Ruptura (kPa)	Defectos del Especimen
PVF-XI-5-GLCC-02-336	2018-11-05	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2723	36.31	3.63	
PVF-XI-6-GLCC-10-339	2018-11-05	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2725	36.33	3.63	
PVF-XI-6-GLCC-16-342	2018-11-06	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2804	37.39	3.74	
PVF-XI-5-GLCC-06-337	2018-11-05	28	LIJADO	Humedo	15.000	15.000	45	3650	48.67	4.87	
PVF-XI-5-GLCC-09-338	2018-11-05	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3690	49.2	4.92	
PVF-XI-6-GLCC-11-340	2018-11-05	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3715	49.53	4.95	
PVF-XI-6-GLCC-12-341	2018-11-05	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3692	49.23	4.92	
PVF-XI-6-GLCC-18-343	2018-11-06	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3680	49.07	4.91	
PVF-XI-6-GLCC-19-344	2018-11-06	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3655	48.73	4.87	

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCCE-2015

INCERTIDUMBRE: 2.07

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO LACOCS, ASI MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

<p>Realizo</p> <p>Laura Castillo</p> <p>NO HAY FIRMA</p> <p>SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>NO HAY FIRMA</p> <p>DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL</p>
--	--