



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. COU/267/2018/19/2

NOMBRE DE LA OBRA: COUTMIG
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: CALLE RÍO PAPALOAPAN SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO
NOMBRE DEL CLIENTE: FALCON CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: AUTOPISTA PUEBLA MÉXICO No. KM. 117 S/N S/N, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: LOSA DE PISO EJE 3-4 ENTRE A

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2019-01-12	14	16	20	N	8.0	10:26:00	206	MOCTEZUMA	0	09:55:00	10:24:00
2019-01-12	14	16	20	N	6.0	12:06:00	1009	MOCTEZUMA	0	11:23:00	12:03:00
2019-01-12	14	16	20	N	6.0	12:06:00	1009	MOCTEZUMA	3495021	11:23:00	12:03:00

OBSERVACIONES:

El revenimiento 2 y3 es el mismo

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13

SIMBOLOGIA

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA N = NORMAL

ELABORO

Demetrio Mejia
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/LABORATORISTA