



**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.**  
**LACOCS S.A. DE C.V.**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"**

REG. No. DEPA/435/2018/19/1

NOMBRE DE LA OBRA: DEPARTAMENTOS  
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: PRIVADA SEGUNDA DE INSURGENTES No. 2303, COLONIA LA LOMA EJIDO ROMERO VARGAS, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.  
NOMBRE DEL CLIENTE: CONSTRUCCIONES CIVILES MASAMA S.DE R.L. DE C.V.  
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: DIAGONAL 15 SUR 7318 4, SAN JOSE MAYORAZGO , PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: LOSADE ENTRE PISO DE 1ER NIVEL , DEPARTAMENTOS 3 Y 4

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2019-01-11	14	16	20	N	7.0	09:37:00	088	CATSA	74095	08:40:00	09:15:00

**OBSERVACIONES:**

NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13

**SIMBOLOGIA**

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA N = NORMAL

**ELABORO**

Demetrio Mejia  
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/LABORATORISTA