



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

HOSPITAL DE IMSS

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

CARRETERA ATlixco-METEPEC, KILOMETRO 4.5 COLONIA METEPEC, MUNICIPIO DE ATlixco, CP. 74360, ESTADO DE PUEBLA.
EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N-5 DE METEPEC

INFORME No.

HGM/360/2018/19/32

NOMBRE DEL CLIENTE:

UDRA MÉXICO S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

FRANCISCO PETRARCA 223 505, CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

| CLAVE DEL ESPECIMEN | FECHA | F ° C kg/cm² | REVENIMIENTO (cm) | | TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm) | VOLUMEN (m³) | TIPO DE CONCRETO | UNIDAD | HORA DE MUESTREO EN OBRA | TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C) | TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C) | LOCALIZACIÓN |
|----------------------|------------|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | PROYECTO | OBRA | | | | | | | | |
| HGM-I-10-LCC-519-173 | 2019-01-10 | 250 | 14 | 14 | 20 | 7 | N | 5044 | 16:33:00 | 24 | 24 | COLUMNAS Y PRETILES EJE D-E ENTRE 2-4 PLANTA ALTA (CUARTO DE MAQUINAS) |
| HGM-I-10-LCC-675-174 | 2019-01-10 | 250 | 14 | 14 | 20 | 7 | N | 5044 | 16:33:00 | 24 | 24 | |
| HGM-I-10-LCC-379-175 | 2019-01-10 | 250 | 14 | 14 | 20 | 7 | N | 5044 | 16:33:00 | 24 | 24 | |
| HGM-I-10-LCC-659-176 | 2019-01-10 | 250 | 14 | 14 | 20 | 7 | N | 5044 | 16:33:00 | 24 | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Los consecutivos reales son 189,190,191,192

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

| Inventario de instrumentos | Cono | Varilla | Flexometro | Termómetro | CILINDROS | CUBOS | VIGAS |
|----------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------|-------|-------|
| | RLCC-03 | VLCC-38 | FLCC-13 | No usare termometro | | | |

Demetrio Mejia

No hay firma.

LABORATORISTA/ASIGNATARIO