



LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO
FRESCO"**

REG. No. COU/267/2018/19/2

INCERTIDUMBRE: 3,1

NOMBRE DE LA OBRA: COUTMIG
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: CALLE RÍO PAPALOAPAN SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO
NOMBRE DEL CLIENTE: FALCON CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: AUTOPISTA PUEBLA MÉXICO No. KM. 117 S/N S/N, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, Puebla
ELEMENTO COLADO: LOSA DE PISO EJE 3-4 ENTRE A

| FECHA DE DETERMINACIÓN | REV. DE PROYECTO EN cm | REV. OBTENIDO EN cm | TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm | IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO | VOLUMEN m³ | HORA DE LA DETERMINACIÓN | UNIDAD | PROVEEDOR DEL CONCRETO | NUMERO DE REMISIÓN | HORA DE SALIDA DE PLANTA | HORA DE LLEGADA A OBRA |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 2019-01-12 | 14 | 16 | 20 | N | 8.0 | 10:26:00 | 206 | MOCTEZUMA | 3494928 | 09:55:00 | 10:24:00 |
| 2019-01-12 | 14 | 16 | 20 | N | 6.0 | 12:06:00 | 1009 | MOCTEZUMA | 3495021 | 11:23:00 | 12:03:00 |
| 2019-01-12 | 14 | 16 | 20 | N | 6.0 | 12:06:00 | 1009 | MOCTEZUMA | 3495021 | 11:23:00 | 12:03:00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| OBSERVACIONES: El revenimiento 2 y3 es el mismo | |
| METODOS EMPLEADOS: NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-161-ONNCCE-2013 | SIMBOLOGIA CA = Con aditivo RR = Resistencia Rapida N = Normal |
| ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS | |

| | |
|---|---|
| Realizo Laura Castillo NO HAY FIRMA SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO |  Visto y B. en I. MARCO ANTONIO CERVANTES M. DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL |
|---|---|