

LACOCS S.A DE S.V

Nombre de la Obra:EDIFICIO ELEMENTA

Localización de la Obra:ENTRADA NORTE LOMAS DE ANGELOPOLIS, PUEBLA

Nombre del Cliente:DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

Dirección del Cliente:BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52416 , RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

INFORME No. EDE/99/18/147

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
EDE-X-12-CIL-05-625	2018-10-12	350	18	20	19	3	RR	02	16:50:00	18	21	Frente : Estacionamiento Eleme
EDE-X-12-CIL-06-626	2018-10-12	350	18	20	19	3	RR	02	16:50:00	18	21	Frente : Estacionamiento Eleme
EDE-X-12-CIL-07-627	2018-10-12	350	18	20	19	3	RR	02	16:50:00	18	21	Frente : Estacionamiento Eleme
EDE-X-12-CIL-08-628	2018-10-12	350	18	20	19	3	RR	02	16:50:00	18	21	Frente : Estacionamiento Eleme

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos

Cono

Varilla

Flexometro

TERMÓMETRO

CN-01

VR-01

FLX-01

TERM-01

CILINDROSCUBOSVIGAS

LABORATORISTA/ASIGNATARIO