

LACOCS S.A. DE C.V.

2018-12-14



27278

12:00:00

12:35:00

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V. LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

	·	INFORME	EN LA DE	IERN	IINAC	ION DEL FRESC		NIMIENTO EN EL CONCRETO)			
									No. PVF/339/18/10		3/10	
			INCERTIDUMBRE: 3,1									
NOMBRE DE LA	A OBRA:		RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA									
LOCALIZACIÓN	I DE LA OBRA	\ :	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla									
NOMBRE DEL CLIENTE:			INDHR									
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:			18 ORIENTE 205, CENTRO, PUEBLA, Puebla									
ELEMENTO COLADO: LOSA MR CPO IZA LADO DER KM 9+211 AL 9+184 Y 9+104 AL 8+804												
FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE	REV.	TAMAÑO. NOMINAL DEL	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEDOR DEL	NUMERO DE	HORA DE SALIDA DE	HORA DE	
FEC	EN cm	EN cm	AGREGADO mm	IDENTI DEL CC	DEL CC VOLUI	HORA		CONCRETO	REMISIÓN	PLANTA	OBRA	
2018-12-14	10	10	40	RR	7.0	10:00:00	262	SIPVPSA	7970	09:30:00	09:55:00	
2040 42 44	10		40	DD.	0.0	44.00.00	2402	LIOLOM	04004	00.05.00	40.50.00	

2018-12-14	10	9	40	RR	7.0	13:10:00	265		SIPVPSA	7992	12:50:00	13:06:00
2018-12-14	10	11	40	RR	8.0	13:50:00	2440		HOLCIM	27999	13:30:00	13:44:00
		•			-			-		-		
OBSERVACION	NES:											
CONCRETO SI	IMICTRADO C	IN 41 II TA NICA N	AENTE EN MIC	NAA 70	NIA DO	D CONCDE	TOC LIOL					
CONCRETO SC	JIVIISTRADO S	IMULTANEAN	/IENTE EN IVIIS	IVIA ZC	INA PO	R CONCRE	TOS HOL	CIM Y CONCI	RETOS SIPVPSA			
									CA = Cc	on aditivo		

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS

8.0

Realizo

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-161-ONNCCE-2013

Laura Castillo **NO HAY FIRMA**

SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO

M en I. MARCO ANTOMO CERVANTES M.

DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL

Pág. 1 de 1 F1-02-LCC-1.5

SIMBOLOGIA RR = Resistencia Rapida N = Normal