## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN								
	PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL								
	BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	_							
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	INFORME No.	PVF/339/18/39						
NOMBRE DE LA EMPRESA:	INDHR								
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	18 ORIENTE 205 CENTRO PUEBLA Puebla	_							

## CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN FECHA	F`C	REVENIMENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL	VOLUMEN	TIPO DE CONCRE	UNIDAD	HORA DE MUESTREO	TEMP. AMBIENTE DE	TEMP. AMBIENTE DE	LOGALIZACIÓN	
	kg/cm²	PROYECTO	OBRA	AGREGADO (mm)	(mm)	TO UNIDAD		EN OBRA	MUESTREO (°C)	RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACION	
PVF-XII-13-GLCC-02-591	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2552	11:10:00	17	19	LOSA MR CPO DER LADO DER KM 9+213 AL KM 9+265 YCPO IZQ LADO DER KM 9+459 AL
PVF-XII-13-GLCC-06-592	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2552	11:10:00	17	19	KM 9+211 Y 9+184 AL 9+104
PVF-XII-13-GLCC-09-593	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2552	11:10:00	17	19	
PVF-XII-13-GLCC-10-594	2018-12-13	4810	10	10	40	8	RR	2462	11:45:00	18	19	LOSA MR CPO DER LADO DER KM 9+213 AL KM 9+265 Y CPO IZQ LADO DER KM 9+459 AL
PVF-XII-13-GLCC-11-595	2018-12-13	4810	10	10	40	8	RR	2462	11:45:00	18	19	KM 9+211 Y 9+184 AL 9+104
PVF-XII-13-GLCC-12-596	2018-12-13	4810	10	10	40	8	RR	2462	11:45:00	18	19	
PVF-XII-13-GLCC-16-597	2018-12-13	48	10	9	40	8	RR	2057	13:15:00	20	20	LOSA MR CPO DER LADO DER KM 9 +213 AL KM 9+265 Y CPO IZQ LADO DER KM 9+459 AL
PVF-XII-13-GLCC-18-598	2018-12-13	48	10	9	40	8	RR	2057	13:15:00	20	20	9+211 Y 9+184 AL 9+104
PVF-XII-13-GLCC-19-599	2018-12-13	48	10	9	40	8	RR	2057	13:15:00	20	20	

OBSERVACION	ES:										
NO HAY OBSER	VACIONES										
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010											
			1								_
Inventario de	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro							
instrumentos	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro	CILINDROS		CUBOS		VIGAS		
					Serafin CarcÃ-a		_				

Page 1/1 FI-05-LCC-02-6.5