



LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO
FRESCO"**

REG. No. COU/267/2018/19/1

INCERTIDUMBRE: 3,1

NOMBRE DE LA OBRA: COUTMIG
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: CALLE RÍO PAPALOAPAN SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO
NOMBRE DEL CLIENTE: FALCON CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: AUTOPISTA PUEBLA MÉXICO No. KM. 117 S/N S/N, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, Puebla
ELEMENTO COLADO: Losa de piso

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2019-01-10	14	13	20	N	8.0	10:37:00	605	MOCTEZUMA	0	10:05:00	10:33:00
2019-01-10	14	16	20	N	8.0	11:40:00	1008	MOCTEZUMA	0	11:08:00	11:38:00


OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-161-ONNCCE-2013

SIMBOLOGIA
CA = Con aditivo
RR = Resistencia Rapida
N = Normal

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS

Realizo Laura Castillo NO HAY FIRMA SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	 Vd. B. J. MARCO ANTONIO CERVANTES M. DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL
---	--