LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO"

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-1015

CLIENTE: INDHR

Registro N°: PENDIENTE

OBRA: RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO

Tipo de Concreto: N

DIRECCIÓN DE LA OBRA: Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

MR de proyecto: 48

ELEMENTO COLADO: LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+906 AL KM 11+890

Identificacion de la muestra	Fecha de Colado	Fecha de ensayo	Edad días	Condiciones de curado y humedad humedo/seco (intemperie)	Puntos de apoyos (si/no)		Ancho cm		Peralte cm		Localizacion de la falla en mm				Distancia entre apoyos (cm)	Distancia entre puntos de carga(cm)	Carga aplicada (kgf)	Modulo de ruptura (kgf/cm²)	Defectos escpecimen	Vel. Aplicación Experimental	Realizó
					Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom							
PVF-XI-6-GLCC-02-345	2018-11-06	2018-11-14	7	Humedo	NO	SI	15	15	15	15	28	24	31	28	45	15	2810	3375		9.490000	Gabino Mena

PRELIMINAR

Notas:

Inventario de instrumento	PRENSA	FLEXO
	VR-001	BAS-001

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: **Gabino Mena**

Nombre,firma y puesto