

LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO C-038-007/10

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V. LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

	FRESCO"								
	REG. No.	PVF/339/18/10							
	INCERTIDUMBRE:	3,1							
NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGIO PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJAD BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA								
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla								
NOMBRE DEL CLIENTE:	INDHR								
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	18 ORIENTE 205, CENTRO, PUEBLA, Puebla								
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CPO IZA LADO DER KM 9+211 AL 9+184 Y 9+104 AL 8+804								

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-14	10	10	40	RR	7.0	10:00:00	262	SIPVPSA	7970	09:30:00	09:55:00
2018-12-14	10	9	40	RR	8.0	11:00:00	3183	HOLCIM	21301	09:05:00	10:50:00
2018-12-14	10	10	40	RR	8.0	12:30:00	2234	HOLCIM	27278	12:00:00	12:35:00
2018-12-14	10	9	40	RR	7.0	13:10:00	265	SIPVPSA	7992	12:50:00	13:06:00
2018-12-14	10	11	40	RR	8.0	13:50:00	2440	HOLCIM	27999	13:30:00	13:44:00
					·						
				,							

OBSERVACIONES:

CONCRETO SUMISTRADO SIMULTANEAMENTE EN MISMA ZONA POR CONCRETOS HOLCIM Y CONCRETOS SIPVPSA

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-161-ONNCCE-2013

CA = Con aditivo

SIMBOLOGIA RR = Resistencia Rapida

N = Normal

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS

Realizo

Laura Castillo
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO

M en I. MARCO ANTONIO CERVANTI

DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL

Pág. 1 de 1 F1-02-LCC-1.5