



**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.**  
**LACOCS S.A. DE C.V.**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDAN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"**

REG. No. EDE/186/18/202

NOMBRE DE LA OBRA: EDIFICIO ELEMENTA  
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC  
NOMBRE DEL CLIENTE: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.  
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010


ELEMENTO COLADO: Frente: Torre y Centro Comercial Elementa; Nivel: Planta Baja; Elemento:

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-14	18	18	20	Normal	6.0	10:46:00	5046	CEMEX	50293	10:01:00	10:35:00
2018-12-14	18	18	20	Normal	1.0	15:10:00	5049	CEMEX	50295	14:47:00	15:04:00

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono RLCC-08	Varilla VLCC-14	Flexometro No usare flexometro
----------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	N = NORMAL

ELABORO  
  
Enrique Alonso  
SIGNATARIO/LABORATORISTA