

LACOCS S.A DE S.V

Nombre de la Obra:EDIFICIO ELEMENTA

Localización de la Obra:ENTRADA NORTE LOMAS DE ANGELOPOLIS, PUEBLA

Nombre del Cliente:DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

Dirección del Cliente:BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52416 , RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

INFORME No. EDE/99/18/140

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

| CLAVE DEL ESPECIMEN | FECHA | F`C kg/cm² | REVENIMIENTO (cm) | | TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm) | VOLUMEN (mm) | TIPO DE CONCRE TO | UNIDAD | HORA DE MUESTREO EN OBRA | TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C) | TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C) | LOCALIZACIÓN |
|---------------------|------------|---------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|---|--|------------------------|
| | | | PROYECTO | OBRA | | | | | | | | |
| EDE-X-10-CIL-01-610 | 2018-10-10 | 350 | 18 | 19 | 40 | 8 | N | 650 | 12:28:00 | 23 | 12 | COLADO DE LOSA EJE A-3 |
| EDE-X-10-CIL-02-611 | 2018-10-10 | 350 | 18 | 19 | 40 | 8 | N | 650 | 12:28:00 | 23 | 12 | COLADO DE LOSA EJE A-3 |
| EDE-X-10-CIL-03-612 | 2018-10-10 | 350 | 18 | 19 | 40 | 8 | N | 650 | 12:28:00 | 23 | 12 | COLADO DE LOSA EJE A-3 |
| EDE-X-10-CIL-04-613 | 2018-10-10 | 350 | 18 | 19 | 40 | 8 | N | 650 | 12:28:00 | 23 | 12 | COLADO DE LOSA EJE A-3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------|------------|------------|-----------|--|-------|--|-------|--|
| Inventario de instrumentos | Cono | Varilla | Flexometro | TERMÓMETRO | CILINDROS | | CUBOS | | VIGAS | |
| | CN-01 | VR-01 | FLX-01 | TERM-01 | | | | | | |

LABORATORISTA/ASIGNATARIO