

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V LACOCS S.A DE C.V

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN, PUEBLA, PUE. TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No.

LCS/1001/18/55

NOMBRE DE LA OBRA:

LA CAPILLA SIXTINA

LINEA1LINEA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

Stark Industries

NOMBRE DEL CLIENTE: DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

44 SUR 1234 2, LA PAZ, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

LOCALIZACIÓN: LA CASA DE SERAFIN

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-11-21	20	21	24	DNJF2		10:00:00	FGG234	HOLCIM	13465	11:00:00	13:00:00
						/					

OBSERVACIONES: SERAFIN HASTA EL FIN

Inventario de	Cono	Varilla	Flexometro		
instrumentos	CNO-1001	VAR-1001	FLEXOMET		

SIMBOLOGIA

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA CA = NORMAL

ENTERADO(CHENTE)

SIGNATARIO/LABORATORISTA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Page 1/1 FI-02-LCC-02-0.1