



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

EDIFICIO ELEMENTA

Localización de la Obra:

BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC

Nombre del Cliente:

DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

Dirección del Cliente:

BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

INFORME No.

EDE/186/18/195

### CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm <sup>2</sup>	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
EDE-XI-30-LCC-003-830	2018-11-30	350	14	17	19	3.5	N	CR-13	14:16:00	15	22	Frente: Foso Torre, Nivel: Planta Baja, Elemento: Muros para Elevador del Cubo A - B.
EDE-XI-30-LCC-004-831	2018-11-30	350	14	17	19	3.5	N	CR-13	14:16:00	15	22	
EDE-XI-30-LCC-10-832	2018-11-30	350	14	17	19	3.5	N	CR-13	14:16:00	15	22	
EDE-XI-30-LCC-507-833	2018-11-30	350	14	17	19	3.5	N	CR-13	14:16:00	15	22	

#### OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-08	VLCC-14	No usare flexometro	TLCC-02

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Enrique Alonso

LABORATORISTA/ASIGNATARIO