



**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.**  
**LACOCS S.A. DE C.V.**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"**

REG. No. EDE/186/19/210

NOMBRE DE LA OBRA: EDIFICIO ELEMENTA  
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC  
NOMBRE DEL CLIENTE: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.  
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: Frente: Torre Elementa; Nivel: 02 ; Elemento: Conexión TC/I

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2019-01-07	18	20	19	Normal	1.5	10:33:00	CR-02	SAMBLIN	8789	09:31:00	10:18:00


**OBSERVACIONES:**

Se entrega reporte del día 05 de enero del presente año, recibiendo la información de la localización del elemento colado ,

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-08	VLCC-14	No usare flexometro

**SIMBOLOGIA**

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA N = NORMAL

ELABORO  
  
Enrique Alonso

SIGNATARIO/LABORATORISTA