



LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.



"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

NOMBRE DE LA OBRA:

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

INFORME: PVF/339/18/25

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla

FECHA DE ENSAYE: 2018-12-03

NOMBRE DEL CLIENTE:

INDHR

TIPO DE CONCRETO: N

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

18 ORIENTE 205, CENTRO, PUEBLA, Puebla

MR DE PROYECTO: 48

ELEMENTO COLADO:

LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904, KM 15+248 AL KM 15+170 Y KM 15+108 AL KM 14+ 989

ESTE INFORME SUSTITUYE A: N/A

Identificación de la muestra	Fecha de Colado	Edad de Ensaye (días)	Puntos de apoyo (lijado/cuero)	Condiciones de curado y humedad (húmedo/seco)	Ancho promedio (cm)	Peralte promedio (cm)	Distancia entre apoyos (cm)	Carga máxima aplicada (kgf)	Modulo de Ruptura (kgf/cm²)	Modulo de Ruptura (MPa)	Defectos del Espécimen
PVF-XI-26-GLCC-02-489	2018-11-26	7	LIJADO	Humedo	15,0	15,0	45.0	2 640	35,2	3,5	
PVF-XI-26-GLCC-06-490	2018-11-26	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVF-XI-26-GLCC-09-491	2018-11-26	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVF-XI-26-GLCC-10-492	2018-11-26	7	LIJADO	Humedo	15,0	15,0	45.0	2 580	34,4	3,4	
PVF-XI-26-GLCC-11-493	2018-11-26	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVF-XI-26-GLCC-12-494	2018-11-26	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVF-XI-26-GLCC-16-495	2018-11-26	7	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	2 617	34,9	3,5	
PVF-XI-26-GLCC-18-496	2018-11-26	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVF-XI-26-GLCC-19-497	2018-11-26	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 615	48,2	4,8	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCCE-2015

INCERTIDUMBRE kg/cm²: 2.07

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO LACOCS, ASÍ MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRÁ VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

<p>Realizo</p> <p>Laura Castillo</p> <p>NO HAY FIRMA</p> <p>SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO</p>	<p>Vd. Bc.</p> <p>M en I. MARCO ANTONIO CERVANTES M.</p> <p>DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL</p>
--	--