



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

Periférico Ecologico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/38

NOMBRE DE LA EMPRESA:

INDHR

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F` C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XII-12-GLCC - 30-588	2018-12-12	48	10	11	40	8	N	2440	11:15:00	19	19	LOSA MR CPO IZQUIERDA 1/IQZ KM 14+892 AL KM 14+492
PVF-XII-12-GLCC-31-589	2018-12-12	48	10	11	40	8	N	2440	11:15:00	19	19	
PVF-XII-12-GLCC-33-590	2018-12-12	48	10	11	40	8	N	2440	11:15:00	19	19	

OBSERVACIONES:

en este formato se está realizando las pruebas necesarias para la optimización y buen funcionamiento de la plataforma. en este formato se está realizando las pruebas necesarias para la optimización y buen funcionamiento de la plataforma

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO