



LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.  
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO  
FRESCO"**

REG. No. EDE/186/18/206

INCERTIDUMBRE: 3,1

NOMBRE DE LA OBRA: EDIFICIO ELEMENTA  
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC  
NOMBRE DEL CLIENTE: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.  
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla  
ELEMENTO COLADO: Frente: Centro Comercial Elementa; Nivel: Planta Baja; Elemento: Muro de Contención del Eje P.E al Eje P.G entre el Eje A - C

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-28	14	14	20	Normal	6.5	11:05:00	5088	CEMEX	50602	10:10:00	10:50:00
2018-12-28	14	13	20	Normal	1.5	12:40:00	3303	CEMEX	50606	12:18:00	12:35:00
2018-12-28	14	13	20	Normal	1.5	12:40:00	3303	CEMEX	50606	12:18:00	12:35:00

<b>OBSERVACIONES:</b> Entre la primera unidad y la segunda hubo un intervalo de de 48 minutos aproximadamente.	
<b>METODOS EMPLEADOS:</b> NMX-C-156-ONNCE-2010, NMX-C-161-ONNCE-2013	<b>SIMBOLOGIA</b> CA = Con aditivo RR = Resistencia Rapida N = Normal
ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS	

Realizo  Laura Castillo NO HAY FIRMA SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	 Vd. B. en I. MARCO ANTONIO CERVANTES M. DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL
---	---