

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°:	PVF/339/18/37
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto:	N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	MR de proyecto:	48
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	_	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla		
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CPO DER LADO IZQ		

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad		apoyos	tos de s (si/no)	An	cho m		ralte :m	Loca	izacion d	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	redize
PVF-XII-12-GLCC - 13-582	2018-12-12	2018-12-19	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	52,0	66,0	50,0	56	45,0	15,0	2 040	27,2		9,33	Gabino Mena
PVF-XII-12-GLCC-37-585	2018-12-12	2018-12-19	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	39,0	52,0	45,0	45	45,0	15,0	2 551	34,0		9,58	Gabino Mena
															·						
											4										
													_								
									_												
							`														
							4			1											
						-				_											
									~	├	1	-	-					-			
	-		-			<u> </u>				├	1	-	-					1			
	1		 		-					├	1		-								
	+		 	-	1	 				\vdash	+	+		1	 	1		1	1		
			_			_				_	1	-	_		1	1		-	-		
			 		-	_				_	1	-	_		1	1		-	-		
	+				 	-		-		├	+	1	-	1	1	1		ļ	1		
													1								

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
Notas.	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS.

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2